


KIT B1236

Bi2 WIRELESS THERMOSTAT

THERMOSTAT WIRELESS Bi2



ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE **IT**

INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE **EN**

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN **FR**

HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG UND PFLEGE **DE**

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO **ES**

INSTRUÇÕES PARA O USO E MANUTENÇÃO **PT**


GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN **NL**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ **EL**

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI **PL**

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL **SV**

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ **HU**



Il termostato funziona solo se abbinato al kit wireless B1237- Bi2.
Per le installazioni/specifiche, consultare il manuale del B1237.

*The thermostat works only when paired with B1237- Kit Wireless Bi2.
Please refer to the manual of B1237 for installations/specifications.*

Le thermostat fonctionne uniquement lorsqu'il est associé au kit sans fil B1237-Kit Wireless Bi2.
Veuillez vous reporter au manuel du B1237 pour les informations relatives à l'installation et aux spécifications.

*Der Thermostat funktioniert nur in Verbindung mit dem B1237-Kit Wireless Bi2.
Informationen zur Installation und zu den technischen Daten finden Sie im Handbuch des B1237.*

El termostato solo funciona cuando se empareja con el kit inalámbrico B1237-Bi2.
Consulte el manual del B1237 para obtener información sobre la instalación y las especificaciones.

*O termóstato funciona apenas quando emparelhado com o B1237- Kit Wireless Bi2.
Consulte o manual do B1237 para obter informações sobre instalações/especificações.*

De thermostaat werkt alleen in combinatie met B1237- Kit Wireless Bi2.
Raadpleeg de handleiding van B1237 voor installaties/specificaties.

*Ο θερμοστάτης λειτουργεί μόνο όταν συνδυάζεται με το B1237- Kit Wireless Bi2.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του B1237 για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση/της προδιαγραφές.*

Termostat działa tylko w połączeniu z zestawem B1237- Kit Wireless Bi2.
Informacje dotyczące instalacji/specyfikacji można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu B1237.

*Termostaten fungerar endast när den är ihopkopplad med B1237- Kit Wireless Bi2.
Se manualen för B1237 för installation/specifikationer.*

A termosztát csak a B1237- Kit Wireless Bi2 készlettel együtt működik.
A telepítéssel és a műszaki adatokkal kapcsolatos információkat a B1237 készlet kézikönyvében találja.

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono soggetti a variazioni. Olympia Splendid si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso.

The technical data and aesthetic characteristics of the products are subject to change. Olympia Splendid reserves the right to modify them at any time without notice.

Les informations techniques et les caractéristiques esthétiques des produits peuvent subir des modifications. Olympia Splendid se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis.

Die technischen Daten und ästhetischen Eigenschaften der Produkte können Änderungen unterliegen. Olympia Splendid behält sich das Recht vor, diese jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Los datos técnicos y las características estéticas de los productos están sujetas a cambios. Olympia Splendid se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento y sin previo aviso.

Os dados técnicos e as características estéticas dos produtos estão sujeitos a alterações. A Olympia Splendid reserva-se o direito de modificá-los a qualquer momento sem aviso prévio.

De technische gegevens en esthetische kenmerken van de producten kunnen worden gewijzigd. Olympia Splendid behoudt zich het recht voor deze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Τα τεχνικά δεδομένα και τα αισθητικά χαρακτηριστικά των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές. Η Olympia Splendid διατηρεί το δικαίωμα να τα τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Dane techniczne i cechy estetyczne produktów mogą ulec zmianie. Olympia Splendid zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

De tekniska data och estetiska egenskaperna hos produkterna kan ändras. Olympia Splendid förbehåller sig rätten att ändra dem när som helst utan föregående meddelande.

A termékek műszaki adatai és esztétikai tulajdonságai változhatnak. Az Olympia Splendid fenntartja a jogot, hogy azokat bár-mikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa.



1 -INFORMAZIONI GENERALI	2
1.1 - GARANZIA.....	2
1.2 - PITTOGRAMMI EDITORIALI.....	3
1.3 - AVVERTENZE.....	3
2 -LISTA DEI COMPONENTI FORNITI A CORREDO.....	6
3 -INSTALLAZIONE	6
3.1 - DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI (FIG.2)	6
3.2 - MONTAGGIO A PARETE	7
4 -UTILIZZO DEL TERMOSTATO	9
4.1 - OPERAZIONI CONSENTITE ALL'UTENTE.....	9
4.2 - PAIRING DEL TERMOSTATO CON KIT WIRELESS BI2.....	9
4.3 - INTERFACCIA PRINCIPALE (ICONE DISPLAY).....	10
5 -IMPOSTAZIONI	11
5.1 - SELEZIONE DELLA LINGUA.....	11
5.2 - IMPOSTAZIONE DATA E ORA CORRENTE	11
5.3 - DIAGNOSTIC.....	12
6 -MENU FUNZIONI BASE.....	12
6.1 - MODALITÀ.....	12
6.1.1 - OFF.....	13
6.1.2 - RISCALDAMENTO.....	13
6.1.3 - RAFFREDDAMENTO	13
6.2 - VELOCITÀ VENTILATORE.....	13
7 -MENU FUNZIONI AUSILIARIE	14
7.1 - PROGRAMMAZIONE	14
7.1.1 - ABILITARE/DISABILITARE LA PROGRAMMAZIONE	14
7.1.2 - FUNZIONE PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA	14
7.1.3 - FUNZIONE T OFF	16
7.1.4 - UTILIZZO DELLA FUNZIONE PROGRAMMAZIONE	17
7.2 - FUNZIONE UMIDITÀ	17
8 -INSTALLAZIONE DELL'APP	17
8.1 - DOWNLOAD DELL'APP	17
9 -GUIDA PER UTILIZZO DELL'APP.....	18
9.1 - LOGIN	18
9.2 - ABBINAMENTO DISPOSITIVI	19
9.3 - UTILIZZO DEI DISPOSITIVI	19
9.4 - IMPOSTAZIONI APP.....	22



1 - INFORMAZIONI GENERALI

Il **KIT B1236 - TERMOSTATO WIRELESS Bi2** consente di controllare la temperatura nelle stanze dove è installato.

Il presente manuale si riferisce al TERMOSTATO WIRELESS Bi2. Le informazioni e le avvertenze contenute nel presente manuale sono valide per il componente di seguito denominato "termostato". Questo manuale è stato concepito con lo scopo di fornirvi tutte le spiegazioni necessarie per poter gestire il vostro **kit B1236** al meglio.

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con qualsiasi operazione (installazione, manutenzione, uso) ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto nei singoli capitoli; Il presente manuale è da considerarsi parte integrante del manuale istruzioni installazione e uso a corredo delle unità FANCOIL OLIMPIA SPLENDID.

Entrambi i manuali dovranno essere conservati con cura e dovranno SEMPRE accompagnare l'apparecchio anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente oppure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un'altra copia al Servizio Tecnico di Assistenza OLIMPIA SPLENDID di zona.

1.1 - GARANZIA

Olimpia Splendid garantisce questo dispositivo per difetti imputabili a vizi di fabbricazione in conformità al **D.L. 24/02 del 02/02/2002**.

Resta escluso dalla garanzia qualsiasi altro problema legato a:

- Errata installazione.
- Eventi atmosferici straordinari.
- Manomissioni da parte di personale non autorizzato.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Non permettete che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza sorveglianza.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento del sistema, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ai centri di assistenza tecnica autorizzati dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza del sistema.
- In caso di smantellamento del sistema procedere allo smaltimento differenziato dei singoli componenti secondo le disposizioni di legge locali. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.



1.2 - PITTOGRAMMI EDITORIALI



Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire danni fisici.



Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire uno shock elettrico.



I paragrafi preceduti da questo simbolo contengono informazioni e prescrizioni molto importanti, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza. Il mancato rispetto può comportare:

- pericolo per l'incolumità degli operatori
- perdita della garanzia contrattuale
- declinazione di responsabilità da parte della ditta costruttrice



Contrassegna azioni che non si devono assolutamente fare.

1.3 - AVVERTENZE

- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- È indispensabile applicare tutte le nozioni precisate nel presente manuale.
- **LADITTA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO.**
- La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli, fermo restando le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale.
- Durante il montaggio, e ad ogni operazione di manutenzione, è necessario osservare le precauzioni citate nel presente manuale e in quello dell'unità Fancoil, e adottare ogni precauzione suggerita dal comune buon senso e dalle Normative di Sicurezza vigenti nel luogo d'installazione.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; gli elementi dell'imballo non devono essere lasciati alla portata dei







- bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Questi dispositivi sono conformi alle direttive Europee
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
 - L'uso contemporaneo di questa apparecchiatura in prossimità di altri apparecchi a radiofrequenza può compromettere la qualità del segnale trasmesso/ricevuto fino all'interruzione della comunicazione.
 - I dispositivi si avvalgono di una frequenza non armonizzata e sono concepiti per essere usati nei paesi europei; per le restrizioni d'uso di questi dispositivi si faccia riferimento alle normative vigenti specifica per ogni paese.
 - Nei paesi della UE la WLAN può quindi essere utilizzata in ambienti chiusi senza alcuna restrizione, ma in Francia non può essere utilizzata all'aperto.
 - Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
 - Verificare la compatibilità del dispositivo utilizzato con l'app OS Smart System nella lista presente sugli store digitali. OLIMPIA SPLENDID non è responsabile di qualsiasi problema derivante dall'incompatibilità.
 -  I fulmini, le auto nelle vicinanze ed i telefoni cellulari possono causare dei malfunzionamenti. Scollegare elettricamente l'unità per diversi secondi, quindi riavviare il termostato.
 -  In caso di sostituzione di componenti utilizzare esclusivamente ricambi originali OLIMPIA SPLENDID.
 -  **IMPORTANTE!** Per prevenire ogni rischio di folgorazione è indispensabile scollegare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di pulizia e/o manutenzione sugli apparecchi.

QUANDO SI UTILIZZA L'APPARECCHIATURA ELETTRICA, È NECESSARIO SEGUIRE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA FONDAMENTALI AL FINE DI RIDURRE I RISCHI DI INCENDIO,



SCOSSE ELETTRICHE E LESIONI, COMPRESSE LE SEGUENTI:


-  Non utilizzare detergenti liquidi o corrosivi per pulire i dispositivi, non spruzzare acqua o altri liquidi sull'unità in quanto potrebbero danneggiare i componenti in plastica o, addirittura, provocare scosse elettriche.
- Non bagnare i dispositivi. Potrebbero verificarsi corto circuiti o incendi.
- In caso di anomalie di funzionamento (per esempio: rumore anomalo, cattivo odore, fumo, innalzamento anomalo della temperatura, dispersioni elettriche, ecc.) scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica. Contattare il rivenditore locale.
-  **Non toccare (se in funzione) il prodotto con le mani bagnate. Rischio di incendio o scosse elettriche**
- Non posizionare il riscaldatore o altre apparecchiature vicine al cavo di alimentazione. Rischio di incendio o scosse elettriche.
-  Fare attenzione affinché l'acqua non entri nelle parti elettriche. Potrebbe provocare incendi, guasti al prodotto o scosse elettriche.
- Nelle giornate di pioggia è consigliabile scollegare l'alimentazione elettrica per evitare danni provocati da fulmini.
- Non smontare o modificare i dispositivi
- Non smontare i componenti del termostato quando questi sono in funzione
- Non utilizzare il termostato direttamente esposti alle fonti di calore, luce del sole o eventi atmosferici.




IT - 5



2 - LISTA DEI COMPONENTI FORNITI A CORREDO

 I componenti elencati di seguito e mostrati nella figura 1 sono inclusi nella fornitura, gli altri particolari necessari per l'installazione devono essere acquistati.


- A. Termostato Wireless Bi2
- B. Cavo di alimentazione 5Vdc USB-C
- C. Kit di viti (4x), tasselli (4x) e nastro bi-adesivo (1x)
- D. Manuale avvertenze "Termostato Wireless Bi2"
- E. Base




3 - INSTALLAZIONE

3.1 - DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI (FIG.2)

1. Cornice rotonda con display
2. Base
3. Cavo di alimentazione



 **L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato. Tutte le istruzioni contenute nel presente manuale e nel MANUALE DI AVVERTENZE TERMOSTATO WIRELESS Bi2 devono essere rispettate. L'inosservanza di tali indicazioni può comportare un malfunzionamento delle unità che non può essere attribuito alla loro qualità e che quindi fa decadere ogni forma di garanzia fornita dal produttore.**





Durante l'installazione è raccomandato di maneggiare i componenti con cura.



3.2 - MONTAGGIO A PARETE

Il termostato può essere montato direttamente sulla parete.




Per prevenire il rischio di scosse elettriche, è obbligatorio spegnere l'interruttore principale prima di eseguire i collegamenti elettrici o qualsiasi operazione di manutenzione sugli apparecchi.

- La base (1) viene fornita già divisa in copertura superiore (1a) e base (1b) (fig.4).
- Per montare la base direttamente sulla parete, segnare i due fori di montaggio nella posizione desiderata, utilizzando la base come riferimento. Per determinare la direzione del termostato, sulla base è indicata la direzione "UP"*. Forare i buchi nel muro con una punta da trapano adeguata e inserire due tasselli (Fig.5).
- Collegare l'alimentazione del termostato alla rete elettrica.




- Collegare il cavo di alimentazione alla porta USB tipo C (X) del termostato situata sul retro della base (1a) (Fig.6).




- Se la base è montata sulla parete, fissare la base con le viti e le rondelle appropriate (viti e tasselli rif.5 sono forniti con il KIT B1236) (Fig.7).
- Se la base deve essere montata in una scatola elettrica (predisposizione per scatola 503 e scatole europee con interasse di 60 mm) utilizzare viti e rondelle inserendole nelle fessure corrispondenti della scatola elettrica*. Fare riferimento al paragrafo ROTAZIONE DEL DISPLAY (Fig.7).

***La base è dotata di una livella per un posizionamento corretto.**

- Posizionare la copertura superiore (1a) sulla base (1b) (fig.7).







- Montare la cornice sulla base prestando attenzione a collegare correttamente i terminali, come mostrato in figura (Fig. 8).
- Accendere il termostato.



4 - UTILIZZO DEL TERMOSTATO

4.1 - OPERAZIONI CONSENTITE ALL'UTENTE

AZIONE	DESCRIZIONE	FUNZIONE
	Rotazione in senso orario	Ruotare la cornice del termostato per aumentare la temperatura o per scorrere tra le diverse opzioni.
	Rotazione in senso antiorario	Ruotare la cornice del termostato per diminuire la temperatura o per scorrere tra le diverse opzioni.
	Pressione semplice	Selezionare o confermare un'impostazione, accedere al MENU FUNZIONI BASE
	Pressione prolungata (per tre secondi)	Accedere al MENU FUNZIONI AUSILIARIE

Il display del termostato non è touch screen.

4.2 - PAIRING DEL TERMOSTATO CON KIT WIRELESS BI2

Un termostato può gestire fino a 8 fancoil.

LATO FANCOIL:


- Impostare Address 2 sul fancoil.
- Porre il fancoil in modalità rE (fare riferimento al manuale del fancoil); la procedura di accoppiamento si avvia automaticamente e il display entra in modalità riduzione consumo.
- Al termine dell'accoppiamento:
 - a. Se l'operazione è andata a buon fine, il fancoil rimane in modalità rE per garantire il corretto funzionamento della comunicazione.
 - b. In caso contrario, esce dalla modalità rE e funziona in modalità stand-alone mostrando la temperatura impostata. In questo caso è necessario ripetere la procedura di accoppiamento.



LATO TERMOSTATO:

- Tenere premuta la cornice fino a quando non si entra nel menu FUNZIONI AUSILIARIE.
- Ruotare la cornice per raggiungere il menu SETTINGS.
- Premere per accedere al menu SETTINGS.
- Ruotare la cornice per raggiungere il menu WIFI. Premere la cornice per entrare.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il menu ADD FANCOIL.
- Premere la cornice per entrare nel menu ADD FANCOIL.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il campo FC1 ADD.
- Premere la cornice per avviare la ricerca. Il termostato inizia a scansionare il KIT WIRELESS.
- Una volta che il KIT WIRELESS è identificato, premere la cornice per abbinarlo. Il termostato esce automaticamente dal sottomenu di abbinamento.

4.3 - INTERFACCIA PRINCIPALE (ICONE DISPLAY)



A1	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente rilevata
A2	Temperatura di set	Temperatura impostata sull'unità Fancoil
A3	Icona manuale/ programmato	Indicazione modalità operativa dell'unità
A4	Icona temperatura esterna	Indicazione temperatura esterna
A5	Icona meteo esterno	Indicazione meteo esterno
A6	Icona umidità	Visualizzazione umidità (non modificabile)
A7	Icona funzionamento	Indicazione modalità di funzionamento



5 - IMPOSTAZIONI

5.1 - SELEZIONE DELLA LINGUA

La lingua predefinita del TERMOSTATO WIRELESS Bi2 è inglese.

Nel termostato ci sono cinque lingue selezionabili: IT-EN-FR-DE-ESP.

Per selezionare la lingua:

- Tenere premuto il riquadro finché non si accede al menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SETTINGS**.
- Premere per accedere al menu **SETTINGS**.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il campo **LANGUAGE**, premere e poi ruotare la cornice per scorrere tra le diverse lingue.
- Premere per selezionare la lingua desiderata.
- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere l'icona **BACK** e premere per selezionarla.
- Per tornare all'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Nel menu **SETTINGS** se non viene eseguita alcuna operazione per un minuto continuativo, il termostato uscirà dal menu e confermerà le nuove impostazioni.

5.2 - IMPOSTAZIONE DATA E ORA CORRENTE

- Tenere premuta la cornice fino a quando non si entra nel menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SETTINGS**.
- Premere per accedere al menu **SETTINGS**.
- Ruotare la cornice in senso orario per selezionare il campo impostazione **Date/Time** e premere per entrare.
- Ruotare fino al campo delle ore e premere la cornice per selezionarlo. Ruotare la cornice in senso orario o antiorario per regolare le ore. Premere per confermare le ore. Ripetere la stessa operazione per regolare i minuti nel campo dei minuti.
- Ruotare e premere la cornice per selezionare il campo del mese. Ruotare la cornice in senso orario o antiorario per regolare il mese. Premere per confermare il mese. Ripetere la stessa operazione per regolare il giorno e l'anno. Una volta regolata la data completa, il giorno della settimana verrà impostato automaticamente.
- Per uscire dall'impostazione dell'ora e della data, ruotare la cornice e premere il simbolo **BACK**.
- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.



5.3 - DIAGNOSTIC

Tramite il menu **DIAGNOSTIC** è possibile visualizzare informazioni generali sui dispositivi.

Per entrare nel menu **DIAGNOSTIC**:

- Tenere premuta la cornice fino a quando non si entra nel menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SETTINGS**.
- Premere per accedere al menu **SETTINGS**.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il campo **DIAGNOSTIC** e premere per selezionarlo.
- Premere la cornice per entrare e visualizzare le informazioni sul dispositivo.
- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.




6 - MENU FUNZIONI BASE

Partendo dall'interfaccia principale, premere la cornice per accedere al **MENU FUNZIONI BASE**. Per uscire dal menu, ruotare la cornice fino al simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.

Nel **BASIC FUNCTION MENU** è possibile impostare le seguenti funzioni:

6.1 - MODALITÀ

In questo sottomenu è possibile selezionare la modalità di funzionamento dell'unità Fancoil. Le modalità di funzionamento che possono essere selezionate sono le seguenti:

SIMBOLO	MODALITÀ OPERATIVA
	OFF
	RISCALDAMENTO
	RAFFREDDAMENTO

Per i dettagli riguardanti ciascuna modalità di funzionamento, fare riferimento al manuale utente dell'unità Fancoil.

Premere la cornice per entrare nel sottomenu **MODALITÀ**. Ruotare la cornice per passare da una modalità di funzionamento all'altra.



Per selezionare una modalità di funzionamento premere la cornice.

Quando si seleziona una modalità di funzionamento, l'icona corrispondente è visibile nell'interfaccia principale.

La modalità di funzionamento può essere selezionata nella seguente sequenza:

6.1.1 -OFF

L'unità è in modalità standby. Per accendere l'unità, rientrare nel sottomenu **MODALITÀ** e selezionare una modalità di funzionamento.

6.1.2 -RISCALDAMENTO

In modalità riscaldamento l'intervallo di temperatura impostabile è compreso tra 15 °C e 30 °C, con un incremento di temperatura minimo di 0,5 °C.

Nell'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso orario per aumentare o in senso antiorario per diminuire la temperatura di set (**A2**).



6.1.3 -RAFFREDDAMENTO

In modalità raffrescamento l'intervallo di temperatura impostabile è compreso tra 15 °C e 30 °C, con un incremento di temperatura minimo di 0,5 °C.

Nell'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso orario per aumentare o in senso antiorario per diminuire la temperatura di set (**A2**).

6.2 - VELOCITÀ VENTILATORE

La velocità del ventilatore può essere regolata come:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN NIGHT		FAN AUTO

Premere la cornice in corrispondenza dell'icona per entrare nel sottomenu **VELOCITÀ DEL VENTILATORE**. Ruotare la cornice per selezionare la velocità del ventilatore desiderata, premere per confermare la modalità selezionata.

L'impostazione della velocità del ventilatore è disponibile solo nelle modalità raffrescamento e riscaldamento.

Per i dettagli riguardanti questa modalità di funzionamento, fare riferimento al manuale utente dell'unità Fancoil.



7 - MENU FUNZIONI AUSILIARIE

Partendo dall'interfaccia principale, tenere premuta la cornice finché non si accede al **MENU FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciarla.

Ruotare in senso orario la cornice per passare da una funzione all'altra. Per entrare in una funzione, premere una volta la cornice.

Per uscire dal **MENU FUNZIONI AUSILIARIE**, ruotare il riquadro finché non appare l'icona **BACK**, quindi premere la cornice per selezionarla e tornare all'interfaccia principale.

Le funzioni possono essere selezionate nella seguente sequenza:

7.1 - PROGRAMMAZIONE

Partendo dal **MENU FUNZIONI AUSILIARIE**, scegliere l'icona **SCHEDULE** e premere la cornice per entrare nella funzione.


7.1.1 -ABILITARE/DISABILITARE LA PROGRAMMAZIONE

Per abilitare o disabilitare la programmazione, ruotare la cornice in senso orario finché non si raggiunge il simbolo **SCHEDULE ON/OFF**. Premere una volta la cornice sul simbolo per scegliere tra **SCHEDULE ON** o **OFF**.

7.1.2 -FUNZIONE PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA

Nel menu **SCHEDULE** è possibile impostare la temperatura in fasce orarie per ogni giorno, fino a quattro fasce orarie diverse per singolo giorno.

B1	Icona fascia oraria
B2	Icona impostazione per Temperatura e Fan.
B3	Icona Temperatura o Fan
B4	Icona giorno settimana
B5	Icona copia
B6	Icona incolla
B7	Icona indietro



Per programmare una fascia oraria per un giorno:

- Partendo dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso orario per selezionare il giorno desiderato da programmare.
- Premere la cornice per selezionare il giorno.
- Ruotare la cornice per selezionare l'ora di inizio e di fine sotto la colonna "**Time**" (**B1**), premere la cornice per selezionarla.
- Ruotare la cornice per scegliere l'ora desiderata. L'incremento di tempo minimo è di 15 minuti.
- Ruotare in senso orario fino alla colonna "**T°/F**" (**B2**) e premere per selezionarla, l'incremento minimo di temperatura è di 0,5°C.
- Ruotare la cornice per impostare la temperatura/Fan desiderata nella fascia oraria selezionata.
- Dopo aver impostato la prima fascia oraria, è possibile procedere all'impostazione della seconda fascia oraria nello stesso giorno. Per impostare la seconda fascia oraria, ripetere le stesse operazioni descritte sopra. È possibile impostare fino a quattro fasce orarie al giorno.
- Una volta impostate le fasce orarie, ruotare la cornice fino al simbolo **BACK** (**B7**).
- Premere la cornice sul simbolo **BACK** per uscire dalla programmazione del giorno selezionato.
- Per uscire dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK**.
- Premere la cornice sul simbolo **BACK** per uscire dal menu **SCHEDULE**.
- Per tornare all'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **BACK**, quindi premere per selezionarlo.

Questa procedura è valida per programmare qualsiasi altro giorno della settimana.

Per ripetere le stesse fasce orarie in giorni diversi della settimana, è possibile utilizzare la funzione copia e incolla.

- Ruotando la cornice, selezionare il giorno della settimana da cui vuoi copiare la programmazione.
- Una volta selezionato il giorno, ruotare la cornice in senso orario fino al simbolo **COPIA** (**B5**), situato nella parte superiore della schermata del menu programmazione.
- Premere la cornice per selezionare la funzione copia.
- Ruotare la cornice in senso antiorario fino al simbolo dell'icona del **giorno della settimana** (**B4**). Premere la cornice per selezionarla.
- Ruotare la cornice tra i giorni della settimana fino a raggiungere il giorno da impostare e premere la cornice.
- Ruotare la cornice fino al simbolo **INCOLLA** (**B6**), quindi premere la cornice per selezionarlo. Le fasce orarie verranno riempite come gli intervalli copiati. Questa procedura può essere ripetuta per programmare più giorni.
- Per uscire dal menu, ruotare la cornice fino al simbolo **BACK** (**B7**) e premere la cornice per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK**.



- Premere la cornice sul simbolo **BACK** per uscire dal menu **SCHEDULE**.
- Per tornare all'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **BACK**, quindi premere per selezionarlo.

La funzione copia-incolla può essere utilizzata per programmare qualsiasi altro giorno della settimana con la stessa procedura descritta sopra.

Per impostare Temperatura o Fan (icona B2):


- Partendo dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso antiorario fino ad arrivare all'icona B2.
- Ruotare la cornice per selezionare T (temperatura) e F (fan) e premere sulla cornice per confermare la scelta desiderata.

7.1.3 - FUNZIONE T OFF

Nel menu **SCHEDULE** è possibile impostare una **T OFF**.

T OFF è la temperatura che l'unità Fancoil mantiene fuori dalle fasce orarie programmate seguendo la procedura descritta in precedenza. Il valore predefinito di **T OFF** è **20°C**.

VEL OFF è la velocità dei ventilatori che l'unità fancoil mantiene fuori dalle fasce orarie programmate.






Per impostare la temperatura **T OFF**:

- Partendo dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso antiorario fino a selezionare la funzione **T OFF**.
- Premere la cornice per accedere alla funzione.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il campo temperatura e premere per selezionarlo.
- Ruotare la cornice per regolare la temperatura **T OFF** fino al valore desiderato. L'incremento minimo di temperatura è 0,5°C.
- Premere la cornice per confermarla.
- Per uscire dal menu della funzione **T OFF**, ruotare la cornice fino al simbolo **BACK**, quindi premere la cornice per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK**.
- Premere la cornice sul simbolo **BACK** per uscire dal menu **SCHEDULE**.



7.1.4 -UTILIZZO DELLA FUNZIONE PROGRAMMAZIONE

Durante il normale utilizzo del termostato sul display principale potrebbero essere visualizzate tre diverse icone:

	ICONA PROGRAMMAZIONE		ICONA PROGRAMMA- ZIONE + MANUALE
	ICONA FUNZIONA- MENTO MANUALE		

ICONA FUNZIONAMENTO MANUALE:

Icona visualizzata quando la funzione di programmazione è disabilitata (SCHEDULE OFF). L'unità funziona in modalità manuale. La modalità di funzionamento e la temperatura di set vengono selezionate manualmente.

ICONA PROGRAMMAZIONE:

Icona visualizzata quando la funzione programmazione è abilitata (SCHEDULE ON). L'unità funziona come programmato nelle fasce orarie.

ICONA PROGRAMMAZIONE+MANUALE:

Anche se la funzione di programmazione è abilitata, in qualsiasi momento dall'interfaccia principale è possibile modificare manualmente la temperatura di set. In questo caso, sul display viene visualizzata l'icona programmazione+manuale e il termostato funziona con la temperatura impostata manualmente fino alla prossima fascia oraria programmata che viene segnalata con la visualizzazione dell'icona della programmazione sull'interfaccia principale.

7.2 - FUNZIONE UMIDITÀ

Il termostato è dotato di un sensore di umidità che ne misura il livello.

Sul termostato il livello di umidità è indicato dal simbolo **A6** nell'interfaccia principale, espresso in %.

8 - INSTALLAZIONE DELL'APP

8.1 - DOWNLOAD DELL'APP

 **Prima di procedere all'installazione dell'app, verificare la compatibilità del dispositivo sullo store utilizzato.**

Utilizzare solo l'APP OS Smart System per controllare l'unità Fancoil quando è associata al termostato.



- L'App **OS Smart System** può essere scaricata da Google Play Store e App Store.



[iOS](#)



[Android](#)



- L'App **OS Smart System** può essere soggetta a modifiche senza preavviso, volte a migliorarne le caratteristiche e le prestazioni.

9 - GUIDA PER UTILIZZO DELL'APP


9.1 - LOGIN

Dalla schermata iniziale è possibile effettuare due operazioni per effettuare il login:

- Accedere cliccando su “Registrati” e seguire le istruzioni.
- Accedere utilizzando le credenziali già in proprio possesso.




- È possibile salvare le credenziali di accesso selezionando la casella “**Ri-cordami**” prima di effettuare il login.



9.2 - ABBINAMENTO DISPOSITIVI

Per associare il primo dispositivo è necessario:

- Cliccare su “+” ed eseguire le istruzioni per configurare il proprio dispositivo.




Premere sull'icona “**Bi2 Wireless Thermostat**” e seguire le istruzioni per configurare il proprio dispositivo.



Per eseguire l'associazione di altri dispositivi è necessario:

- Cliccare in alto a sinistra e visualizzare il menù a tendina.
- Cliccare su “**aggiungi dispositivo**”.




9.3 - UTILIZZO DEI DISPOSITIVI

Selezionare dal menù centrale a tendina il dispositivo desiderato.



Il display principale mostra le seguenti informazioni:

1. Meteo esterno (dove si trova il termostato)
2. Temperatura esterna
3. Temperatura ambiente
4. Temperatura impostata
5. Velocità della ventola
6. Livello di umidità
7. Timer
8. Errori (se presenti)
9. Statistiche di utilizzo dell'unità Fancoil
10. La freccia sul display indica che l'unità è in funzione. Quando la freccia scompare, la temperatura impostata è stata raggiunta.




Dall'interfaccia principale è possibile impostare le seguenti funzioni:


1. Velocità ventola
- 2a. Incremento temperatura
- 2b. Diminuzione temperatura
- 3a. Attivazione modalità manuale
- 3b. Attivazione modalità programmazione
4. Modalità operativa




La trasmissione dati dal dispositivo all'App avviene a velocità ridotta rispetto alla trasmissione dati dall'App al dispositivo.




Per accedere alle impostazioni della funzione programmazione, toccare l'icona:



- Selezionare il giorno in cui si vuole impostare la programmazione.
- Utilizzare “+” per impostare fino a 4 fasce orarie.




- Premere sull'icona in alto a destra per duplicare le impostazioni su un altro giorno.



- Selezionare un quadrante per modificare le impostazioni:
 1. Temperatura desiderata
 2. Orario di attivazione
- Per confermare le modifiche premere (3).
- Per annullare le modifiche premere (4).
- Per eliminare la fascia oraria premere (5).



Per eseguire le modalità di funzionamento impostate, il terminale deve essere acceso.



9.4 - IMPOSTAZIONI APP

Per accedere alle impostazioni dell'app, cliccare in alto a sinistra e visualizzare il menu a discesa.

In questo menu a discesa è possibile eseguire le seguenti opzioni:

- **Aggiungi dispositivo**
(vedi par. "Associazione dispositivi")
- **Impostazioni**
(vedi schermata seguente)
- **Supporto**
richiedi supporto inviando una e-mail al servizio assistenza
- **Valutaci**
valuta l'app tramite lo store
- **Logout**
esci dall'app

In questo menù a discesa è possibile eseguire le seguenti opzioni:

- **Nome e cognome**
indica il nome con cui è stato eseguito il login
- **Indirizzo e-mail**
indica l'indirizzo e-mail con cui è stato eseguito il login
- **Nome termostato**
mostra il nome del tuo termostato.
Il nome può essere modificato
- **Rete connessa**
mostra la rete a cui è connesso.
La rete può essere modificata.
- **Versione software gateway**
mostra la versione software
- **Versione app**

Premere l'icona in alto a destra per eliminare il dispositivo o l'account.





TABLE OF CONTENTS



1 -GENERAL INFORMATION	2
1.1 - WARRANTY.....	2
1.2 - EDITORIAL PICTOGRAMS	3
1.3 - WARNINGS	3
2 -LIST OF COMPONENTS SUPPLIED.....	6
3 -INSTALLATION	6
3.1 - MAIN PARTS (FIG.2)	6
3.2 - MOUNTING ON THE WALL.....	7
4 -USING THE ROUND THERMOSTAT	9
4.1 - USER OPERATIONS ALLOWED.....	9
4.2 - THERMOSTAT PAIRING WITH Bi2 WIRELESS KIT	9
4.3 - MAIN INTERFACE (DISPLAY ICONS)	10
5 -SETTINGS	11
5.1 - LANGUAGE SELECTION	11
5.2 - CURRENT DATE AND CLOCK SETTINGS.....	11
5.3 - DIAGNOSTIC.....	12
6 -BASIC FUNCTION MENU.....	12
6.1 - MODE.....	12
6.1.1 - OFF.....	13
6.1.2 - HEATING	13
6.1.3 - COOLING	13
6.2 - FAN SPEED	13
7 -AUXILIARY FUNCTION MENU.....	14
7.1 - SCHEDULE	14
7.1.1 - ENABLE/ DISABLE SCHEDULE FUNCTION	14
7.1.2 - DAY SCHEDULE FUNCTION	14
7.1.3 - T OFF FUNCTION.....	16
7.1.4 - USE SCHEDULE FUNCTION	17
7.2 - HUMIDITY	17
8 -INSTALLATION OF THE APP.....	17
8.1 - DOWNLOAD OF THE APP	17
9 -APP USER GUIDE	18
9.1 - LOGIN	18
9.2 - DEVICE PAIRING	19
9.3 - APP USAGE	19
9.4 - APP SETTINGS	22



1 - GENERAL INFORMATION

The **Kit B1236- Bi2 WIRELESS THERMOSTAT** allows to control temperature in the rooms where it is installed.

This manual is referred to the Bi2 WIRELESS THERMOSTAT. Information and warnings contained in this manual is valid for the component hereinafter referred to as "thermostat". This manual has been conceived with the purpose of providing you with all the explanations necessary to be able to manage your **kit B1236** at its best.

Carefully read this manual before proceeding with any operation (installation, maintenance, use) and scrupulously respect what is described in the single chapters.

This manual has to be considered as an integral part of the instruction, installation and user manual accompanying the FANCOIL OLIMPIA SPLENDID unit.

Both manuals must be preserved with care and shall ALWAYS accompany the appliance, even in the event of its sale to another owner or user or of a transfer to another plant. In case of damage or loss of the manual, request another copy from your local OLIMPIA SPLENDID Technical Service Department.

1.1 - WARRANTY

Olimpia Splendid guarantees this device against defects attributable to manufacturing faults in accordance with **D.L. 24/02 of 02/02/2002**.

Any other problem linked to what below remains excluded from warranty:

- Incorrect installation.
- Exceptional weather events.
- Tampering by unauthorized personnel.
- This appliance shall only be destined for the use for which it has been expressly conceived. Any other use must be considered as improper and therefore, dangerous. The manufacturer cannot be considered liable for possible damages resulting from improper, wrong and unreasonable uses.
- Do not let children or incapable people use the appliance unattended.
- In case of fault and/or malfunction of the system do not tamper with it. For the possible repair, please exclusively refer to the technical assistance centres authorized by the manufacturer and request the use of original spare parts. Failure to respect what is explained above may hinder the system safety.
- When dismantling the system, please dispose of the individual components separately in accordance with local regulations. It is also recommended to render harmless those parts of the appliance which could pose a danger, especially to children who might use the appliance out of use for their own play.



1.2 - EDITORIAL PICTOGRAMS



It informs the personnel concerned that if the operation is not carried out in compliance with the safety regulations, it presents the risk of suffering physical damage.



Signals to the personnel that the operation described could cause electrocution if not performed according to the safety rules.



Paragraphs marked with this symbol contain very important information and recommendations, particularly as regards safety. Failure to comply with them may result in:

- danger of injury to the operators
- loss of the warranty
- refusal of liability by the manufacturer.






Refers to actions that absolutely must not be performed.

1.3 - WARNINGS

- Installation, first startup and subsequent maintenance must be carried out exclusively by authorized, qualified personnel.
- It is essential to apply all the notions described in this manual.
- **THE MANUFACTURER ASSUMES NO LIABILITY FOR DAMAGES TO PEOPLE OR PROPERTY RESULTING FROM THE LACK OF RESPECT OF THE STANDARDS CONTAINED IN THIS BOOKLET.**
- The manufacturer reserves the right to apply changes at any moment to his own models, notwithstanding the essential characteristics described in this manual.
- During the assembly, and upon any maintenance operation, it is necessary to respect the precautions mentioned in the manual and in the one of the Fancoil unit, and adopt every precautions suggested by common sense and by the Safety Standards in force in the place of installation.
- After removing the packaging, make sure of the appliance intactness; the elements of the packaging must not be left within the reach of






children, as they constitute a potential source of danger.


- These devices comply with European directives
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- The simultaneous use of this appliance next to other radio frequency appliances may compromise the quality of the transmitted/received signal until the communication is interrupted.
- The devices use a non-harmonised frequency and are designed for use in European countries; please refer to the country-specific regulations in force for restrictions on the use of these devices.
- In EU countries, WLAN can therefore be used indoors without any restrictions, but in France it cannot be used outdoors.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authorisation to use the equipment.
- Check the compatibility of the device used with the OS Smart System app in the list on the digital store. OLIMPIA SPLENDID is not responsible for any problems resulting from incompatibility.
-  Lightning, cars in the vicinity and mobile phones can cause malfunctions. Disconnect the unit electrically for several seconds, then restart the thermostat.
-  Should components need replacing, always use OLIMPIA SPLENDID original spare parts.
-  IMPORTANT! To prevent any risk of electrocution, it is essential to disconnect the plug from the socket before making electrical connections and any cleaning and/or maintenance work on the equipment.

WHEN USING ELECTRICAL EQUIPMENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS MUST ALWAYS BE FOLLOWED IN ORDER TO REDUCE RISKS OF FIRE ELECTRIC SHOCKS AND INJURY, INCLUDING



THE FOLLOWING:


-  Do not use liquid or corrosive detergent to clean the devices, do not spray water or other liquids onto the devices, since they could damage the plastic components or even cause electric shocks.
- Do not wet the devices. Short circuits or fires may occur.
- In the event of operating anomalies (e.g. strange noise, bad odour, smoke, abnormal temperature rise, electric dispersions, etc.) immediately disconnect the power supply. Contact the local dealer.
-  **Do not touch (operation) the devices with wet hands. Electric shocks risk.**
- Do not place a heater or other appliance near the devices. Fire risk.
-  Take care that water does not enter electrical parts. It could cause fire, product failure or electric shock.
- On rainy days, it is advisable to disconnect the power supply to avoid lightning damage.
- Do not disassemble or modify the devices.
- Do not disassemble components of thermostat when these are operating.
- Do not use thermostat directly exposed to heat source, sunlight or atmospheric events.




EN - 5



2 - LIST OF COMPONENTS SUPPLIED

 The parts listed below and shown in figure 1 are included in the supply, the other particulars necessary for installation must be purchased.


- A. Bi2 Wireless Thermostat
- B. Power supply cable 5Vdc USB-C
- C. Kit of screws (4x), anchors (4x) and adhesive tape (1x)
- D. Bi2 Wireless Thermostat warnings manual
- E. Base




3 - INSTALLATION

3.1 - MAIN PARTS (FIG.2)

1. Round frame and display
2. Base
3. Power supply cable



 **Installation must be carried out by qualified personnel. All instructions contained in this manual and in Bi2 WIRELESS THERMOSTAT WARNINGS MANUAL must be adhered to. Failure to do so can lead to the malfunctioning of the units which may not be attributed to their quality and which would therefore invalidate all forms of guarantee given by the manufacturer.**





During installation it is recommended to handle components with care.



3.2 - MOUNTING ON THE WALL

Thermostat can be mounted directly on the wall or in an electrical box.




To prevent the risk of an electric shock it is mandatory to switch off the main switch before performing the electrical connection.

- La base (1) viene fornita già divisa in base superiore (1a) e base inferiore (1b) (fig.4).
- To mount the base directly on the wall, mark the two mounting holes in the desired position, using the base as a template. To determine the direction of the thermostat, on the base is indicated the UP direction*. Drill the holes in the wall with an appropriate drill bit and insert two wall anchors (Fig.5).
- Connect the power supply of the thermostat to the power grid.




- Connect the power cable to the USB type C port (X) of thermostat located on the base (1a) (Fig.6).




- If the base is mounted on the wall secure the base with appropriate screws and washers (screws and anchors ref.5 are provided with the KIT B1236) (Fig.7).
- The base must be mounted in a electrical box (predisposition for 503 box and European boxes with 60mm center distance) use screws and washers inserting them in the corresponding slots of the electric box*. Please refer to the paragraph ROTATION OF THE DISPLAY (Fig.7).

***The base is equipped with a level for a correct positioning.**

- Posizionare la copertura superiore (1a) sulla base (1b) (fig.7).







- Mount the frame on the base paying attention on pairing correctly the terminals, as shown in figure (Fig.8).
- Switch on the main power supply to power on the thermostat.



4 - USING THE ROUND THERMOSTAT

4.1 - USER OPERATIONS ALLOWED

ACTION	DESCRIPTION	FUNCTION
	Rotate clockwise	Rotate the frame clockwise to increase temperature or to switch between different options
	Rotate counter clockwise	Rotate the frame counter clockwise to decrease temperature or to switch between different options
	Simple press	To select or confirm a setting, to access to BASIC FUNCTION MENU
	Press and hold (for three seconds)	To access to the AUXILIARY FUNCTION MENU

Thermostat display is not touch screen.

4.2 - THERMOSTAT PAIRING WITH BI2 WIRELESS KIT

A thermostat can manage up to 8 fan coils.

FAN COIL SIDE:

To start the pairing procedure between the thermostat and the fan coil:

- Set Address 2 on the fan coil.
- Set the fan coil to rE mode (fare riferimento al manuale del fancoil); the pairing procedure starts automatically and the display enters energy saving mode.
- At the end of the pairing:
 - a. If the operation is successful, the fan coil remains in rE mode to ensure correct communication operation.
 - b. Otherwise, it exits rE mode and operates in stand-alone mode showing the set temperature. In this case, it is necessary to repeat the pairing procedure.




THERMOSTAT SIDE:

To start the pairing procedure between the thermostat and the fan coil:

- Press and hold the frame until entering the AUXILIARY FUNCTIONS menu.
- Rotate the frame to reach the SETTINGS menu.
- Press to access the SETTINGS menu.
- Rotate the frame to reach the WIFI menu. Press the frame to enter.
- Rotate the frame to reach the ADD FANCOIL menu.
- Press the frame to enter the ADD FANCOIL menu.
- Rotate the frame to reach the FC1 ADD field.
- Premere la cornice per avviare la ricerca. The thermostat starts scanning the WIRELESS KIT.
- Once the WIRELESS KIT is identified, press the frame to pair it. The thermostat automatically exits the pairing submenu.

4.3 - MAIN INTERFACE (DISPLAY ICONS)



A1	Room temperature	Measured temperature
A2	Set temperature	Temperature set on Fancoil unit
A3	Manual/Schedule icon	Indication of working mode of the unit
A4	Icona temperatura esterna	Indicazione temperatura esterna
A5	Icona meteo esterno	Indicazione meteo esterno
A6	Icona umidità	Visualizzazione umidità (non modificabile)



5 - SETTINGS

5.1 - LANGUAGE SELECTION

Language default of the Bi2 WIRELESS THERMOSTAT is English.

In the thermostat there are five possible languages to select: IT-EN-FR-DE-ESP.

To select language:

- Press and hold the frame until enter in the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise to reach the **SETTINGS** menu.
- Simple press to enter in the **SETTINGS** menu.
- Rotate the frame until you reach **Language** field, simple press and then rotate the frame to switch between different languages.
- Simple press to select desired language.
- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach the **BACK** field and simple press.
- To return to the main interface, the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol then simple press to select it.
- In **SETTINGS** menu if there is no operation for one continuative minute, the thermostat will exit the menu and confirms new settings.

5.2 - CURRENT DATE AND CLOCK SETTINGS

- Press and hold the frame until you enter the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach **SETTINGS** menu.
- Simple press to enter in the **SETTINGS** menu.
- Rotate the frame clockwise to select **Date/Time** set field e premiere per entrare.
- Rotate to the hours field and press the frame to select it. Rotate the frame clockwise or counter clockwise to adjust hours. Simple press to confirm the hours. Repeat the same operation to adjust minutes in minutes field.
- Rotate and press the frame to select the month field. Rotate the frame clockwise or counter clockwise the frame to adjust the month. Simple press to confirm the month. Repeat the same operation to adjust day and year. Once adjusted the complete date, week day is set automatically.
- To quit the time and clock setting, rotate the frame and simple press on **BACK** symbol.
- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach the **BACK** field and simple press.



5.3 - DIAGNOSTIC

Through the **DIAGNOSTIC** menu it is possible to see general information on the devices.

To enter in **DIAGNOSTIC** menu:




- Press and hold the frame until you enter in the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach **SETTINGS** menu.
- Simple press to enter in the **SETTINGS** menu.
- Rotate the frame until you reach the field **DIAGNOSTIC** and simple press to select it.
- Simple press the frame to enter and see information on the device.
- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach the **BACK** field and simple press.

6 - BASIC FUNCTION MENU

Starting from the main interface, simple press the frame to enter the **BASIC FUNCTION MENU**. To quit the menu, rotate the frame until the **BACK** icon, then press the frame to select it. In **BASIC FUNCTION MENU** it is possible to set following functions:

6.1 - MODE

In this submenu is it possible to select the operation mode of the Fancoil unit. Operation Modes that can be selected are the following:

SYMBOL	OPERATING MODE
	OFF
	HEATING
	COOLING

For details regarding each working operation mode please refer to Unico unit user manual.

Simple press the frame to enter **MODE** menu.

Rotate the frame to switch between different operation modes.



To select an operation mode, simply press the frame.

Once an operation mode is selected the corresponding icon is visible in the main interface.

Operation mode can be selected in the following sequence:

6.1.1 - OFF

The unit is in standby mode. To switch the unit ON re-enter the **MODE** submenu and select an operation mode.

6.1.2 - HEATING

Under heating mode set temperature range is from 15°C to 30°C, minimum temperature step is 0,5°C.

In the main interface rotate the frame clockwise to increase or counter clockwise to decrease set temperature (**A2**).




6.1.3 - COOLING

Under cooling mode set temperature range is from 15°C to 30°C, minimum temperature step is 0,5°C.

In the main interface rotate the frame clockwise to increase or counter clockwise to decrease to change set temperature (**A2**).

6.2 - FAN SPEED

Fan speed can be regulated as:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN NIGHT		FAN AUTO

Simply press the frame on the corresponding icon to enter in **FAN SPEED** submenu. Rotate the frame to select desired fan speed, simply press the frame to confirm the mode selected.

Fan speed set up is available only in cooling and heating modes.

For details regarding FAN SPEED please refer to Fancoil unit user manual.



7 - AUXILIARY FUNCTION MENU

Starting from the main interface, press and hold the frame until you enter the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.

Rotate counter clockwise to switch between functions. To enter a function, simple press the frame.

To quit **AUXILIARY FUNCTION MENU**, rotate the frame until the **BACK** icon, then press the frame to select it and return to main interface.

Functions can be selected in the following sequence:

7.1 - SCHEDULE

Starting from the **AUXILIARY FUNCTION MENU**, choose **SCHEDULE** icon and simple press the frame to enter in the function.


7.1.1 - ENABLE/ DISABLE SCHEDULE FUNCTION

To enable or disable **SCHEDULE** function rotate clockwise until you reach the symbol **SCHEDULE ON/OFF**. Simple press the frame on the symbol to switch between **SCHEDULE ON** or **OFF**.

7.1.2 - DAY SCHEDULE FUNCTION

In **SCHEDULE** menu it is possible to set temperature in different time slots per every day, up to four slots per single day.

B1	Slot icon
B2	Icona impostazione per Temperatura e Fan.
B3	Icona Temperatura o Fan
B4	Weekday icon
B5	Copy icon
B6	Paste icon
B7	Back icon



To schedule a time slot for one day:

- Starting from **SCHEDULE** menu, rotate the frame clockwise to select desired day to schedule.
- Simple press the frame to select the day.
- Rotate the frame to select the starting and ending time under the column “**Time**” (**B1**), simple press the frame to select it.
- Rotate the frame to choose desired time. Minimum time step is 15 minutes.
- Rotate clockwise until the column **T°/F** (**B2**) and simple press to select it, minimum temperature step is 0,5°C.
- Rotate the frame to set desired temperature/Fan in selected time slot.
- After setting the first time slot, it is possible to proceed setting the second time slot in the same day. To set the second time slot repeat the same operations described above. It is possible to set up to four time slots per day.
- Once set time slots, rotate the frame until the **BACK** symbol (**B7**).
- Simple press the frame on **BACK** symbol to quit the schedule of selected day.
- To quit the **SCHEDULE** menu, rotate the frame clockwise until the **BACK** symbol
- Simple press the frame on **BACK** symbol to quit **SCHEDULE** menu.
- To return to the main interface, rotate the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol, then simple press to select it.

This procedure is valid for scheduling any other day of the week.

To repeat the same time slots in different days of the week, it is possible to use copy-paste function.

- Rotating the frame select the day of the week you want to copy the schedule from
- Once selected the day, rotate the frame clockwise until the **COPY** symbol located on the top of the schedule (**B5**).
- Simple press the frame to select copy function.
- Rotate the frame counter clockwise until the **Day icon** symbol (**B4**). Simple press the frame to select it.
- Rotate the frame between week days until reach the day to set and press the frame.
- Rotate the frame until the **PASTE** symbol (**B6**), then press the frame to select it. Time slots will filled like the slots copied. This procedure can be repeated to schedule more days.
- To quit the menu, rotate the frame until the **BACK** symbol (**B7**) and simple press the frame to select it.
- To quit the **SCHEDULE** menu, rotate the frame clockwise until the **BACK** symbol
- Simple press the frame on **BACK** symbol to quit **SCHEDULE** menu.



- To return to the main interface, rotate the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol, then simple press to select it.

Copy-paste function can be used to set every day of the week with the same procedure described above.

Per impostare Temperatura o Fan (icona B2):


- Partendo dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso antiorario fino ad arrivare all'icona B2.
- Ruotare la cornice per selezionare T (temperatura) e F (fan) e premere sulla cornice per confermare la scelta desiderata.

7.1.3 - T OFF FUNCTION

In **SCHEDULE** menu a **T OFF** can be set.

T OFF è la temperatura che l'unità Fancoil mantiene fuori dalle fasce orarie programmate seguendo la procedura descritta in precedenza. Il valore predefinito di **T OFF** è **20°C**.

VEL OFF è la velocità dei ventilatori che l'unità fancoil mantiene fuori dalle fasce orarie programmate.



To set T OFF temperature:

- Starting from **SCHEDULE** menu, the frame clockwise until you select **T OFF** function
- Simple press the frame to enter the function.
- Rotate the frame clockwise to reach temperature field and simple press to select it.
- Rotate the frame to adjust **T OFF** temperature until desired value. Minimum temperature step is 0,5°C.
- Simple press the frame to confirm it.
- To quit the **T OFF** function menu, rotate the frame until the **BACK** symbol, then simple press the frame to select it.
- To quit the **SCHEDULE** menu, rotate the frame clockwise until the **BACK** symbol.
- Simple press the frame on **BACK** symbol to quit **SCHEDULE** menu.



7.1.4 - USE SCHEDULE FUNCTION

During normal use of the thermostat on the main display could be shown three different icons

	SCHEDULE ICON		SCHEDULE+ MANUAL ICON
	MANUAL ICON		

MANUAL ICON:

Icon shown when schedule function is disabled (OFF). The unit works in manual mode. Operation mode and temperature set are manually selected.

SCHEDULE ICON:

Icon shown when schedule function is enabled (ON). The unit works as scheduled in time slots.

SCHEDULE+MANUAL ICON:

Even if schedule function is enabled, at any time from the main interface it is possible to change manually set temperature. In this case, on the display is shown schedule+manual icon and the thermostat works as the manually set temperature until the next scheduled time slot which is indicated by the appearance of the schedule icon on the main interface.

7.2 - HUMIDITY

The thermostat is equipped with a humidity sensor that measure humidity level. On the thermostat humidity level is indicated by the symbol **A6** in the main interface, expressed in %.

8 - INSTALLATION OF THE APP

8.1 - DOWNLOAD OF THE APP

 ***Before performing the installation of the app, check for compatibility of the device on the used store.***

Use only OS Smart System APP to control Fancoil unit when is paired with thermostat.



- The App **OS Smart System** can be downloaded from Google Play Store and App Store



[iOS](#)



[Android](#)


- The App **OS Smart System** can be subject to changes without prior notice, designed to improve its characteristics and performance.

9 - APP USER GUIDE


9.1 - LOGIN

From the starting screen it is possible to perform two operations in order to login:


- Log in by clicking on “Sign up” and follow the instructions.



- Access using the credentials already in your possession.




- It is possible to save your access credentials by checking the “**Remember me**” box before Logging in.



9.2 - DEVICE PAIRING

To pair the first device it is necessary to:

- Click on “+” and follow the instructions to configure your device.




Press on the icon “**Bi2 Wireless Thermostat**” and follow the instructions to configure your device.



To pair other devices it is necessary to:

- Click on the top left corner and make the drop-down menu appear.
- Click on “**add device**”.




9.3 - APP USAGE

Select the desired device from the drop-down central menu.



The main display shows following information:

1. Outdoor weather (where the thermostat is located)
2. Outdoor temperature
3. Room temperature
4. Set temperature
5. Fan speed
6. Humidity level
7. Timer
8. Errors (if occur)
9. Usage statistics of the Fancoil unit
10. La freccia sul display indica che l'unità è in funzione. Quando la freccia scompare, la temperatura impostata è stata raggiunta.




From the main interface It is possible to set the following functions:

1. Fan speed
- 2a. Temperature increase
- 2b. Temperature decrease
- 3a. Activation of manual mode
- 3b. Activation of scheduling mode
4. Operating mode




The data transmission from the device to the App occurs at reduced speed with respect to the data transmission from the App to the device.




To access the scheduler settings, tap on the icon:




- Select the day to schedule.
- Use “+” to set up to 4 time bands.




- Press on the icon in the top right corner to duplicate the settings on another day.




- Select a quarter to change the settings:
 1. Desired temperature
 2. Starting time
- To confirm the changes, press (3).
- To cancel the changes, press (4).
- To delete the time band, press (5).

 **To perform the set operating modes, the terminal must be on.**




9.4 - APP SETTINGS

To access the settings of the app, click in on the top left corner and display the drop-down menu.



In this drop-down menu it is possible to perform the following options:


- **Add device**
(see par. "Device pairing")
- **Settings**
(see the following screen)
- **Support**
request support by sending an e-mail to the assistance service
- **Rated Us**
rate the app through the store
- **Logout**
logout from the app



In this drop-down menu it is possible to perform the following options:

- **Name and surname**
indicate the name the login has been executed with
- **e-mail address**
indicate the e-mail address login has been executed with
- **Thermostat name**
shows the name of your thermostat. Name can be changed
- **Connected network**
shows the network to which is connected. The network can be changed.
- **Gateway software version**
shows the software version
- **App version**

Press the icon on the top right corner to delete the device or the account





1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
1.1 - GARANTIE.....	2
1.2 - PICTOGRAMMES ÉDITORIAUX.....	3
1.3 - AVERTISSEMENTS.....	3
2 - LISTE DES COMPOSANTS FOURNIS.....	6
3 - INSTALLATION	6
3.1 - PARTIES PRINCIPALES (FIG.2)	6
3.2 - MONTAGE MURAL	7
4 - UTILISATION DU THERMOSTAT ROND	9
4.1 - OPÉRATIONS UTILISATEUR AUTORISÉES.....	9
4.2 - APPAIRAGE DU THERMOSTAT AVEC LE KIT SANS FIL BI2.....	9
4.3 - INTERFACE PRINCIPALE (ICÔNES D’AFFICHAGE).....	10
5 - PARAMÈTRES	11
5.1 - SÉLECTION DE LA LANGUE	11
5.2 - PARAMÈTRES DE LA DATE ET DE L’HORLOGE	11
5.3 - DIAGNOSTIC.....	12
6 - MENU DES FONCTIONS DE BASE.....	12
6.1 - MODE.....	12
6.1.1 - ÉTEINT	13
6.1.2 - CHAUFFAGE.....	13
6.1.3 - REFROIDISSEMENT	13
6.2 - VITESSE DE VENTILATION.....	13
7 - MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES	14
7.1 - PROGRAMME	14
7.1.1 - ACTIVER/DÉSACTIVER LA FONCTION PROGRAMME	14
7.1.2 - FONCTION PROGRAMME JOURNALIER	14
7.1.3 - FONCTION T OFF.....	16
7.1.4 - UTILISER LA FONCTION PROGRAMME	17
7.2 - HUMIDITÉ	17
8 - INSTALLATION DE L’APPLICATION	17
8.1 - TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLICATION.....	17
9 - GUIDE D’UTILISATION DE L’APPLICATION.....	18
9.1 - CONNEXION.....	18
9.2 - APPAIRAGE DE L’APPAREIL.....	19
9.3 - UTILISATION DE L’APPLICATION	19
9.4 - PARAMÈTRES DE L’APPLICATION.....	22



1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le KIT B1236 - THERMOSTAT WIRELESS Bi2 permet de modifier la température dans les pièces où est installé.

Cette notice d'instructions se réfère au THERMOSTAT SANS FIL Bi2. Les informations et avertissements contenus dans ce manuel s'appliquent au composant ci-après dénommé « thermostat ». Ce manuel a été conçu dans le but de vous fournir toutes les explications nécessaires pour pouvoir gérer au mieux votre **kit B1236**.

Lire attentivement ce manuel avant de procéder à toute opération (installation, entretien, utilisation) et suivre scrupuleusement ce qui est décrit dans les différents chapitres; ce manuel doit être considéré comme partie intégrante du mode d'emploi fourni avec l'unité FANCOIL OLIMPIA SPLENDID.

Ces modes d'emploi doivent donc être conservés avec soin et doivent TOUJOURS accompagner l'appareil, même si celui-ci est transféré à un autre propriétaire/utilisateur ou transféré dans un autre établissement. En cas de dommage ou de perte du manuel, demandez-en un autre à votre service technique OLIMPIA SPLENDID local.

1.1 - GARANTIE

Olimpia Splendid garantit ce dispositif contre les défauts imputables à des vices de fabrication, conformément au **D.L. 24/02 du 02/02/2002**.

Tout autre problème lié aux conditions suivantes sera exclu de la garantie:

- Mauvaise installation.
- Événements atmosphériques extraordinaires.
- Une altération par du personnel non autorisé.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse. Le fabricant ne saura être tenu responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte, inappropriée et déraisonnable.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes incapables et sans surveillance.
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement du système ne les manipulez pas. Pour l'éventuelle réparation, veuillez vous adresser exclusivement aux centres d'assistance technique agréés par le fabricant et demander l'utilisation de pièces de rechange d'origine. Le non-respect de ce qui est expliqué ci-dessus peut nuire à la sécurité du système.
- Lors du démontage du système, il convient d'éliminer les différents composants séparément, conformément aux réglementations locales. Il est également recommandé de rendre inoffensives les parties de l'appareil qui pourraient présenter un danger, en particulier pour les enfants qui pourraient utiliser l'appareil hors d'usage pour leurs propres jeux.



1.2 - PICTOGRAMMES ÉDITORIAUX



Il informe le personnel concerné que si l'opération n'est pas effectuée conformément aux règles de sécurité, il existe un risque de dommages physiques.



Signale au personnel que l'opération décrite pourrait provoquer une électrocution si elle n'est pas effectuée selon les règles de sécurité.



Les paragraphes marqués de ce symbole contiennent des informations et des recommandations très importantes, notamment en ce qui concerne la sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner:

- Un risque de blessure pour les opérateurs.
- La perte de la garantie.
- La décharge de toute responsabilité par le fabricant.






Désigne les actions qu'il ne faut en aucun cas effectuer.

1.3 - AVERTISSEMENTS

- L'installation, la première mise en service et l'entretien ultérieur doivent être effectués exclusivement par du personnel autorisé et qualifié.
- Il est essentiel d'appliquer toutes les notions décrites dans ce manuel.
- **LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES À DES PERSONNES OU À DES BIENS DUS AU NON-RESPECT DES CONSIGNES MENTIONNÉES DANS CE MANUEL.**
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à ses modèles à tout moment, sans préjudice des caractéristiques essentielles décrites dans ce manuel.
- Durant le montage, et à chaque opération d'entretien, respecter les consignes fournies dans ce manuel et dans celui de l'unité Fancoil et prendre toutes les précautions suggérées par le bon sens commun et par les Réglementations de sécurité en vigueur sur le lieu d'installation.
- Après avoir retiré l'emballage s'assurer de l'intégrité de les appareils; les éléments de l'emballage ne doivent pas être laissés à portée des enfants car ils représentent des sources potentielles de danger.






- Ces appareils sont conformes aux directives européennes
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- L'utilisation simultanée de ces appareils à proximité d'autres appareils à radiofréquences peut compromettre la qualité du signal émis/reçu au point de provoquer une défaillance de la communication.
- Les appareils utilisent une fréquence non harmonisée et sont conçus pour être utilisés dans les pays européens; pour connaître les restrictions d'utilisation de ces appareils, veuillez vous référer aux réglementations nationales en vigueur.
- Dans les pays de l'UE, le WLAN peut donc être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, mais en France, il ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
- Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de l'équipement par l'utilisateur.
- Vérifiez la compatibilité de l'appareil utilisé avec l'application OS Smart System dans la liste du magasin numérique. OLIMPIA SPLENDID n'est pas responsable des problèmes résultant d'une incompatibilité.
-  La foudre, les voitures à proximité et les téléphones portables peuvent provoquer des dysfonctionnements. Débranchez l'appareil électriquement pendant quelques secondes, puis redémarrez le thermostat.
-  Si des composants doivent être remplacés, utilisez toujours des pièces de rechange d'origine OLIMPIA SPLENDID.
-  IMPORTANT ! Afin d'éviter tout risque d'électrocution, il est impératif de débrancher la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des branchements électriques et toute opération de nettoyage et/ou d'entretien de l'appareil.

LORSQUE VOUS UTILISEZ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL EST TOUJOURS NÉCESSAIRE DE SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES AFIN DE RÉDUIRE




LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCHOC ET ACCIDENTS A PERSONNES, Y COMPRIS CE QUI SUIT:


-  N'utilisez pas de détergents liquides ou corrosifs pour nettoyer les appareils, ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'unité car ils pourraient endommager les composants en plastique et même causer des chocs électriques.
- Ne pas mouiller les appareils. Des courts-circuits ou des incendies peuvent survenir.
- En cas d'anomalies de fonctionnement (ex: bruit étrange, mauvaise odeur, fumée, élévation anormale de température, dispersions électriques, etc.) débrancher immédiatement l'alimentation électrique. Contactez le revendeur local.
-  **Ne pas toucher (s'il est en marche) les appareils avec les mains mouillées. Risque de choc électrique.**
- Ne pas positionner le réchauffeur ou d'autres appareils près du câble d'alimentation. Risque d'incendie.
-  Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les parties électriques. Cela pourrait provoquer un incendie, une défaillance du produit ou un choc électrique.
- Les jours de pluie, il est conseillé de déconnecter l'alimentation électrique pour éviter les dégâts causés par la foudre.
- Ne pas démonter, et ne pas apporter de modifications à les appareils.
- Ne pas démonter les composants du thermostat quand ils sont en marche.
- Ne pas utiliser le thermostat en l'exposant directement aux sources de chaleur, à la lumière du soleil ou à des agents atmosphériques.



2 - LISTE DES COMPOSANTS FOURNIS

 Les pièces énumérées ci-dessous et illustrées à la figure 1 sont fournies, les autres éléments nécessaires à l'installation doivent être achetés.


- A. THERMOSTAT WIRELESS Bi2
- B. Câble d'alimentation 5Vdc USB-C
- C. Kit de vis (4x), chevilles (4x) et ruban adhésif (1x)
- D. Manuel d'avertissements "THERMOSTAT WIRELESS Bi2"
- E. Base




3 - INSTALLATION

3.1 - PARTIES PRINCIPALES (FIG.2)

1. Cadre rond et affichage
2. Base
3. Câble d'alimentation



 **L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié. Toutes les instructions contenues dans ce manuel et dans le MANUEL D'AVERTISSEMENTS "THERMOSTAT WIRELESS Bi2" doivent être respectées. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un mauvais fonctionnement des unités qui ne peut être attribué à leur qualité et qui invaliderait donc toutes les formes de garantie données par le fabricant.**





Pendant l'installation, il est recommandé de manipuler les composants avec soin.



3.2 - MONTAGE MURAL

Le thermostat peut être monté directement sur le mur.




Pour éviter tout risque de choc électrique, il est obligatoire de couper l'interrupteur principal avant d'effectuer la connexion électrique.

- La base (1) est fournie déjà divisée en une base supérieure (1a) et une base inférieure (1b) (fig.4).
- Pour monter la base directement sur le mur, marquez les deux trous de montage dans la position souhaitée, en utilisant la base comme gabarit. Pour déterminer le sens du thermostat, la direction HAUT est indiquée sur la base*. Percez les trous dans le mur avec une mèche appropriée et insérez deux chevilles murales (Fig.5).
- Connectez l'alimentation du thermostat au réseau électrique.




- Connectez le câble d'alimentation au port USB type C (X) du thermostat situé sur la base (1a) (Fig.6).




- Si la base est montée sur le mur, fixez la base avec les vis et rondelles appropriées (les vis et chevilles réf.5 sont fournies avec le KIT B1236) (Fig.7).
- La base doit être montée dans un boîtier électrique (prédisposition pour boîtier 503 et boîtiers européens avec entraxe de 60 mm), utilisez les vis et rondelles en les insérant dans les fentes correspondantes du boîtier électrique*. Veuillez vous référer au paragraphe ROTATION DE L’AFFICHAGE (Fig.7).

***La base est équipée d'un niveau pour un positionnement correct.**

- Positionner le couvercle supérieur (1a) sur la base (1b) (fig.7).







- Montez le cadre sur la base en faisant attention à appairer correctement les bornes, comme indiqué sur la figure (Fig.8).
- Allumez l'alimentation principale pour mettre le thermostat sous tension.



4 - UTILISATION DU THERMOSTAT ROND

4.1 - OPÉRATIONS UTILISATEUR AUTORISÉES

ACTION	DESCRIPTION	PROGRAMME JOURNALIER
	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température ou pour passer d'une option à l'autre.
	Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la température ou pour passer d'une option à l'autre.
	Appuyer simplement	Pour sélectionner ou confirmer un réglage, pour accéder au MENU DES FONCTIONS DE BASE.
	Appui long (pendant trois secondes)	Pour accéder au MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES.

L'écran du thermostat n'est pas tactile.

4.2 - APPAIRAGE DU THERMOSTAT AVEC LE KIT SANS FIL BI2

Un thermostat peut gérer jusqu'à 8 ventilo-convecteurs.

CÔTÉ VENTILO-CONVECTEUR:


- Régler Address 2 sur le ventilo-convecteur.
- Mettre le ventilo-convecteur en mode rE (consulter la notice du ventilo-convecteur) ; la procédure d'appairage démarre automatiquement et l'afficheur passe en mode réduction de consommation.
- À la fin de l'appairage:
 - a. Si l'opération a réussi, le ventilo-convecteur reste en mode rE afin de garantir le bon fonctionnement de la communication.
 - b. Dans le cas contraire, il quitte le mode rE et fonctionne en mode autonome en affichant la température réglée. Dans ce cas, il est nécessaire de répéter la procédure d'appairage.



CÔTÉ THERMOSTAT:

- Maintenir le cadre appuyé jusqu'à entrer dans le menu FONCTIONS AUXILIAIRES.
- Tourner le cadre pour atteindre le menu SETTINGS.
- Appuyer pour accéder au menu SETTINGS.
- Tourner le cadre pour atteindre le menu WIFI. Appuyer sur le cadre pour entrer.
- Tourner le cadre pour atteindre le menu ADD FANCOIL.
- Appuyer sur le cadre pour entrer dans le menu ADD FANCOIL.
- Tourner le cadre pour atteindre le champ FC1 ADD.
- Presser le cadre pour démarrer la recherche. Le thermostat commence à scanner le KIT WIRELESS.
- Une fois que le KIT WIRELESS est identifié, appuyer sur le cadre pour l'appairer. Le thermostat quitte automatiquement le sous-menu d'appairage.

4.3 - INTERFACE PRINCIPALE (ICÔNES D'AFFICHAGE)



A1	Température ambiante	Température mesurée
A2	Température de consigne	Température réglée sur l'unité Fancoil
A3	Icône Manuel/ Programme	Indication du mode de fonctionnement de l'unité
A4	Icône de la température extérieure	Indication de la température extérieure
A5	Icône de la météo extérieure	Indication de la météo extérieure
A6	Icône de l'humidité	Affichage de l'humidité (non modifiable)
A7	Icône de fonctionnement	Indication du mode de fonctionnement



5 - PARAMÈTRES

5.1 - SÉLECTION DE LA LANGUE

La langue par défaut de THERMOSTAT WIRELESS Bi2 est l'anglais.

Dans le thermostat, il y a cinq langues possibles à sélectionner : IT-EN-FR-DE-ESP-.

Pour sélectionner la langue :

- Appuyez sur le cadre et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entriez dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour accéder au menu **PARAMÈTRES**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **PARAMÈTRES**.
- Tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ **Langue**, appuyez simplement puis tournez le cadre pour basculer entre les différentes langues.
- Appuyez simplement pour sélectionner la langue souhaitée.
- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR** champ et appuyez simplement.
- Pour revenir à l'interface principale, faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.
- Dans le menu **PARAMÈTRES**, s'il n'y a aucune opération pendant une minute continue, le thermostat quittera le menu et confirmera les nouveaux paramètres.

5.2 - PARAMÈTRES DE LA DATE ET DE L'HORLOGE

- Appuyez sur le cadre et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous accédiez au **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **PARAMÈTRES**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **PARAMÈTRES**.
- Tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le champ de configuration **Date/Time** (« date/heure ») et presser pour accéder.
- Tournez jusqu'au champ des heures et appuyez sur le cadre pour le sélectionner. Tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ajuster les heures. Appuyez simplement pour confirmer les heures. Répétez la même opération pour ajuster les minutes dans le champ des minutes.
- Tournez et appuyez sur le cadre pour sélectionner le champ du mois. Tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ajuster le mois. Appuyez simplement pour confirmer le mois. Répétez la même opération pour ajuster le jour et l'année. Une fois la date complète ajustée, le jour de la semaine est réglé automatiquement.
- Pour quitter le réglage de l'heure et de l'horloge, tournez le cadre et appuyez simplement sur le symbole **RETOUR**.
- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR** champ et appuyez simplement.



5.3 - DIAGNOSTIC

Via le menu **DIAGNOSTIC**, il est possible de voir des informations générales sur les appareils.

Pour entrer dans le menu **DIAGNOSTIC**:

- Appuyez et maintenez le cadre jusqu'à entrer dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **PARAMÈTRES**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **PARAMÈTRES**.
- Tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ **DIAGNOSTIC** et appuyez simplement pour le sélectionner.
- Appuyez simplement sur le cadre pour entrer et voir les informations sur l'appareil.
- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le champ **RETOUR**, puis appuyez simplement.




6 - MENU DES FONCTIONS DE BASE

En partant de l'interface principale, appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans le **MENU DES FONCTIONS DE BASE**. Pour quitter le menu, tournez le cadre jusqu'à l'icône **RETOUR**, puis appuyez sur le cadre pour la sélectionner.

Dans le **MENU FONCTION DE BASE** il est possible de paramétrer les fonctions suivantes :

6.1 - MODE

Dans ce sous-menu, il est possible de sélectionner le mode de fonctionnement de l'unité Fancoil. Les modes de fonctionnement qui peuvent être sélectionnés sont les suivants :

SYMBOLE	MODE DE FONCTIONNEMENT
	OFF
	CHAUFFAGE
	REFROIDISSEMENT

Pour plus de détails sur chaque mode de fonctionnement, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'unité Unico.

Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans le menu **MODE**. Tournez le cadre pour basculer entre les différents modes de fonctionnement.



Pour sélectionner un mode de fonctionnement, appuyez simplement sur le cadre.

Une fois qu'un mode de fonctionnement est sélectionné, l'icône correspondante est visible dans l'interface principale.

Le mode de fonctionnement peut être sélectionné dans la séquence suivante :

6.1.1 - ÉTEINT

L'unité est en mode veille. Pour allumer l'unité, entrez à nouveau dans le sous-menu **MODE** et sélectionnez un mode de fonctionnement.

6.1.2 - CHAUFFAGE

En mode chauffage, la plage de température réglée va de 15°C à 30°C, le pas de température minimum est de 0,5°C.

Dans l'interface principale, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter ou dans le sens inverse pour diminuer la température de consigne (**A2**).




6.1.3 - REFROIDISSEMENT

En mode refroidissement, la plage de température réglée va de 15°C à 30°C, le pas de température minimum est de 0,5°C.

Dans l'interface principale, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la température de consigne (**A2**).

6.2 - VITESSE DE VENTILATION

La vitesse du ventilateur peut être réglée comme suit :

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN NIGHT		FAN AUTO

Appuyez simplement sur le cadre de l'icône correspondante pour entrer dans le sous-menu **VITESSE DU VENTILATEUR**. Tournez le cadre pour sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée, appuyez simplement sur le cadre pour confirmer le mode sélectionné.

La configuration de la vitesse du ventilateur est disponible uniquement dans les modes « refroidissement » et « chauffage ».

Pour plus de détails concernant la VITESSE DU VENTILATEUR, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'unité Fancoil.



7 - MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES

En partant de l'interface principale, appuyez et maintenez le cadre jusqu'à entrer dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour passer d'une fonction à l'autre. Pour entrer dans une fonction, appuyez simplement sur le cadre.

Pour quitter le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES**, tournez le cadre jusqu'à l'icône **RETOUR**, puis appuyez sur le cadre pour la sélectionner et revenir à l'interface principale.

Les fonctions peuvent être sélectionnées dans la séquence suivante :

7.1 - PROGRAMME

En partant du **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES**, choisissez l'icône **PROGRAMME** et appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans la fonction.


7.1.1 -ACTIVER/DÉSACTIVER LA FONCTION PROGRAMME

Pour activer ou désactiver la fonction **PROGRAMME**, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **PROGRAMME ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ**. Appuyez simplement sur le cadre situé sur le symbole pour basculer entre **PROGRAMME ACTIVÉ** ou **DÉSACTIVÉ**.

7.1.2 -FONCTION PROGRAMME JOURNALIER

Dans le menu **PROGRAMME**, il est possible de régler la température à différents créneaux horaires pour chaque jour, jusqu'à quatre créneaux par jour.

B1	Icône de tranche horaire
B2	Icône de configuration pour la température et la ventilation.
B3	Icône de la température ou de la ventilation
B4	Icône jour de la semaine
B5	Icône copier
B6	Icône coller
B7	Icône retour



Pour programmer un créneau horaire pour un jour :

- A partir du menu PROGRAMME, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le jour souhaité pour le programme.
- Appuyez simplement sur le cadre pour sélectionner le jour.
- Tournez le cadre pour sélectionner l'heure de début et de fin sous la colonne « **Time** » (**B1**), presser le cadre pour la sélectionner.
- Tournez le cadre pour choisir l'heure souhaitée. L'intervalle de temps minimum est de 15 minutes.
- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la colonne "T/F" (**B2**) apparaisse, puis appuyez simplement pour la sélectionner. Le réglage de la température minimale est de 0,5 °C.
- Tournez le cadre pour régler la température /Fan souhaitée dans le créneau horaire sélectionné.
- Après avoir réglé le premier créneau horaire, il est possible de procéder au réglage du deuxième créneau horaire le même jour. Pour régler le deuxième créneau horaire, répétez les mêmes opérations décrites ci-dessus. Il est possible de régler jusqu'à quatre créneaux horaires par jour.
- Une fois les créneaux horaires réglés, tournez le cadre jusqu'au symbole **RETOUR** (**B6**).
- Appuyez simplement sur le cadre sur le symbole **RETOUR** pour quitter le programme du jour sélectionné.
- Pour quitter le menu **PROGRAMME**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le symbole **RETOUR** apparaisse.
- Appuyez simplement sur le cadre sur le symbole retour pour quitter le menu **PROGRAMME**.
- Pour revenir à l'interface principale, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.

Cette procédure est valable pour programmer n'importe quel autre jour de la semaine.

Pour répéter les mêmes créneaux horaires à différents jours de la semaine, il est possible d'utiliser la fonction copier-coller.

- En tournant le cadre, sélectionnez le jour de la semaine à partir duquel vous souhaitez copier le programme.
- Une fois le jour sélectionné, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le symbole **COPIER** situé en haut du programme (**B5**) apparaisse.
- Appuyez simplement sur le cadre pour sélectionner la fonction copier.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'icône **Jour s'affiche** (**B4**). Appuyez simplement sur le cadre pour le sélectionner.
- Tournez le cadre entre les jours de la semaine jusqu'à atteindre le jour à régler et appuyez sur le cadre.
- Tournez le cadre jusqu'au symbole **COLLER** (**B6**), puis appuyez sur le cadre pour le sélectionner. Les créneaux horaires seront remplis comme les créneaux copiés. Cette procédure peut être répétée pour programmer plus de jours.
- Pour quitter le menu, tournez le cadre jusqu'au symbole **RETOUR** (**B7**) et appuyez simplement sur le cadre pour le sélectionner.
- Pour quitter le menu **PROGRAMME**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le symbole **RETOUR** apparaisse.



- Appuyez simplement sur le cadre sur le symbole retour pour quitter le menu **PROGRAMME**.
- Pour revenir à l'interface principale, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.

La fonction copier-coller peut être utilisée pour régler chaque jour de la semaine avec la même procédure décrite ci-dessus.

Pour configurer la température ou la ventilation (icône B2) :


- À partir du menu **SCHEDULE**, tournez le cadre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre l'icône B2.
- Tournez le cadre pour sélectionner T (température) et F (ventilation) et pressez sur le cadre pour confirmer le choix désiré.

7.1.3 - FONCTION T OFF

Dans le menu **PROGRAMME**, un **T OFF** peut être sélectionné.

T OFF est la température que l'unité Fancoil (ventilo-convecteur) maintient durant les plages horaires programmées en suivant la procédure décrite précédemment. La valeur prédéfinie de **T OFF** est de **20 °C**.

VELO OFF est la vitesse des ventilateurs que l'unité ventilo-convecteur maintient en dehors des plages horaires programmées.






Pour régler la température **T OFF** :

- À partir du menu **PROGRAMME**, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sélectionniez **T OFF**.
- Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans la fonction.
- Tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le champ de température, puis appuyez simplement pour le sélectionner.
- Tournez le cadre pour ajuster la température **T OFF** jusqu'à la valeur souhaitée. Le pas de température minimum est de 0,5°C.
- Appuyez simplement sur le cadre pour confirmer.
- Pour quitter le menu de la fonction **T OFF**, tournez le cadre jusqu'au symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement sur le cadre pour le sélectionner.
- Pour quitter le menu **PROGRAMME**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au symbole **RETOUR**.
- Appuyez simplement sur le cadre sur le symbole retour pour quitter le menu **PROGRAMME**.



7.1.4 -UTILISER LA FONCTION PROGRAMME

Lors de l'utilisation normale du thermostat sur l'affichage principal, trois icônes différentes peuvent être affichées:

	ICÔNE PROGRAMME		ICÔNE PROGRAMME+MANUEL
	ICÔNE MANUEL		

ICÔNE MANUEL :

Icône affichée lorsque la fonction programme est désactivée (OFF). L'unité fonctionne en mode manuel. Le mode de fonctionnement et la température réglée sont sélectionnés manuellement.

ICÔNE PROGRAMME :

Icône affichée lorsque la fonction programme est activée (ON). L'unité fonctionne comme programmé dans les créneaux horaires.

ICÔNE PROGRAMME+MANUEL :


Même si la fonction programme est activée, à tout moment depuis l'interface principale, il est possible de modifier manuellement la température réglée. Dans ce cas, l'icône programme+manuel est affichée sur l'écran et le thermostat fonctionne à la température réglée manuellement jusqu'au prochain créneau horaire programmé, qui est indiqué par l'apparition de l'icône programme sur l'interface principale.

7.2 - HUMIDITÉ

Le thermostat est équipé d'un capteur d'humidité qui mesure le niveau d'humidité. Sur le thermostat, le niveau d'humidité est indiqué par le symbole **A6** dans l'interface principale, exprimé en %.

8 - INSTALLATION DE L'APPLICATION

8.1 - TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

 **Avant d'effectuer l'installation de l'application, vérifiez la compatibilité de l'appareil sur le store utilisé.**

Utilisez uniquement l'application OS Smart System pour contrôler l'unité Fancoil lorsqu'elle est appairée avec le thermostat.



- L'application **OS Smart System** peut être téléchargée depuis Google Play Store et App Store.





- L'application **OS Smart System** peut être sujette à des modifications sans préavis, conçues pour améliorer ses caractéristiques et ses performances.

9 - GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION


9.1 - CONNEXION

Depuis l'écran de démarrage, il est possible d'effectuer deux opérations pour se connecter :

- Se connecter en cliquant sur «S'inscrire» et suivre les instructions.
- Accéder en utilisant les identifiants déjà en votre possession.




- Il est possible d'enregistrer vos identifiants d'accès en cochant la case «**Se souvenir de moi**» avant de vous connecter.



9.2 - APPAIRAGE DE L'APPAREIL

Pour appairer le premier appareil, il est nécessaire de :

- Cliquez sur «+» et suivez les instructions pour configurer votre appareil.




Appuyez sur l'icône «**Bi2 Wireless Thermostat**» et suivez les instructions pour configurer votre appareil.



Pour appairer d'autres appareils, il est nécessaire de :

- Cliquer sur le coin supérieur gauche et faire apparaître le menu déroulant.
- Cliquer sur «**ajouter un appareil**».




9.3 - UTILISATION DE L'APPLICATION

Sélectionner l'appareil souhaité dans le menu central déroulant.



L'affichage principal montre les informations suivantes:

1. Météo extérieure (où se trouve le thermostat)
2. Température extérieure
3. Température ambiante
4. Température de consigne
5. Vitesse du ventilateur
6. veau d'humidité
7. Minuterie
8. Erreurs (si elles se produisent)
9. Statistiques d'utilisation de l'unité Fancoil
10. La flèche sur l'écran indique que l'unité est en marche. Quand la flèche disparaît, la température configurée est atteinte.




Depuis l'interface principale, il est possible de régler les fonctions suivantes:


1. Vitesse du ventilateur
- 2a. Augmentation de la température
- 2b. Diminution de la température
- 3a. Activation du mode manuel
- 3b. Activation du mode programme
4. Mode de fonctionnement




La transmission des données de l'appareil vers l'application se fait à une vitesse réduite par rapport à la transmission des données de l'application vers l'appareil.




Pour accéder aux paramètres du programmeur, appuyez sur l'icône :



- Sélectionnez le jour à programmer.
- Utilisez «+» pour définir jusqu'à 4 plages horaires.




- Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour dupliquer les paramètres sur un autre jour.



- Sélectionnez un quart pour modifier les paramètres :
 1. Température souhaitée
 2. Heure de début
- Pour confirmer les modifications, appuyez sur (3).
- Pour annuler les modifications, appuyez sur (4).
- Pour supprimer la plage horaire, appuyez sur (5).



Pour effectuer les modes de fonctionnement réglés, le terminal doit être allumé.




9.4 - PARAMÈTRES DE L'APPLICATION

Pour accéder aux paramètres de l'application, cliquez sur le coin supérieur gauche et affichez le menu déroulant.

Dans ce menu déroulant, il est possible d'effectuer les options suivantes :


- *Ajouter un appareil*
(voir par. «Appairage de l'appareil»)
- *Paramètres*
(voir l'écran suivant)
- *Support*
demander de l'aide en envoyant un e-mail au service d'assistance
- *Évaluez-nous*
évaluer l'application via le store
- *Déconnexion*
se déconnecter de l'application



Dans ce menu déroulant, il est possible d'effectuer les options suivantes :

- *Nom et prénom*
indiquer le nom avec lequel la connexion a été exécutée
- *Adresse e-mail*
indiquer l'adresse e-mail avec laquelle la connexion a été exécutée
- *Nom du thermostat*
affiche le nom de votre thermostat. Le nom peut être modifié
- *Réseau connecté*
affiche le réseau auquel il est connecté. Le réseau peut être modifié.
- *Version du logiciel de la passerelle*
affiche la version du logiciel
- *Version de l'application*

Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour supprimer l'appareil ou le compte.





1 - ALLGEMEINE INFORMATIONEN	2
1.1 - GARANTIE	2
1.2 - ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME.....	3
1.3 - HINWEISE.....	3
2 - LISTE DER MITGELIEFERTEN KOMPONENTEN	6
3 - INSTALLATION	6
3.1 - HAUPTTEILE (ABB.2).....	6
3.2 - WANDMONTAGE	7
4 - VERWENDUNG DES RUNDEN THERMOSTATS	9
4.1 - ZULÄSSIGE BENUTZER- AKTIONEN	9
4.2 - KOPPLUNG DES THERMOSTATS MIT DEM DRAHTLOSEN BI2-KIT	9
4.3 - HAUPTOBERFLÄCHE (DISPLAY-SYMBOLS)	10
5 - EINSTELLUNGEN	11
5.1 - SPRACHAUSWAHL.....	11
5.2 - EINSTELLUNG VON AKTUELLEM DATUM UND UHRZEIT.....	11
5.3 - DIAGNOSTIC	12
6 - MENÜ GRUNDFUNKTIONEN	12
6.1 - MODUS	12
6.1.1 - AUS.....	13
6.1.2 - HEIZEN.....	13
6.1.3 - KÜHLEN	13
6.2 - BELÜFTUNGSGESCHWINDIGKEIT	13
7 - MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN	14
7.1 - ZEITPLAN	14
7.1.1 - ZEITPLANFUNKTION AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN.....	14
7.1.2 - TAGESPLAN-FUNKTION	14
7.1.3 - T OFF-FUNKTION	16
7.1.4 - ZEITPLANFUNKTION VERWENDEN	17
7.2 - HUMIDITÄT	17
8 - INSTALLATION DER APP	17
8.1 - HERUNTERLADEN DER APP.....	17
9 - APP-BENUTZERHANDBUCH	18
9.1 - ANMELDUNG	18
9.2 - GERÄTEKOPPLUNG.....	19
9.3 - APP-VERWENDUNG	19
9.4 - APP-EINSTELLUNGEN	22



1 - ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der **KIT B1236 - WIRELESS-THERMOSTAT Bi2** ermöglicht die Steuerung der Temperatur in den Räumen, in denen er installiert ist.

Dieses Handbuch bezieht sich auf das WIRELESS-THERMOSTAT Bi2. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen und Hinweise gelten für das nachfolgend als „Thermostat“ bezeichnete Bauteil. In diesem Handbuch finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihren B1236 Kit bestmöglich zu bedienen.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit irgendwelchen Arbeiten (Installation, Wartung, Benutzung) beginnen, und halten Sie sich strikt an das, was in den einzelnen Kapiteln beschrieben wird; dieses Handbuch ist als integraler Bestandteil der mit den OLIMPIA SPLENDID FANCOIL Geräten gelieferten Installations- und Betriebsanleitung zu betrachten.

Beide Handbücher sind sorgfältig aufzubewahren und müssen dem Gerät **IMMER** beiliegen, auch wenn es an einen anderen Besitzer oder Benutzer übergeben oder in eine andere Anlage gebracht wird. Bei Beschädigung oder Verlust fordern Sie bitte ein neues Exemplar beim technischen Kundendienst von OLIMPIA SPLENDID vor Ort an.

1.1 - GARANTIE

Olimpia Splendid garantiert dieses Gerät gegen Produktionsfehler in Übereinstimmung mit dem **D.L. 24/02 vom 02/02/2002**. Sonstige Probleme im Zusammenhang mit Nachstehendem, sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Fehlinstallation.
- Außergewöhnliche Wetterbedingungen.
- Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und somit als gefährlich. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die aus zweckfremder, falscher und unvernünftiger Nutzung entstehen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder beeinträchtigten Personen benutzen.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion des Systems schalten Sie es aus und nehmen Sie keine Eingriffe vor. Etwaige Reparaturen sind ausschließlich durch vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen durchzuführen und es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.
- Wenn das System abgerüstet wird, entsorgen Sie bitte die einzelnen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt. Es wird auch empfohlen, die Teile des Geräts unschädlich zu machen, die eine Gefahr darstellen könnten, insbesondere für Kinder, die das Gerät außerplanmäßig zum Spielen benutzen könnten.



1.2 - ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME



Weist das betreffende Personal darauf hin, dass bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften bei der Durchführung des Vorgangs das Risiko besteht, körperliche Verletzungen zu erleiden.



Signalisiert dem Personal, dass der beschriebene Vorgang bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften zu einem Stromschlag führen kann.



Absätze, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, enthalten sehr wichtige Informationen und Empfehlungen, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit. Die Nichtbeachtung kann folgende Konsequenzen nach sich ziehen:

- Verletzungsgefahr für die Bediener
- Verlust der Garantie
- Haftungsablehnung durch den Hersteller.



Bezieht sich auf Handlungen, die unter keinen Umständen durchgeführt werden dürfen.

1.3 - HINWEISE

- Die Installation darf nur von professionell qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Es ist wichtig, dass Sie alle in diesem Handbuch aufgeführten Hinweise beachten.
- **DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NICHTBEACHTUNG DER VORSCHRIFTEN IN DIESER BROSCHÜRE ERGEBEN.**
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen, wobei die in diesem Handbuch beschriebenen wesentlichen Merkmale beibehalten werden.
- Bei der Installation und bei allen Wartungsarbeiten sind die in diesem Handbuch und im Handbuch des Fancoil Geräts genannten Vorsichtsmaßnahmen zu beachten und alle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die der gesunde Menschenverstand und die am Installationsort geltenden Sicherheitsvorschriften nahelegen.
- Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unversehrt




- ist; die Verpackungselemente dürfen nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden, da sie eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen.
- Diese Geräte entsprechen den europäischen Richtlinien
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
 - Die gleichzeitige Verwendung dieses Geräts in der Nähe von anderen Hochfrequenzgeräten kann die Qualität des gesendeten/empfangenen Signals bis hin zum Ausfall der Kommunikation beeinträchtigen.
 - Die Geräte verwenden eine nicht harmonisierte Frequenz und sind für den Einsatz in europäischen Ländern konzipiert; bitte beachten Sie die geltenden länderspezifischen Vorschriften für Einschränkungen bei der Verwendung dieser Geräte.
 - In den EULändern kann WLAN daher in Innenräumen ohne Einschränkungen genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht im Freien.
 - Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.
 - Überprüfen Sie die Kompatibilität des verwendeten Geräts mit der OS Smart SystemApp in der Liste des digitalen Shops. OLIMPIA SPLENDID haftet nicht für Probleme, die durch Inkompatibilität entstehen.
 -  Blitze, Autos in der Nähe und Mobiltelefone können Fehlfunktionen verursachen. Trennen Sie das Gerät für einige Sekunden vom Stromnetz und schalten Sie das Thermostat dann wieder ein.
 -  Beim Austausch von Komponenten dürfen nur Originalersatzteile von OLIMPIA SPLENDID verwendet werden.
 -  **WICHTIG!** Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, muss der Stecker unbedingt aus der Steckdose gezogen werden, bevor elektrische Anschlüsse vorgenommen werden und bevor Reinigungs- und/oder Wartungsarbeiten am Gerät durchgeführt werden.

BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER GERÄTE MÜSSEN STETS GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN, UM DIE GEFAHR VON BRÄNDEN, ELEKT-




RISCHEN SCHLÄGEN UND VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN:


-  Verwenden Sie keine flüssigen oder ätzenden Reinigungsmittel, um die Geräte zu reinigen, und spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät, da diese die Kunststoffteile beschädigen oder sogar elektrische Schläge verursachen können.
- Die Geräte dürfen nicht nass werden. Dies kann zu Kurzschlüssen oder Bränden führen.
- Bei abnormalem Betrieb (z.B. abnormales Geräusch, schlechter Geruch, Rauch, abnormaler Temperaturanstieg, elektrische Leckagen usw.) trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung. Kontaktieren Sie den örtlichen Vertriebshändler.
-  **Fassen Sie das Produkt (wenn es in Betrieb ist) nicht mit nassen Händen an. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.**
- Stellen Sie das Heizgerät oder andere Geräte nicht in der Nähe des Netzkabels auf. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
-  Achten Sie darauf, dass kein Wasser in elektrische Komponenten eindringt. Dies kann zu Bränden, Produktausfällen oder Stromschlägen führen.
- An regnerischen Tagen ist es ratsam, die Stromzufuhr zu unterbrechen, um Schäden durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Zerlegen oder verändern Sie die Geräte nicht
- Die Komponenten des Thermostats dürfen nicht demontiert werden, wenn sie in Betrieb sind
- Verwenden Sie das Thermostat nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, Sonnenlicht oder bei schlechtem Wetter.



2 - LISTE DER MITGELIEFERTEN KOMPONENTEN

 Die unten aufgeführten und in Abbildung 1 gezeigten Teile sind im Lieferumfang enthalten, die anderen für die Installation erforderlichen Teile müssen separat erworben werden.


- A. WIRELESS-THERMOSTAT Bi2
- B. Stromversorgungskabel 5Vdc USBUSB-C
- C. Satz of Schrauben (4x), Dübel (4x) und Klebeband (1x)
- D. "WIRELESS-THERMOSTAT Bi2" Warnhinweis-Handbuch
- E. Basis




3 - INSTALLATION

3.1 - HAUPTTEILE (ABB.2)

1. Runder Rahmen und Display
2. Basis
3. Strom Versorgung Kabel



 Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Alle Anweisungen in diesem Handbuch und im "WIRELESS-THERMOSTAT Bi2" WARNHINWEIS-HANDBUCH müssen befolgt werden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Geräte kommen, die nicht auf deren Qualität zurückzuführen sind und daher alle vom Hersteller gewährten Garantien ungültig machen würden.





Während der Installation wird empfohlen, die Komponenten mit Sorgfalt zu behandeln.



3.2 - WANDMONTAGE

Der Thermostat kann direkt an der Wand montiert werden.




Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, den Hauptschalter auszuschalten, bevor der elektrische Anschluss vorgenommen wird.

- Die Basis (1) wird bereits in einen oberen Teil (1a) und einen unteren Teil (1b) unterteilt geliefert (Abb.4).
- Um den Sockel direkt an der Wand zu montieren, markieren Sie die beiden Befestigungslöcher in der gewünschten Position, indem Sie den Sockel als Schablone verwenden. Um die Richtung des Thermostats zu bestimmen, ist auf dem Sockel die AUFRichtung* angegeben. Bohren Sie die Löcher mit einem geeigneten Bohrer in die Wand und setzen Sie zwei Dübel ein (Abb.5).
- Schließen Sie die Stromversorgung des Thermostats an das Stromnetz an.




- Schließen Sie das Netzkabel an den USB-Typ-C-Anschluss (X) des Thermostats an der Basis (1a) an (Abb.6).




- Wenn der Sockel an der Wand montiert wird, befestigen Sie den Sockel mit den entsprechenden Schrauben und Unterlegscheiben (Schrauben und Dübel Nr. 5 werden mit dem KIT B1030 geliefert) (Abb. 7).
- Der Sockel muss in einem Schaltkasten montiert werden (Voreinstellung für 503 Dosen und europäische Dosen mit 60 mm Achsabstand), verwenden Sie Schrauben und Unterlegscheiben und setzen Sie diese in die entsprechenden Schlitzte des Schaltkastens ein*. Siehe Abschnitt DREHUNG DES DISPLAYS (Abb.7).

***Die Basis ist mit einer Wasserwaage für eine korrekte Positionierung ausgestattet..**

- Setzen Sie die obere Abdeckung (1a) auf das Unterteil (1b) (Abb.7).







- Montieren Sie den Rahmen auf dem Sockel und achten Sie dabei auf die korrekte Verbindung der Klemmen, wie in der Abbildung (Abb. 8) dargestellt.
- Schalten Sie die Hauptstromversorgung ein, um den Thermostat einzuschalten.



4 - VERWENDUNG DES RUNDEN THERMOSTATS

4.1 - ZULÄSSIGE BENUTZER-AKTIONEN

AKTION	BESCHREIBUNG	FUNKTION
	Im Uhrzeigersinn drehen	Drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen oder um zwischen verschiedenen Optionen zu wechseln.
	Gegen den Uhrzeigersinn drehen	Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu verringern oder zwischen verschiedenen Optionen zu wechseln.
	Einmal Drücken	Zum Auswählen oder Bestätigen einer Einstellung, zum Zugriff auf das MENÜ GRUNDFUNKTIONEN.
	Drücken und halten (für drei Sekunden)	Zum Zugriff auf das MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN.

Das Thermostat-Display ist kein Touchscreen.

4.2 - KOPPLUNG DES THERMOSTATS MIT DEM DRAHTLOSEN BI2-KIT

Ein Thermostat kann bis zu 8 Gebläsekonvektoren steuern.

GEBLÄSEKONVEKTOR-SEITE:


- Address 2 am Gebläsekonvektor einstellen.
- Den Gebläsekonvektor in den rE-Modus versetzen; das Kopplungsverfahren startet automatisch und das Display wechselt in den Energiesparmodus.
- Am Ende der Kopplung:
 - a. Bei erfolgreicher Kopplung bleibt der Gebläsekonvektor im rE-Modus (siehe Handbuch des Gebläsekonvektors); um den korrekten Betrieb der Kommunikation zu gewährleisten.
 - b. Andernfalls verlässt er den rE-Modus und arbeitet im Stand-alone-Modus mit Anzeige der eingestellten Temperatur. In diesem Fall muss das Kopplungsverfahren wiederholt werden.



THERMOSTAT-SEITE:

- Den Rahmen gedrückt halten, bis das Menü HILFSFUNKTIONEN aufgerufen wird.
- Den Rahmen drehen, um das Menü SETTINGS zu erreichen.
- Drücken, um das Menü SETTINGS aufzurufen.
- Den Rahmen drehen, um das Menü WIFI zu erreichen. Den Rahmen drücken, um einzutreten.
- Den Rahmen drehen, um das Menü ADD FANCOIL zu erreichen.
- Den Rahmen drücken, um das Menü ADD FANCOIL aufzurufen.
- Den Rahmen drehen, um das Feld FC1 ADD zu erreichen.
- Drücken Sie auf den Rahmen, um die Suche zu starten. Das Thermostat beginnt mit der Suche nach dem WIRELESS KIT.
- Sobald das WIRELESS KIT erkannt wurde, den Rahmen drücken, um es zu koppeln. Das Thermostat verlässt automatisch das Kopplungsuntermenü..

4.3 - HAUPTOBERFLÄCHE (DISPLAY-SYMBOLS)



A1	Raumtemperatur	Gemessene Temperatur
A2	Solltemperatur	Am Fancoil-Gerät eingestellte Temperatur
A3	Symbol Manuell/Zeitplan	Anzeige des Betriebsmodus des Geräts
A4	Symbol Außentemperatur	Anzeige Außentemperatur
A5	Symbol Wetter	Anzeige Wetter
A6	Symbol Feuchtigkeit	Anzeige Feuchtigkeit (kann nicht geändert werden)
A7	Symbol Betrieb	Anzeige Betriebsart



5 - EINSTELLUNGEN

5.1 - SPRACHAUSWAHL

Die Standardsprache des WIRELESS-THERMOSTAT Bi2 ist Englisch.

Im Thermostat gibt es fünf mögliche Sprachen zur Auswahl: IT-EN-FR-DE-ESP-.

So wählen Sie die Sprache aus:

- Drücken Sie den Rahmen und halten Sie ihn gedrückt, bis das **ZUSATZFUNKTIONSMENÜ** angezeigt wird, und lassen Sie ihn dann los.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, um das **EINSTELLUNGEN** Menü zu erreichen.
- Drücken Sie einfach, um in das **EINSTELLUNGEN** Menü zu gelangen.
- Drehen Sie den Rahmen, bis Sie das Feld **SPRACHE** erreichen. Drücken Sie einfach und drehen Sie dann den Rahmen, um zwischen verschiedenen Sprachen zu wechseln.
- Drücken Sie, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
- Um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol **ZURÜCK** Feld und drücken Sie.
- Um zur Hauptoberfläche zurückzukehren, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK**-Symbol erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.
- Im **EINSTELLUNGEN** Menü bestätigt der Thermostat bei einer Minute ohne Bedienung die neuen Einstellungen und verlässt das Menü.

5.2 - EINSTELLUNG VON AKTUELLEM DATUM UND UHRZEIT

- Halten Sie den Rahmen gedrückt, bis Sie das **ZUSATZFUNKTIONSMENÜ** aufrufen, und lassen Sie dann los.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** erreichen.
- Drücken Sie einfach, um in das **EINSTELLUNGEN** Menü zu gelangen.
- Drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, um das Einstellungsfeld **Date/Time** (Datum/Uhrzeit) auszuwählen, und drücken Sie, um es aufzurufen.
- Drehen Sie zum Stundenfeld und drücken Sie den Rahmen, um es auszuwählen. Drehen Sie den Rahmen im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Stunden einzustellen. Einfach Drücken, um die Stunden zu bestätigen. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die Minuten im Minutenfeld einzustellen.
- Drehen und drücken Sie den Rahmen, um das Monatsfeld auszuwählen. Drehen Sie den Rahmen im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Monat einzustellen. Drücken Sie, um den Monat zu bestätigen. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um Tag und Jahr einzustellen. Sobald das vollständige Datum eingestellt ist, wird der Wochentag automatisch festgelegt.
- Um die Einstellung von Uhrzeit und Uhr zu beenden, drehen Sie den Rahmen und drücken Sie einfach auf **ZURÜCK**.
- Um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol **ZURÜCK** Feld und drücken Sie.



5.3 - DIAGNOSTIC

Über das **DIAGNOSTIC** Menü ist es möglich, allgemeine Informationen über die Geräte einzusehen.

Um in das **DIAGNOSTIC** Menü zu gelangen:

- Drücken und halten Sie den Rahmen, bis Sie das **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN** aufrufen, dann loslassen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** erreichen.
- Drücken Sie einfach, um in das **EINSTELLUNGEN** Menü zu gelangen.
- Drehen Sie den Rahmen, bis Sie das Feld **DIAGNOSTIC** erreichen und drücken Sie einfach, um es auszuwählen.
- Drücken Sie einfach den Rahmen, um Informationen zum Gerät aufzurufen und anzuzeigen.
- Um das **EINSTELLUNGEN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Feld **ZURÜCK** erreichen und drücken Sie einfach.




6 - MENÜ GRUNDFUNKTIONEN

Ausgehend von der Hauptoberfläche, drücken Sie einfach den Rahmen, um das **MENÜ GRUNDFUNKTIONEN** aufzurufen. Um das Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen bis zum **ZURÜCK**-Symbol, dann drücken Sie den Rahmen, um es auszuwählen.

Im **MENÜ GRUNDFUNKTIONEN** können folgende Funktionen eingestellt werden:

6.1 - MODUS

In diesem Untermenü kann der Betriebsmodus des Fancoil-Geräts ausgewählt werden. Folgende Betriebsmodi können ausgewählt werden:

SYMBOL	BETRIEBSMODUS
	OFF
	HEIZUNG
	KÜHLUNG

Einzelheiten zu den einzelnen Betriebsarten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Unico-Geräts.

Drücken Sie den Rahmen, um das Menü **MODUS** aufzurufen.

Drehen Sie den Rahmen, um zwischen verschiedenen Betriebsmodi zu wechseln.



Um einen Betriebsmodus auszuwählen, drücken Sie einfach den Rahmen.

Sobald ein Betriebsmodus ausgewählt ist, wird das entsprechende Symbol auf der Hauptoberfläche angezeigt.

Der Betriebsmodus kann in folgender Reihenfolge ausgewählt werden:

6.1.1 -AUS

Das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Um das Gerät einzuschalten, rufen Sie erneut das Untermenü **MODUS** auf und wählen Sie einen Betriebsmodus aus.

6.1.2 -HEIZEN

Im Heizmodus liegt der Solltemperaturbereich zwischen 15 °C und 30 °C, die minimale Temperaturschrittweite beträgt 0,5 °C.

Drehen Sie in der Hauptoberfläche den Rahmen im Uhrzeigersinn, um die Solltemperatur zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern (**A2**).





6.1.3 -KÜHLEN

Im Kühlmodus liegt der Solltemperaturbereich zwischen 15 °C und 30 °C, die minimale Temperaturschrittweite beträgt 0,5 °C.

Drehen Sie in der Hauptoberfläche den Rahmen im Uhrzeigersinn, um die Solltemperatur zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern (**A2**).

6.2 - BELÜFTUNGSGESCHWINDIGKEIT

Die Lüftergeschwindigkeit kann wie folgt geregelt werden:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN NIGHT		FAN AUTO

Drücken Sie einfach den Rahmen auf dem entsprechenden Symbol, um das Untermenü **LÜFTERGESCHWINDIGKEIT** aufzurufen. Drehen Sie den Rahmen, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit auszuwählen, drücken Sie einfach den Rahmen, um den ausgewählten Modus zu bestätigen.

Die Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit ist nur im Kühl- und Heizmodus verfügbar.

Details zur LÜFTERGESCHWINDIGKEIT finden Sie im Benutzerhandbuch des Fancoil-Geräts.



7 - MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN

Ausgehend von der Hauptoberfläche, drücken und halten Sie den Rahmen, bis Sie das **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN** aufrufen, lassen Sie dann los.

Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um zwischen den Funktionen zu wechseln. Um eine Funktion aufzurufen, drücken Sie einfach den Rahmen.

Um das **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN** zu verlassen, drehen Sie den Rahmen bis zum **ZURÜCKSymbol**, dann drücken Sie den Rahmen, um es auszuwählen und zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

Die Funktionen können in folgender Reihenfolge ausgewählt werden:

7.1 - ZEITPLAN

Ausgehend vom **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN**, wählen Sie das **ZEITPLAN** Symbol und drücken Sie einfach den Rahmen, um die Funktion aufzurufen.


7.1.1 - ZEITPLANFUNKTION AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Um die **ZEITPLAN** Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol **ZEITPLAN EIN/AUS** erreichen. Drücken Sie auf dem Rahmen auf das Symbol, um zwischen **ZEITPLAN EIN** oder **AUS** zu wechseln.

7.1.2 - TAGESPLAN-FUNKTION

Im **ZEITPLAN**-Menü ist es möglich, die Temperatur in verschiedenen Zeitfenstern für jeden Tag einzustellen, bis zu vier Zeitfenstern pro Tag.

B1	Symbol für Zeitfenster
B2	Symbol Einstellung für Temperatur und Ventilator.
B3	Symbol Temperatur oder Ventilator
B4	Wochentag Symbol
B5	Kopieren Symbol
B6	Einfügen Symbol
B7	Zurück Symbol



So planen Sie ein Zeitfenster für einen Tag:

- Ausgehend vom ZEITPLAN Menü, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, um den gewünschten Tag für die Planung auszuwählen.
- Drücken Sie einmal den Rahmen, um den Tag auszuwählen.
- Drehen Sie den Rahmen, um die Start- und Endzeit unter der Spalte „Time“ (B1) auszuwählen, und drücken Sie den Rahmen, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rahmen, um die gewünschte Zeit auszuwählen. Die minimale Zeitschrittweite beträgt 15 Minuten.
- Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis die Spalte „T / F“ (B2) erscheint, und drücken Sie einfach, um sie auszuwählen; der kleinste Temperaturschritt ist 0,5°C.
- Drehen Sie den Rahmen, um die gewünschte Temperatur /Fan im ausgewählten Zeitfenster einzustellen.
- Nach Einstellung des ersten Zeitfensters ist es möglich, mit der Einstellung des zweiten Zeitfensters am selben Tag fortzufahren. Um das zweite Zeitfenster einzustellen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Vorgänge. Es können bis zu vier Zeitfenster pro Tag eingestellt werden.
- Sobald die Zeitfenster eingestellt sind, drehen Sie den Rahmen bis zum **ZURÜCK**-Symbol (B6).
- Drücken Sie auf das Rahmens auf das **ZURÜCK**-Symbol, um den Zeitplan des ausgewählten Tages zu beenden.
- Um das **ZEITPLAN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn bis zum **ZURÜCK**-Symbol
- Drücken Sie einfach den Rahmen auf dem **ZURÜCK**-Symbol, um das Zeitplan Menü zu verlassen.
- Um zur Hauptoberfläche zurückzukehren, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK**-Symbol erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.

Dieses Verfahren gilt für die Planung jedes anderen Wochentages.

Um die gleichen Zeitfenster an verschiedenen Wochentagen zu wiederholen, kann die Kopieren-Einfügen-Funktion verwendet werden.

- Drehen Sie den Rahmen, um den Wochentag auszuwählen, von dem Sie den Zeitplan kopieren möchten.
- Sobald der Tag ausgewählt ist, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn bis zum **KOPIEREN** Symbol oben im Zeitplan (B5).
- Drücken Sie den Rahmen, um die Kopierfunktion auszuwählen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn bis zum **Tag-Symbol** (B4). Drücken Sie den Rahmen, um es auszuwählen.
- Drehen Sie den Rahmen zwischen den Wochentagen, bis Sie den einzustellenden Tag erreichen und drücken Sie den Rahmen.
- Drehen Sie den Rahmen bis zum **EINFÜGEN**-Symbol (B6), dann drücken Sie den Rahmen, um es auszuwählen. Zeitfenster werden wie die kopierten Zeitfenster ausgefüllt. Dieser Vorgang kann wiederholt werden, um weitere Tage zu planen.
- Um das Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen bis zum **ZURÜCK**-Symbol (B7) und drücken Sie einfach den Rahmen, um es auszuwählen.
- Um das **ZEITPLAN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn bis zum **ZURÜCK**-Symbol.



- Drücken Sie einfach den Rahmen auf dem **ZURÜCK**-Symbol, um das Zeitplan Menü zu verlassen.
- Um zur Hauptoberfläche zurückzukehren, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK**-Symbol erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.

Die Kopieren-Einfügen-Funktion kann verwendet werden, um jeden Wochentag mit dem oben beschriebenen Verfahren einzustellen.

Um Temperatur oder Ventilator (Symbol B2) einzustellen:


- Ausgehend vom Menü **SCHEDULE** drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol B2 erreichen.
- Drehen Sie den Rahmen, um T (Temperatur) und F (Ventilator) auszuwählen, und drücken Sie auf den Rahmen, um die gewünschte Auswahl zu bestätigen.

7.1.3 - T OFF-FUNKTION

Im **ZEITPLAN** Menü kann **T OFF** eingestellt werden.

T OFF Dies ist die Temperatur, die das Gebläsekonvektormodul außerhalb der programmierten Zeitfenster gemäß dem oben beschriebenen Verfahren beibehält. Der Standardwert für **T OFF** beträgt **20 °C**.

VEL OFF ist die Geschwindigkeit der Ventilatoren, die das Gebläsekonvektormodul außerhalb der programmierten Zeitfenster beibehält.






Um die **T OFF** Temperatur einzustellen:

- Ausgehend vom **ZEITPLAN**-Menü, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie **T AUS** auswählen
- Drücken Sie den Rahmen, um die Funktion aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, um das Temperaturfeld zu erreichen und drücken Sie einfach, um es auszuwählen.
- Drehen Sie den Rahmen, um die **T OFF** Temperatur bis zum gewünschten Wert einzustellen. Die minimale Temperaturschrittweite beträgt 0,5 °C.
- Drücken Sie den Rahmen, um zu bestätigen.
- Um das **T AUS** Funktionsmenü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen bis zum **ZURÜCK**Symbol, dann drücken Sie einfach den Rahmen, um es auszuwählen.
- Um das **ZEITPLAN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn bis zum **ZURÜCK**-Symbol
- Drücken Sie auf dem Rahmen auf das Zurück-Symbol, um das **ZEITPLAN** Menü zu verlassen.



7.1.4 -ZEITPLANFUNKTION VERWENDEN

Bei normalem Gebrauch des Thermostats können auf dem Hauptdisplay drei verschiedene Symbole angezeigt werden

	ZEITPLAN-SYMBOL		ZEITPLAN+MANUELL-SYMBOL
	MANUELL-SYMBOL		

MANUELL-SYMBOL:

Symbol wird angezeigt, wenn die Zeitplanfunktion deaktiviert ist (AUS). Das Gerät arbeitet im manuellen Modus. Betriebsmodus und Solltemperatur werden manuell ausgewählt.

ZEITPLAN-SYMBOL:

Symbol wird angezeigt, wenn die Zeitplanfunktion aktiviert ist (EIN). Das Gerät arbeitet wie in den Zeitfenstern geplant.

ZEITPLAN+MANUELL-SYMBOL:


Auch wenn die Zeitplanfunktion aktiviert ist, ist es jederzeit möglich, die manuell eingestellte Temperatur über die Hauptschnittstelle zu ändern. In diesem Fall wird auf dem Display das Symbol Zeitplan+manuell angezeigt und der Thermostat arbeitet mit der manuell eingestellten Temperatur bis zum nächsten geplanten Zeitfenster, das durch das Erscheinen des Zeitplansymbols auf der Hauptschnittstelle angezeigt wird.

7.2 - HUMIDITÄT

Der Thermostat ist mit einem Feuchtigkeitssensor ausgestattet, der den Feuchtigkeitsgehalt misst. Auf dem Thermostat wird der Feuchtigkeitsgehalt durch das Symbol **A6** in der Hauptanzeige in % angezeigt.

8 - INSTALLATION DER APP

8.1 - HERUNTERLADEN DER APP

 **Überprüfen Sie vor der Installation der App die Kompatibilität des Geräts im verwendeten Store.**

Verwenden Sie nur die OS Smart System APP zur Steuerung Fancoil Gerät wenn sie mit dem Thermostat gepaart ist..



- Die App **OS Smart System** kann vom Google Play Store und App Store heruntergeladen werden.



iOS



Android



- Die App **OS Smart System** kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um ihre Eigenschaften und Leistung zu verbessern.

9 - APP-BENUTZERHANDBUCH


9.1 - ANMELDUNG

Vom Startbildschirm aus können zwei Vorgänge zur Anmeldung durchgeführt werden:

- Melden Sie sich an, indem Sie auf „Registrieren“ klicken und folgen Sie den Anweisungen.
- Zugriff mit den bereits in Ihrem Besitz befindlichen Anmeldedaten..




- Es ist möglich, Ihre Zugangsdaten zu speichern, indem Sie das Kästchen „**An-gemeldet bleiben**“ vor der Anmeldung ankreuzen.



9.2 - GERÄTEKOPPLUNG

Um das erste Gerät zu koppeln, ist es notwendig:

- Klicken Sie auf „+“ und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gerät zu konfigurieren.




Drücken Sie auf das Symbol „**Bi2 Wireless Thermostat**“ und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gerät zu konfigurieren.



Um weitere Geräte zu koppeln, ist folgendes notwendig:

- Klicken Sie auf die obere linke Ecke, um das Dropdown-Menü einzublenden.
- Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.




9.3 - APP-VERWENDUNG

Wählen Sie das gewünschte Gerät aus dem zentralen Dropdown-Menü aus.



Die Hauptanzeige zeigt folgende Informationen:

1. Wetter im Freien (wo sich der Thermostat befindet)
2. Außentemperatur
3. Raumtemperatur
4. Solltemperatur
5. Lüftergeschwindigkeit
6. Feuchtigkeitsgrad
7. Timer
8. Fehler (falls auftreten)
9. Nutzungsstatistiken des Fancoil-Geräts
10. Der Pfeil auf dem Display zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist. Wenn der Pfeil verschwindet, wurde die eingestellte Temperatur erreicht.




Von der Hauptoberfläche aus können folgende Funktionen eingestellt werden:


1. Lüftergeschwindigkeit
- 2a. Temperatur erhöhen
- 2b. Temperatur verringern
- 3a. Aktivierung des manuellen Modus
- 3b. Aktivierung des Zeitplanmodus
4. Betriebsmodus




Die Datenübertragung vom Gerät zur App erfolgt mit reduzierter Geschwindigkeit im Vergleich zur Datenübertragung von der App zum Gerät.




Um auf die Zeitplaneinstellungen zuzugreifen, tippen Sie auf das Symbol:



- Wählen Sie den zu planenden Tag aus.
- Verwenden Sie „+“, um bis zu 4 Zeitbänder einzustellen.



- Drücken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungen auf einen anderen Tag zu duplizieren.




DEUTSCH

- Wählen Sie ein Viertel, um die Einstellungen zu ändern:
 1. Gewünschte Temperatur
 2. Startzeit
- Um die Änderungen zu bestätigen, drücken Sie (3).
- Um die Änderungen abzubrechen, drücken Sie (4).
- Um das Zeitband zu löschen, drücken Sie (5).



Um die eingestellten Betriebsmodi auszuführen, muss das Endgerät eingeschaltet sein.



9.4 - APP-EINSTELLUNGEN

Um auf die Einstellungen der App zuzugreifen, klicken Sie auf die obere linke Ecke und zeigen Sie das Dropdown-Menü an.




In diesem Dropdown-Menü können folgende Optionen ausgeführt werden:

- **Gerät hinzufügen**
(siehe Abschnitt „Gerätekopplung“)
- **Einstellungen**
(siehe folgenden Bildschirm)
- **Support**
Fordern Sie Unterstützung an, indem Sie eine EMail an den Kundendienst senden
- **Bewerten Sie uns**
Bewerten Sie die App über den Store
- **Abmelden**
Von der App abmelden

In diesem Dropdown-Menü können folgende Optionen ausgeführt werden:

- **Vor- und Nachname**
Geben Sie den Namen an, mit dem die Anmeldung ausgeführt wurde
- **E-Mail-Adresse**
Geben Sie die E-Mail-Adresse an, mit der die Anmeldung ausgeführt wurde
- **Thermostatname**
Zeigt den Namen Ihres Thermostats an. Der Name kann geändert werden
- **Verbundenes Netzwerk**
Zeigt das Netzwerk an, mit dem verbunden ist. Das Netzwerk kann geändert werden.
- **Gateway-Softwareversion**
Zeigt die Softwareversion an
- **App-Version**

Drücken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um das Gerät oder das Konto zu löschen.





1 -INFORMACIONES GENERALES	2
1.1 - GARANTÍA.....	2
1.2 - PICTOGRAMAS EDITORIALES.....	3
1.3 - ADVERTENCIAS	3
2 -LISTA DE COMPONENTES SUMINISTRADOS.....	6
3 -INSTALLATION	6
3.1 - PARTES PRINCIPALES (FIG.2)	6
3.2 - MONTAJE EN LA PARED	7
4 -USO DEL TERMOSTATO REDONDO	9
4.1 - OPERACIONES DE USUARIO PERMITIDAS.....	9
4.2 - EMPAREJAMIENTO DEL TERMOSTATO CON KIT INALÁMBRICO BI2	9
4.3 - INTERFAZ PRINCIPAL (ICONOS DE PANTALLA).....	10
5 -CONFIGURACIONES.....	11
5.1 - SELECCIÓN DE IDIOMA.....	11
5.2 - CONFIGURACIONES DE FECHA Y HORA ACTUALES.....	11
5.3 - DIAGNOSTIC.....	12
6 -MENÚ DE FUNCIONES BÁSICAS	12
6.1 - MODO	12
6.1.1 - APAGADO	13
6.1.2 - CALEFACCIÓN.....	13
6.1.3 - ENFRIAMIENTO.....	13
6.2 - VELOCIDAD DEL VENTILADOR.....	13
7 -MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES.....	14
7.1 - PROGRAMACIÓN	14
7.1.1 - HABILITAR/ DESHABILITAR LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN	14
7.1.2 - FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DIARIA	14
7.1.3 - FUNCIÓN T OFF	16
7.1.4 - USAR LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN	17
7.2 - HUMEDAD	17
8 -INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN.....	17
8.1 - DESCARGA DE LA APLICACIÓN.....	17
9 -GUÍA DE USUARIO DE LA APLICACIÓN.....	18
9.1 - INICIO DE SESIÓN.....	18
9.2 - EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS.....	19
9.3 - USO DE LA APLICACIÓN	19
9.4 - CONFIGURACIONES DE LA APLICACIÓN	22



1 - INFORMACIONES GENERALES

El **KIT B1236 - TERMOSTATO WIRELESS Bi2** controla el aparato de aire acondicionado con el cual está conectado.

El presente manual es válido para el TERMOSTATO INALÁMBRICO Bi2. La información y las advertencias contenidas en este manual son válidas para el componente denominado a continuación «termostato». Este manual se ha concebido con el objetivo de suministrar Usted todas las explicaciones necesarias par ser capaz de controlar Su **Kit B1236** de la mejor forma.

Lea cuidadosamente este manual antes de proceder con cualquier operación (instalación, mantenimiento, uso) y respete escrupulosamente lo que se describe en cada capítulo; este manual se debe considerar parte integrante del manual de instrucciones para la instalación y el uso que acompaña la unidad Fancoil.

Ambos manuales se tendrán que ser preservados con cuidado y SIEMPRE deberán acompañar el aparato, incluso en el caso de su venta a un otro propietario o usuario o de un traslado en un otro sistema. En caso de daño o pérdida del manual, solicite otro ejemplar a su Servicio Técnico OLIMPIA SPLENDID.

ESPAÑOL

1.1 - GARANTÍA

Olimpia Splendid garantiza este dispositivo contra defectos atribuibles a fallos de fabricación de acuerdo con **D.L. 24/02 de 02/02/2002**.

Cualquier otro problema relacionado con:

- Instalación incorrecta.
- Eventos atmosféricos excepcionales.
- Manipulaciones por personal no autorizado.
- Este aparato sólo deberá destinarse al uso para el cual ha sido expresamente diseñado. Cualquier otro uso debe considerarse impropio y luego peligroso. El constructor no puede considerarse responsable por posibles daños debidos a usos impropios, incorrectos e irrazonable.
- No permite que el aparato se utilice por niños o incapaces sin supervisión.
- En el caso de avería y/o mal funcionamiento del sistema no las manipule. Para la posible reparación consultar exclusivamente los centros de asistencia técnica autorizados por el fabricante y solicitar el uso de repuestos originales. El incumplimiento de lo explicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del sistema.
- Al desmontar el sistema, elimine los distintos componentes por separado de acuerdo con la normativa local. También se recomienda inutilizar aquellas partes del aparato que puedan suponer un peligro, especialmente para los niños que puedan utilizar el aparato fuera de uso para sus propios juegos.



1.2 - PICTOGRAMAS EDITORIALES



Informa al personal involucrado que, si la operación no se lleva a cabo de acuerdo con las normas de seguridad, existe el riesgo de sufrir daños físicos.



Advierte al personal que la operación descrita podría causar electrocución si no se realiza de acuerdo con las normas de seguridad.



Los párrafos marcados con este símbolo contienen información y recomendaciones muy importantes, especialmente en lo que respecta a la seguridad. El incumplimiento de los mismos puede resultar en:

- peligro de lesiones para los operadores
- pérdida de la garantía
- rechazo de responsabilidad por parte del fabricante





Se refiere a acciones que no deben realizarse en absoluto.

1.3 - ADVERTENCIAS

- La instalación, la puesta en marcha inicial y el mantenimiento subsecuente deben ser realizados exclusivamente por personal calificado autorizado.
- Es indispensable aplicar todas las nociones indicadas en este manual.
- **EL CONSTRUCTOR NO SE ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A PERSONAS O BIENES DEBIDOS A LA FALTA DE RESPETO DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.**
- El constructor se reserva el derecho de modificar en cualquier momento sus productos, respetando las características esenciales descritas en este manual.
- Durante el montaje, y durante cada operación de mantenimiento, es necesario respetar las precauciones mencionadas en este manual y en el manual del usuario de la unidad Unico, y adoptar cada precaución sugerida por el sentido común y por las Normativas de Seguridad vigentes en el lugar de instalación.
- Después de haber removido el embalaje, asegúrese de la integridad de los dispositivos; los elementos del embalaje no se deben dejar al alcance de los niños, ya que representan unas potenciales fuentes de






- peligro.
- Estos dispositivos cumplen las directivas europeas
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
 - El uso simultáneo de estos dispositivos en proximidad de otros aparato de radiofrecuencia puede comprometer la calidad de la señal transmitida/recibida hasta la interrupción de la comunicación.
 - Los dispositivos utilizan una frecuencia no armonizada y están diseñados para su uso en países europeos; consulte la normativa específica de cada país para conocer las restricciones de uso de estos dispositivos.
 - Por tanto, en los países de la UE, la WLAN puede utilizarse en interiores sin restricciones, pero en Francia no puede utilizarse en exteriores.
 - Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
 - Compruebe la compatibilidad del dispositivo utilizado con la aplicación OS Smart System en la lista de la tienda digital. OLIMPIA SPLENDID no se hace responsable de los problemas derivados de la incompatibilidad.
 -  Los rayos, los coches en las proximidades y los teléfonos móviles pueden provocar averías. Desconecte la unidad eléctricamente durante varios segundos y, a continuación, reinicie el termostato.
 -  En caso de necesidad de reemplazar componentes, use siempre partes de repuesto OLIMPIA SPLENDID originales.
 -  ¡IMPORTANTE! Para evitar cualquier riesgo de electrocución, es imprescindible desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de realizar conexiones eléctricas y cualquier trabajo de limpieza y/o mantenimiento del equipo.

CUANDO SE UTILIZAN APARATOS ELÉCTRICOS, PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y DE PROVOCAR DAÑOS A PERSONAS, ES NECESARIO TOMAR SIEMPRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS Y TENER



EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONSEJOS:

-  No utilice detergentes líquidos o corrosivos para limpiar los dispositivos ni pulverice agua u otros líquidos en ella, ya que estos productos pueden dañar los componentes de plástico o, incluso, provocar descargas eléctricas.
- No moje los aparatos, podrían producirse cortocircuitos o incendios.
- En caso de anomalías de funcionamiento (por ejemplo, ruidos extraños, mal olor, humo, aumento anormal de temperatura, dispersiones eléctricas, etc.) desconecte inmediatamente la fuente de alimentación. Póngase en contacto con el distribuidor local.
-  **No toque los dispositivos con las manos mojadas cuando está en funcionamiento. Riesgo de descargas eléctricas.**
- No coloque el calentador u otros aparatos cerca del cable de alimentación. Riesgo de incendio o descargas eléctricas.
-  Tenga cuidado de que no entre agua en las piezas eléctricas. Podría provocar un incendio, fallos en el producto o descargas eléctricas.
- En días lluviosos es aconsejable desconectar la alimentación eléctrica para evitar daños por rayos.
- No desmonte ni realice modificaciones en los dispositivos.
- No desmonte los componentes del termostato cuando estén en funcionamiento.
- No utilice el termostato directamente expuesto a fuentes de calor, a la luz solar o a agentes atmosféricos.



ES - 5




2 - LISTA DE COMPONENTES SUMINISTRADOS



Las partes enumeradas a continuación y mostradas en la figura 1 vienen incluidas, los otros elementos necesarios para la instalación deben comprarse por separado.

- A. Termostato Wireless Bi2
- B. Cable de alimentación 5Vcc USB-C
- C. Kit de tornillos (4x), anclajes (4x) y cinta adhesiva (1x)
- D. Manualde advertencias “Termostato Wireless Bi2”
- E. Base

1




ESPAÑOL

3 - INSTALLATION

3.1 - PARTES PRINCIPALES (FIG.2)

1. Marco redondo y pantalla
2. Base
3. Cable de alimentación

2



La instalación debe ser realizada por personal calificado. Se deben seguir todas las instrucciones contenidas en este manual y en el MANUALDE ADVERTENCIAS “TERMOSTATO WIRELESS Bi2”. De lo contrario, puede provocar el mal funcionamiento de las unidades, lo cual no se puede atribuir a su calidad y, por lo tanto, anularía toda garantía otorgada por el fabricante.





Durante la instalación, se recomienda manipular los componentes con cuidado.



3.2 - MONTAJE EN LA PARED

El termostato se puede montar directamente en la pared.




Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, es obligatorio apagar el interruptor principal antes de realizar la conexión eléctrica.

- La base (1) viene dividida en base superior (1a) y base inferior (1b) (fig. 4).
- Para montar la base directamente en la pared, marque los dos orificios de montaje en la posición deseada, usando la base como plantilla. Para determinar la dirección del termostato, en la base se indica la dirección ARRIBA*. Taladre los orificios en la pared con una broca adecuada e inserte dos anclajes de pared (Fig.5).
- Conecte la alimentación del termostato a la red eléctrica.




- Conecte el cable de alimentación al puerto USB tipo C (X) del termostato ubicado en la base (1a) (Fig.6).




- Si la base está montada en la pared, asegúrela con tornillos y arandelas apropiados (los tornillos y anclajes ref.5 vienen con el KIT B1236) (Fig.7).
- La base debe montarse en una caja eléctrica (predisposición para caja 503 y cajas europeas con distancia central de 60 mm); use tornillos y arandelas insertándolos en las ranuras correspondientes de la caja eléctrica*. Consulte el párrafo ROTACIÓN DE LA PANTALLA (Fig.7).

***La base está equipada con un nivel para su posicionamiento correcto.**

- Coloque la cubierta superior (1a) sobre la base (1b) (fig. 7).







- Monte el marco en la base teniendo cuidado de emparejar correctamente los terminales, como se muestra en la figura (Fig.8).
- Encienda la fuente de alimentación principal para encender el termostato.



4 - USO DEL TERMOSTATO REDONDO

4.1 - OPERACIONES DE USUARIO PERMITIDAS

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	DIARIA
	Girar en sentido horario	Gire el marco en sentido horario para aumentar la temperatura o para pasar de una opción a otra
	Girar en sentido antihorario	Gire el marco en sentido antihorario para disminuir la temperatura o para cambiar entre diferentes opciones
	Pulsación simple	Para seleccionar o confirmar una configuración, para acceder al MENÚ DE FUNCIONES BÁSICAS
	Mantener pulsado (durante tres segundos)	Para acceder al MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES

La pantalla del termostato no es táctil.

4.2 - EMPAREJAMIENTO DEL TERMOSTATO CON KIT INALÁMBRICO BI2

Un termostato puede gestionar hasta 8 fancoils.

LADO FANCOIL:


- Configurar Address 2 en el fancoil.
- Colocar el fancoil en modo rE; el procedimiento de emparejamiento se inicia automáticamente y la pantalla entra en modo de reducción de consumo.
- Al finalizar el emparejamiento:
 - a. Si la operación se ha realizado correctamente, el fancoil permanece en modo rE (consulte el manual del fancoil) para garantizar el correcto funcionamiento de la comunicación.
 - b. En caso contrario, sale del modo rE y funciona en modo autónomo mostrando la temperatura configurada. En este caso es necesario repetir el procedimiento de emparejamiento.



LADO TERMOSTATO:

- Mantener presionado el marco hasta acceder al menú **FUNCIONES AUXILIARES**.
- Girar el marco hasta alcanzar el menú **SETTINGS**.
- Presionar para acceder al menú **SETTINGS**.
- Girar el marco hasta alcanzar el menú **WIFI**. Presionar el marco para entrar.
- Girar el marco hasta alcanzar el menú **ADD FANCOIL**.
- Presionar el marco para entrar en el menú **ADD FANCOIL**.
- Girar el marco hasta alcanzar el campo **FC1 ADD**.
- Presione el marco para iniciar la búsqueda. El termostato comienza a escanear el **KIT WIRELESS**.
- Una vez identificado el **KIT WIRELESS**, presionar el marco para emparejarlo. El termostato sale automáticamente del submenú de emparejamiento.

4.3 - INTERFAZ PRINCIPAL (ICONOS DE PANTALLA)



A1	Temperatura ambiente	Temperatura medida
A2	Temperatura establecida	Temperatura establecida en la unidad Fancoil
A3	Icono Manual/Programación	Indicación del modo de funcionamiento de la unidad
A4	Icono de temperatura exterior	Indicación de temperatura exterior
A5	Icono del clima exterior	Indicación del clima exterior
A6	Icono de humedad	Visualización de la humedad (no modificable)
A7	Icono de funcionamiento	Indicación del modo de funcionamiento



5 - CONFIGURACIONES

5.1 - SELECCIÓN DE IDIOMA

El idioma predeterminado del TERMOSTATO WIRELESS Bi2 es el inglés.

En el termostato hay cinco idiomas posibles para seleccionar: IT-EN-FR-DE-ESP-.

Para seleccionar el idioma:

- Mantenga presionado el marco hasta ingresar al menú **FUNCIÓN AUXILIAR** y luego suelte.
- Gire el marco en sentido antihorario para llegar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Presione una vez para ingresar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Gire el marco hasta llegar al campo **LANGUAGE**, presione una vez y luego gire el marco para pasar de un idioma a otro.
- Presione una vez para seleccionar el idioma deseado.
- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presione una vez.
- Para volver a la interfaz principal, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS**, luego presione una vez para seleccionarlo.
- En el menú **CONFIGURACIONES**, si no hay operación durante un minuto continuo, el termostato confirmará los nuevos ajustes y desaparecerá del menú.

5.2 - CONFIGURACIONES DE FECHA Y HORA ACTUALES

- Mantenga presionado el marco hasta que ingrese al menú **FUNCIÓN AUXILIAR** y luego suelte.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Presione una vez para ingresar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Gire el marco en sentido horario para seleccionar el campo de configuración **Date/Time** presione para entrar.
- Gire hasta el campo de horas y presione el marco para seleccionarlo. Gire el marco en sentido horario o antihorario para ajustar las horas. Presione una vez para confirmar las horas. Repita la misma operación para ajustar los minutos en el campo de minutos.
- Gire y presione el marco para seleccionar el campo de mes. Gire el marco en sentido horario o antihorario para ajustar el mes. Presione una vez para confirmar el mes. Repita la misma operación para ajustar el día y el año. Una vez ajustada la fecha completa, el día de la semana se establece automáticamente.
- Para salir de la configuración de hora y reloj, gire el marco y presione una vez en **ATRÁS**.
- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presione una vez.



5.3 - DIAGNOSTIC

En el menú **DIAGNOSTIC** es posible ver información general sobre los dispositivos.

Para ingresar al menú **DIAGNOSTIC**:

- Mantenga presionado el marco hasta que ingrese al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES** y luego suéltelo.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Presione una vez para ingresar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Gire el marco hasta llegar al campo **DIAGNOSTIC** y presiónelo una vez para seleccionarlo.
- Presione una vez el marco para ingresar y ver información sobre el dispositivo.
- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar al campo **ATRÁS** y presiónelo una vez.




6 - MENÚ DE FUNCIONES BÁSICAS

Desde la interfaz principal, presione una vez el marco para ingresar al **MENÚ DE FUNCIONES BÁSICAS**. Para salir del menú, gire el marco hasta el icono **ATRÁS** y luego presione el marco para seleccionarlo.

En el **MENÚ DE FUNCIONES BÁSICAS** es posible configurar las siguientes funciones:

6.1 - MODO

En este submenú es posible seleccionar el modo de funcionamiento de la unidad Fancoil. Los modos de funcionamiento que se pueden seleccionar son los siguientes:

ATRÁS	MODO DE FUNCIONAMIENTO
	OFF
	CALEFACCIÓN
	REFRIGERACIÓN

Para más detalles sobre cada modo de funcionamiento, consulte el manual de usuario de la unidad Fancoil.

Presione una vez el marco para ingresar al menú **MODO**.

Gire el marco para pasar de un modo de funcionamiento a otro.



Para seleccionar un modo de funcionamiento, presione una vez el marco.

Una vez que se selecciona un modo de funcionamiento, el icono correspondiente es visible en la interfaz principal.

El modo de funcionamiento se puede seleccionar en la siguiente secuencia:

6.1.1 -APAGADO

La unidad está en modo de reposo. Para encender la unidad, vuelva a ingresar al submenú **MODO** y seleccione un modo de funcionamiento.

6.1.2 -CALEFACCIÓN

En el modo de calefacción, el rango de temperatura establecida es de 15°C a 30°C y el cambio mínimo de temperatura es de 0,5°C.

En la interfaz principal, gire el marco en sentido horario para aumentar –o en sentido antihorario para disminuir– la temperatura establecida (**A2**).





6.1.3 -ENFRIAMIENTO

En el modo de enfriamiento, el rango de temperatura establecida es de 15°C a 30°C y el cambio mínimo de temperatura es de 0,5°C.

En la interfaz principal, gire el marco en sentido horario para aumentar –o en sentido antihorario para disminuir– la temperatura establecida (**A2**).

6.2 - VELOCIDAD DEL VENTILADOR

La velocidad del ventilador se puede regular como:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN NIGHT		FAN AUTO

Presione una vez el marco en el icono correspondiente para ingresar al submenú **VELOCIDAD DEL VENTILADOR**. Gire el marco para seleccionar la velocidad deseada del ventilador, presione una vez el marco para confirmar el modo seleccionado.

La configuración de la velocidad del ventilador solo está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.

Para más detalles sobre la VELOCIDAD DEL VENTILADOR, consulte el manual de usuario de la unidad Fancoil.



7 - MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES

Desde la interfaz principal, mantenga presionado el marco hasta ingresar al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES** y luego suéltelo.

Gire en sentido antihorario para pasar de una función a otra. Para acceder a una función, presione una vez el marco.

Para salir del **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES**, gire el marco hasta el icono **ATRÁS** y luego presiónelo para seleccionarlo y volver a la interfaz principal.

Las funciones se pueden seleccionar en la siguiente secuencia:

7.1 - PROGRAMACIÓN

Desde el **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES**, elija el icono **PROGRAMACIÓN** y presione una vez el marco para acceder a la función.


7.1.1 -HABILITAR/ DESHABILITAR LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Para habilitar o deshabilitar la función **PROGRAMACIÓN**, gire en sentido horario hasta llegar al símbolo **PROGRAMACIÓN ACTIVADA/DESACTIVADA**. Presione una vez el marco en el símbolo para pasar de **PROGRAMACIÓN ACTIVADA** a **DESACTIVADA**.

7.1.2 -FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DIARIA

En el menú **PROGRAMACIÓN** es posible establecer la temperatura en diferentes franjas horarias para cada día, hasta cuatro franjas diarias.

B1	Icono de franja horaria
B2	Icono de configuración para Temperatura y Fan.
B3	Icono de Temperatura o Fan
B4	Icono de día
B5	Icono de copiar
B6	Icono Pegar
B7	Icono Atrás



Cómo programar una franja horaria para un día:

- Desde el menú PROGRAMACIÓN, gire el marco en sentido horario para seleccionar el día deseado.
- Presione una vez el marco para seleccionar el día.
- Gire el marco para seleccionar la hora de inicio y de fin en la columna «**Time**» (**B1**); presione el marco para seleccionarla.
- Gire el marco para elegir la hora deseada. El cambio mínimo de tiempo es de 15 minutos.
- Gire en sentido horario hasta la columna «**T /F**» (**B2**) y presione una vez para seleccionarla; el cambio mínimo de temperatura es de 0,5°C.
- Gire el marco para establecer la temperatura /Fan deseada en la franja horaria seleccionada.
- Después de configurar la primera franja horaria, es posible configurar una segunda franja horaria para el mismo día. Para configurar la segunda franja horaria, repita el procedimiento recién descrito. Es posible configurar hasta cuatro franjas horarias por día.
- Una vez configuradas las franjas horarias, gire el marco hasta el símbolo **ATRÁS** (**B7**).
- Presione una vez el marco en el símbolo **ATRÁS** para salir de la programación del día.
- Para salir del menú **PROGRAMACIÓN**, gire el marco en sentido horario hasta el símbolo **ATRÁS**.
- Presione una vez el marco en el símbolo de **ATRÁS** para salir del menú **PROGRAMACIÓN**.
- Para volver a la interfaz principal, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presiónelo una vez para seleccionarlo.

Este procedimiento es válido para programar cualquier día de la semana.

Para repetir las mismas franjas horarias en diferentes días, es posible usar la función de copiar y pegar.

- Girando el marco, seleccione el día de la semana desde el que desea copiar la programación.
- Una vez seleccionado el día, gire el marco en sentido horario hasta el símbolo **COPIAR** ubicado en la parte superior de la programación (**B5**).
- Presione una vez el marco para seleccionar la función de copiar.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta el símbolo **Icono de día** (**B4**). Presione una vez el marco para seleccionarlo.
- Gire el marco hasta llegar al día deseado y presiónelo.
- Gire el marco hasta el símbolo **PEGAR** (**B6**) y presiónelo para seleccionarlo. Las franjas horarias serán copiadas. Este procedimiento se puede repetir para programar más días.
- Para salir del menú, gire el marco hasta el símbolo **ATRÁS** (**B7**) y presiónelo una vez para seleccionarlo.
- Para salir del menú **PROGRAMACIÓN**, gire el marco en sentido horario hasta el



símbolo **ATRÁS**.

- Presione una vez el marco en el símbolo de **ATRÁS** para salir del menú **PROGRAMACIÓN**.
- Para volver a la interfaz principal, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presiónelo una vez para seleccionarlo.

La función de copiar y pegar se puede utilizar para configurar todos los días de la semana siguiendo el procedimiento recién descrito.

Para configurar Temperatura o Fan (icono B2):

- Desde el menú **SCHEDULE**, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al icono B2.
- Gire el marco para seleccionar T (temperatura) y F (fan) y presiónelo para confirmar la opción deseada.


7.1.3 - FUNCIÓN T OFF

En el menú **PROGRAMACIÓN** se puede establecer una **T OFF**.

T OFF es la temperatura que la unidad fancoil mantiene fuera de las franjas horarias programadas, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.

El valor predeterminado de **T OFF** es **20 °C**.

VEL OFF es la velocidad de los ventiladores que la unidad fancoil mantiene fuera de las franjas horarias programadas.






Para establecer la temperatura **T OFF**:

- Desde el menú **PROGRAMACIÓN**, gire el marco en sentido horario hasta seleccionar **T OFF**.
- Presione una vez el marco para acceder a la función.
- Gire el marco en sentido horario para llegar al campo de temperatura y presiónelo una vez para seleccionarlo.
- Gire el marco para ajustar la temperatura **T OFF** hasta el valor deseado. El cambio mínimo de temperatura es de 0,5°C.
- Presione una vez el marco para confirmar la selección.
- Para salir del menú de la función **T OFF**, gire el marco hasta el símbolo **ATRÁS** y presiónelo una vez para seleccionarlo.
- Para salir del menú **PROGRAMACIÓN**, gire el marco en sentido horario hasta el símbolo **ATRÁS**.
- Presione una vez el marco en el símbolo de **ATRÁS** para salir del menú **PROGRAMACIÓN**.



7.1.4 -USAR LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Durante el uso normal del termostato, en la pantalla principal se puede ver tres iconos diferentes:

	<p>ICONO DE PROGRAMACIÓN</p>		<p>ICONO DE PROGRAMACIÓN + MANUAL</p>
	<p>ICONO MANUAL</p>		

ICONO MANUAL:

Icono que aparece cuando la función de programación está deshabilitada (DES- ACTIVADA). La unidad funciona en modo manual. El modo de funcionamiento y la temperatura establecida se seleccionan manualmente.

ICONO DE PROGRAMACIÓN:

Icono que aparece cuando la función de programación está habilitada (ACTIVADA). La unidad funciona de acuerdo con lo programado en las franjas horarias.

ICONO DE PROGRAMACIÓN+MANUAL:


Aun si la función de programación está habilitada, en cualquier momento es posible cambiar manualmente la temperatura establecida desde la interfaz principal. En este caso, en la pantalla se muestra el icono de programación+manual y el termostato funciona con la temperatura establecida manualmente hasta la siguiente franja horaria programada, lo cual se indica con la aparición del icono de programación en la interfaz principal.

7.2 - HUMEDAD

El termostato está equipado con un sensor de humedad que mide el nivel de humedad. En el termostato, el nivel de humedad se indica con el símbolo **A6** en la interfaz principal, expresado en %.

8 - INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

8.1 - DESCARGA DE LA APLICACIÓN

 **Antes de instalar la aplicación, verifique la compatibilidad del dispositivo en la tienda a usar.**

Use solo la aplicación OS Smart System para controlar la unidad Fancoil cuando esté emparejada con el termostato..



- La aplicación **OS Smart System** se puede descargar desde Google Play Store y App Store.



- La aplicación **OS Smart System** puede estar sujeta a cambios sin previo aviso, diseñados para mejorar sus características y rendimiento.



9 - GUÍA DE USUARIO DE LA APLICACIÓN

9.1 - INICIO DE SESIÓN


Desde la pantalla de inicio es posible realizar dos operaciones para iniciar sesión:

- Inicie sesión haciendo clic en “Registrarse” y siga las instrucciones.
- Acceda usando las credenciales que ya posee.

ESPAÑOL




- Es posible guardar sus credenciales de acceso marcando la casilla “**Recordarme**” antes de iniciar sesión.



9.2 - EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS

Cómo emparejar el primer dispositivo:

- Haga clic en “+” y siga las instrucciones para configurar su dispositivo.




ESPAÑOL

Presione el icono “**Bi2 Wireless Thermostat**” y siga las instrucciones para configurar su dispositivo.



Cómo emparejar otros dispositivos:

- Haga clic en la esquina superior izquierda para que aparezca el menú desplegable.
- Haga clic en “Agregar dispositivo”.



9.3 - USO DE LA APLICACIÓN

Seleccione el dispositivo deseado en el menú desplegable central.




ES - 19



La pantalla principal muestra la siguiente información:

1. Clima exterior (donde se encuentra el termostato)
2. Temperatura exterior
3. Temperatura ambiente
4. Temperatura establecida
5. Velocidad del ventilador
6. Nivel de humedad
7. Timer
8. Errores (si es que los hay)
9. Estadísticas de uso de la unidad Fancoil
10. La flecha en la pantalla indica que la unidad está funcionando. Cuando la flecha desaparece, significa que se ha alcanzado la temperatura configurada.




Desde la interfaz principal es posible configurar las siguientes funciones:


1. Velocidad del ventilador
- 2a. Aumento de temperatura
- 2b. Disminución de temperatura
- 3a. Activación del modo manual
- 3b. Activación del modo de programación
4. Modo de funcionamiento




La transmisión de datos desde el dispositivo a la aplicación es más lenta que la transmisión de datos desde la aplicación al dispositivo.




Para acceder a la configuración del programador, toque el icono:




- Seleccione el día a programar.
- Use “+” para configurar hasta 4 franjas horarias.




- Presione el icono en la esquina superior derecha para duplicar la configuración en otro día.



- Seleccione un trimestre para cambiar la configuración:
 1. Temperatura deseada
 2. Hora de inicio
- Para confirmar los cambios, presione (3).
- Para cancelar los cambios, presione (4).
- Para borrar la franja horaria, presione (5).



Para realizar los modos de funcionamiento establecidos, el terminal debe estar encendido.



9.4 - CONFIGURACIONES DE LA APLICACIÓN

Para acceder a la configuración de la aplicación, haga clic en la esquina superior izquierda para que aparezca el menú desplegable.




En este menú desplegable están disponibles las siguientes opciones:

- *Agregar dispositivo* (ver párrafo “Emparejamiento de dispositivos”)
- *Configuraciones* (ver la siguiente pantalla)
- *Soporte* solicitar soporte enviando un correo electrónico al servicio de asistencia
- *Califiquenos* calificar la aplicación en la tienda
- *Cerrar sesión* cerrar la sesión en la aplicación

En este menú desplegable están disponibles las siguientes opciones:

- *Nombre y apellido* indicar el nombre con el que se ha ejecutado el inicio de sesión
- *Dirección de correo electrónico* indicar la dirección de correo electrónico con la que se ha ejecutado el inicio de sesión
- *Nombre del termostato* muestra el nombre de su termostato. El nombre se puede cambiar
- *Red conectada* muestra la red a la que está conectado. La red se puede cambiar.
- *Versión de software de la puerta de enlace* muestra la versión del software
- *Versión de la aplicación*

Presione el icono en la esquina superior derecha para borrar el dispositivo o la cuenta.





1 - INFORMAÇÕES GERAIS.....	2
1.1 GARANTIA	2
1.2 - PICTOGRAMAS EDITORIAIS	3
1.3 - AVISOS	3
2 -LISTA DE COMPONENTES FORNECIDOS	6
3 -INSTALAÇÃO	6
3.1 - PARTES PRINCIPAIS (FIG.2).....	6
3.2 - MONTAGEM NA PAREDE	7
4 -UTILIZAR O TERMOSTATO REDONDO	9
4.1 - OPERAÇÕES DO UTILIZADOR PERMITIDAS.....	9
4.2 - EMPARELHAMENTO DO TERMOSTATO COM O KIT SEM FIO B12	9
4.3 - INTERFACE PRINCIPAL (ÍCONES DO VISOR).....	10
5 -CONFIGURAÇÕES	11
5.1 - LEÇÃO DE IDIOMA.....	11
5.2 - CONFIGURAÇÕES DE DATA E HORA ATUAIS.....	11
5.3 - DIAGNOSTIC.....	12
6 -MENU DE FUNÇÕES BÁSICAS.....	12
6.1 - MODO	12
6.1.1 - DESLIGADO	13
6.1.2 - AQUECIMENTO	13
6.1.3 - ARREFECIMENTO.....	13
6.2 - VELOCIDADE DA VENTONHA.....	13
7 -MENU DE FUNÇÕES AUXILIARES	14
7.1 - PROGRAMAÇÃO	14
7.1.1 - ATIVAR / DESATIVAR A FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO.....	14
7.1.2 - FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DIÁRIA	14
7.1.3 - FUNÇÃO T OFF.....	16
7.1.4 - UTILIZAR A FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO	17
7.2 - HUMIDADE	17
8 -INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO	17
8.1 - TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO.....	17
9 -GUIA DO UTILIZADOR DA APLICAÇÃO.....	18
9.1 - INÍCIO DE SESSÃO.....	18
9.2 - EMPARELHAMENTO DO DISPOSITIVO	19
9.3 - UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO	19
9.4 - CONFIGURAÇÕES DA APLICAÇÃO	22



1 - INFORMAÇÕES GERAIS

O KIT B1236 - TERMÓSTATO WIRELESS Bi2 permite controlar a temperatura das divisões onde está instalado.

O presente manual refere-se ao TERMÓSTATO SEM FIOS Bi2. As informações e advertências contidas neste manual são válidas para o componente abaixo denominado «termóstato». Este manual foi elaborado com o intuito de fornecer todas as explicações necessárias para utilizar o kit B1236 da melhor forma possível.

Ler atentamente este manual antes de proceder a qualquer operação (instalação, manutenção, utilização) e cumprir escrupulosamente o descrito nos capítulos individuais. Este manual deve ser considerado parte integrante do manual de instruções de instalação e uso fornecido com as unidades FANCOIL OLIMPIA SPLENDID.

Ambos os manuais devem ser guardados com cuidado e devem acompanhar SEMPRE o equipamento, mesmo que este seja transferido para outro proprietário, utilizador ou instalação. Em caso de danos ou extravio, solicitar uma cópia nova ao Serviço de Assistência Técnica OLIMPIA SPLENDID local.

1.1 GARANTIA

A Olimpia Splendid garante este dispositivo contra defeitos imputáveis ao fabrico, em conformidade com o **D.L. 24/02 de 02/02/2002**.

Excluemse da garantia quaisquer outros problemas relacionados com:

- Instalação incorreta.
- Fenómenos climáticos extraordinários.
- Adulterações por parte de pessoal não autorizado.
- Este equipamento só pode ser utilizado para os fins para os quais foi expressamente concebido. Qualquer outra utilização é considerada imprópria e, por conseguinte, perigosa. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos decorrentes de uma utilização indevida, incorreta e não razoável.
- Não permitir que o equipamento seja utilizado por crianças ou pessoas portadoras de deficiência sem supervisão.
- Em caso de avaria e/ou funcionamento indevido do sistema, desligá-lo e não o manusear. As reparações só devem ser efetuadas por centros de assistência técnica autorizados pelo fabricante e só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais. O incumprimento desta regra pode comprometer a segurança do sistema.
- Se o sistema for desmontado, os componentes individuais devem ser eliminados separadamente, de acordo com os regulamentos locais. Recomendase, igualmente, tornar seguras as partes do equipamento que possam constituir um perigo, especialmente para crianças que possam utilizar o equipamento fora de serviço para brincar.



1.2 - PICTOGRAMAS EDITORIAIS



Informa o pessoal envolvido que se a operação não for realizada em conformidade com as normas de segurança, apresenta o risco de sofrer danos físicos.



Sinaliza ao pessoal que a operação descrita pode causar eletrocussão se não for realizada de acordo com as regras de segurança.



Os parágrafos assinalados com este símbolo contêm informações e recomendações muito importantes, particularmente no que diz respeito à segurança. O não cumprimento pode resultar em:

- perigo de lesões para os operadores
- perda da garantia
- recusa de responsabilidade por parte do fabricante



Refere-se a ações que, absolutamente, não devem ser realizadas.




1.3 - AVISOS

- A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado.
- É essencial seguir todas as noções especificadas neste manual.
- **OFABRICANTE NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR LESÕES A PESSOAS OU DANOS MATERIAIS RESULTANTES DO INCUMPRIMENTO DAS NORMAS NESTE MANUAL.**
- O fabricante reservase o direito de efetuar alterações aos seus modelos em qualquer altura, sem prejuízo das características essenciais descritas no presente manual.
- Durante a instalação e em todas as operações de manutenção, devem ser observadas as precauções mencionadas neste manual e no manual da unidade Fancoil, e devem ser tomadas todas as precauções de senso comum e sugeridas pelas normas de segurança em vigor no local de instalação.
- Após desembalar o equipamento, assegurar-se da sua integridade; os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças, uma vez que são potenciais fontes de perigo.
- Estes dispositivos estão em conformidade com as diretivas europeias ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019




ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019



- A utilização simultânea deste equipamento nas proximidades de outros equipamentos de radiofrequência pode afetar a qualidade do sinal transmitido/recebido ao ponto de provocar falhas de comunicação.
- Os dispositivos utilizam uma frequência não harmonizada e foram concebidos para serem utilizados em países europeus; consultar os regulamentos específicos do país em vigor para conhecer as restrições à utilização destes dispositivos.
- Nos países da UE, é possível utilizar WLAN em espaços interiores sem quaisquer restrições, porém, em França não pode ser utilizada ao ar livre.
- Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a permissão do utilizador para utilizar o equipamento.
- Verificar a compatibilidade do dispositivo utilizado com a aplicação OS Smart System na lista das lojas digitais. A OLIMPIA SPLENDID não se responsabiliza por eventuais problemas de incompatibilidade.
-  Raios, veículos nas proximidades e telemóveis podem causar avarias. Desligar a alimentação elétrica da unidade durante alguns segundos e, em seguida, reiniciar o termóstato.
-  Para a substituição dos componentes, só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais OLIMPIA SPLENDID.
-  **IMPORTANTE!** Para evitar qualquer risco de eletrocussão, é essencial desligar a ficha da tomada antes de efetuar ligações elétricas e qualquer trabalho de limpeza e/ou manutenção do equipamento.


AO UTILIZAR O EQUIPAMENTO ELÉTRICO, DEVEM SER SEMPRE SEGUIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA PARA REDUZIR RISCOS DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO E LESÕES, INCLUINDO AS SEGUINTE:

-  Não utilizar detergentes líquidos ou corrosivos para limpar os dispositivos e não pulverizar água ou outros líquidos sobre a



unidade, pois podem danificar os componentes de plástico ou mesmo provocar choques elétricos.


- Não molhar os dispositivos. Podem ocorrer curto-circuitos ou incêndio.
- Em caso de funcionamento indevido (por exemplo, ruído anômalo, mau cheiro, fumo, aumento anormal da temperatura, perdas elétricas, etc.), desligar imediatamente a alimentação elétrica. Contactar o vendedor local.
-  **Não tocar (se estiver em funcionamento) o produto com as mãos molhadas. Risco de incêndio ou choques elétricos.**
- Não colocar o aquecedor ou outro equipamento perto do cabo de alimentação. Risco de incêndio ou choques elétricos.
-  Ter cuidado para que a água não entre em contacto com os componentes elétricos, uma vez que poderá provocar incêndio, avaria do produto ou choque elétrico.
- Em dias de chuva, recomendase desligar a alimentação elétrica para evitar danos causados por raios.
- Não desmontar ou modificar os dispositivos.
- Não desmonte os componentes do termóstato durante o seu funcionamento.
- Não utilize o termóstato diretamente exposto a fontes de calor, luz solar ou intempéries.




PT - 5



2 - LISTA DE COMPONENTES FORNECIDOS

 As peças listadas abaixo e apresentadas na figura 1 estão incluídas no fornecimento, os outros artigos necessários para a instalação têm de ser adquiridos.


- A. TERMÓSTATO WIRELESS Bi2
- B. Cabo de alimentação 5Vdc USB-C
- C. Kit de parafusos (4x), buchas (4x) e fita adesiva (1x)
- D. Manual de avisos “TERMÓSTATO WIRELESS Bi2”
- E. Base




3 - INSTALAÇÃO

3.1 - PARTES PRINCIPAIS (FIG.2)

1. Estrutura redonda e visor
2. Base
3. Cabo de alimentação



 **A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado. Todas as instruções contidas neste manual e no MANUAL DE AVISOS “TERMÓSTATO WIRELESS Bi2” devem ser seguidas. O não cumprimento pode levar ao mau funcionamento das unidades, que não pode ser atribuído à sua qualidade e que, portanto, invalidaria todas as formas de garantia dadas pelo fabricante.**





Durante a instalação, é recomendado manusear os componentes com cuidado.



3.2 - MONTAGEM NA PAREDE

O termostato pode ser montado diretamente na parede.




Para evitar o risco de choque elétrico, é obrigatório desligar o interruptor principal antes de realizar a ligação elétrica.

- A base (1) já vem dividida em base superior (1a) e base inferior (1b) (fig. 4).
- Para montar a base diretamente na parede, marque os dois furos de montagem na posição desejada, usando a base como modelo. Para determinar a direção do termostato, na base está indicada a direção PARA CIMA*. Faça os furos na parede com uma broca apropriada e insira duas buchas de parede (Fig.5).
- Ligue a alimentação do termostato à rede elétrica.




- Ligue o cabo de alimentação à porta USB tipo C (X) do termostato localizada na base (1a) (Fig.6).




- Se a base for montada na parede, fixe a base com parafusos e arruelas apropriados (parafusos e buchas ref.5 são fornecidos com o KIT B1236) (Fig.7).
- A base deve ser montada numa caixa elétrica (predisposição para caixa 503 e caixas europeias com distância central de 60 mm), utilize parafusos e arruelas inserindo-os nas ranhuras correspondentes da caixa elétrica*. Consulte o parágrafo ROTAÇÃO DO VISOR (Fig.7).

***A base está equipada com um nível para um posicionamento correto.**

- Coloque a tampa superior (1a) sobre a base (1b) (fig. 7).





- Monte a estrutura na base prestando atenção ao emparelhamento correto dos terminais, conforme apresentado na figura (Fig.8).
- Ligue a alimentação principal para ligar o termostato.



4 - UTILIZAR O TERMOSTATO REDONDO

4.1 - OPERAÇÕES DO UTILIZADOR PERMITIDAS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO
	Rodar no sentido horário	Rode a estrutura no sentido horário para aumentar a temperatura ou alternar entre diferentes opções
	Rodar no sentido anti-horário	Rode a estrutura no sentido anti-horário para diminuir a temperatura ou alternar entre diferentes opções
	Pressão simples	Para selecionar ou confirmar uma definição, para aceder ao MENU DE FUNÇÕES BÁSICAS
	Pressionar e manter (por três segundos)	Para aceder ao MENU DE FUNÇÕES AUXILIARES

O visor do termostato não é sensível ao toque.

4.2 - EMPARELHAMENTO DO TERMOSTATO COM O KIT SEM FIO BI2

Um termostato pode gerenciar até 8 fancoils.

LADO FANCOIL:


- Definir Address 2 no fancoil.
- Colocar o fancoil em modo rE (consulte o manual do ventiloincubador); o procedimento de emparelhamento inicia automaticamente e o visor entra em modo de redução de consumo.
- Ao final do emparelhamento:
 - a. Se a operação for bem-sucedida, o fancoil permanece em modo rE para garantir o correto funcionamento da comunicação.
 - b. Caso contrário, sai do modo rE e opera em modo autônomo exibindo a temperatura definida. Neste caso, é necessário repetir o procedimento de emparelhamento.



LADO TERMOSTATO:

- Manter o aro pressionado até entrar no menu FUNÇÕES AUXILIARES.
- Girar o aro para alcançar o menu SETTINGS.
- Pressionar para acessar o menu SETTINGS.
- Girar o aro para alcançar o menu WIFI. Pressionar o aro para entrar.
- Girar o aro para alcançar o menu ADD FANCOIL.
- Pressionar o aro para entrar no menu ADD FANCOIL.
- Girar o aro para alcançar o campo FC1 ADD.
- Prima o seletor para iniciar a procura. O termostato inicia a varredura do KIT WIRELESS.
- Uma vez identificado o KIT WIRELESS, pressionar o aro para emparelhá-lo. O termostato sai automaticamente do submenu de emparelhamento.

4.3 - INTERFACE PRINCIPAL (ÍCONES DO VISOR)



A1	Temperatura ambiente	Temperatura medida
A2	Temperatura definida	Temperatura definida na unidade Fancoil
A3	Ícone Manual/Programação	Indicação do modo de funcionamento da unidade
A4	Ícone de temperatura externa	Indicação da temperatura externa
A5	Ícone de meteorologia externa	Indicação da meteorologia externa
A6	Ícone de humidade	Visualização da humidade (não alterável)
A7	Ícone de funcionamento	Indicação do modo de funcionamento



5 - CONFIGURAÇÕES

5.1 - LEÇÃO DE IDIOMA

O idioma padrão do TERMÔSTATO WIRELESS Bi2 é o inglês.

No termostato, há cinco idiomas possíveis para selecionar: IT-EN-FR-DE-ESP.

Para selecionar o idioma:

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** de seguida, solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário para chegar ao menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Rode a estrutura até chegar ao campo **LANGUAGE**, pressione uma vez e Rode a estrutura para alternar entre os diferentes idiomas.
- Pressione uma vez para selecionar o idioma desejado.
- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** campo e pressione uma vez.
- Para retornar à interface principal, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR**, e pressione uma vez para selecioná-lo.
- No menu **CONFIGURAÇÕES**, se não houver operação por um minuto contínuo, o termostato sairá do menu e confirmará as novas configurações.

5.2 - CONFIGURAÇÕES DE DATA E HORA ATUAIS

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** de seguida, solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Rode o seletor no sentido horário para selecionar o campo de configuração **Date/Time** e prima para entrar.
- Rode até ao campo das horas e pressione a estrutura para selecioná-lo. Rode a estrutura no sentido horário ou anti-horário para ajustar as horas. Pressione uma vez para confirmar as horas. Repita a mesma operação para ajustar os minutos no campo de minutos.
- Rode e pressione a estrutura para selecionar o campo do mês. Rode a estrutura no sentido horário ou anti-horário para ajustar o mês. Pressione uma vez para confirmar o mês. Repita a mesma operação para ajustar o dia e o ano. Uma vez ajustada a data completa, o dia da semana é definido automaticamente.
- Para sair da configuração de hora e relógio, rode a estrutura e pressione uma vez em **VOLTAR**
- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** campo e pressione uma vez.



5.3 - DIAGNOSTIC

Através do menu **DIAGNOSTIC** é possível ver informações gerais sobre os dispositivos.

Para entrar no menu **DIAGNOSTIC**:

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** e depois solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Rode a estrutura até chegar ao campo **DIAGNOSTIC** e pressione uma vez para selecioná-lo.
- Pressione uma vez a estrutura para entrar e ver informações sobre o dispositivo.
- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao campo **VOLTAR** e pressione uma vez.




6 - MENU DE FUNÇÕES BÁSICAS

A partir da interface principal, pressione uma vez a estrutura para entrar no **MENU DE FUNÇÕES BÁSICAS**. Para sair do menu, rode a estrutura até ao ícone **VOLTAR** e pressione a estrutura para selecioná-lo.

No **MENU DE FUNÇÕES BÁSICAS** é possível definir as seguintes funções:

6.1 - MODO

Neste submenu é possível selecionar o modo de operação da unidade Fancoil. Os modos de operação que podem ser selecionados são os seguintes:

VOLTAR	MODO DE OPERAÇÃO
	OFF
	AQUECIMENTO
	ARREFECIMENTO

Para detalhes sobre cada modo de operação, consulte o manual do utilizador da unidade Fancoil.

Pressione uma vez a estrutura para entrar no menu **MODO**.

Rode a estrutura para alternar entre os diferentes modos de operação.



Para selecionar um modo de operação, pressione uma vez a estrutura.

Uma vez selecionado um modo de operação, o ícone correspondente fica visível na interface principal.

O modo de operação pode ser selecionado na seguinte sequência:

6.1.1 -DESLIGADO

A unidade está no modo de espera. Para ligar a unidade, entre novamente no submenu **MODO** e selecione um modo de operação.

6.1.2 -AQUECIMENTO

No modo de aquecimento, a faixa de temperatura definida é de 15 °C a 30 °C, o passo mínimo de temperatura é de 0,5 °C.

Na interface principal, rode a estrutura no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir a temperatura definida (**A2**).



6.1.3 -ARREFECIMENTO

No modo de arrefecimento, a faixa de temperatura definida é de 15 °C a 30 °C, o passo mínimo de temperatura é de 0,5 °C.

Na interface principal, rode a estrutura no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir a temperatura definida (**A2**).

6.2 - VELOCIDADE DA VENTONINHA

A velocidade do ventoinha pode ser regulada como:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN NIGHT		FAN AUTO

Pressione uma vez a estrutura no ícone correspondente para entrar no submenu **VELOCIDADE DA VENTONINHA**. Rode a estrutura para selecionar a velocidade desejada da ventoinha, pressione uma vez a estrutura para confirmar o modo selecionado.

A configuração da velocidade do ventilador está disponível apenas nos modos de arrefecimento e de aquecimento.

Para detalhes sobre a VELOCIDADE DA VENTONINHA, consulte o manual do utilizador da unidade Fancoil.



7 - MENU DE FUNÇÕES AUXILIARES

A partir da interface principal, pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** e depois solte.

Rode no sentido anti-horário para alternar entre as funções. Para entrar numa função, pressione uma vez a estrutura.

Para sair do **MENU DE FUNÇÕES AUXILIARES**, rode a estrutura até ao ícone **VOLTAR** e pressione a estrutura para selecioná-lo e retornar à interface principal.

As funções podem ser selecionadas na seguinte sequência:

7.1 - PROGRAMAÇÃO

A partir do **MENU DE FUNÇÕES AUXILIARES**, escolha o ícone **PROGRAMAÇÃO** e pressione uma vez a estrutura para entrar na função.


7.1.1 - ATIVAR / DESATIVAR A FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO

Para ativar ou desativar a função **PROGRAMAÇÃO**, rode no sentido horário até chegar ao símbolo **PROGRAMAÇÃO LIGADA/DESLIGADA**. Pressione uma vez a estrutura no símbolo para alternar entre **PROGRAMAÇÃO LIGADA** ou **DESLIGADA**.

7.1.2 - FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

No menu **PROGRAMAÇÃO** é possível definir a temperatura em diferentes intervalos de tempo para cada dia, até quatro intervalos por dia.

B1	Ícone de faixa horária
B2	Ícone de configuração de temperatura e do ventilador
B3	Ícone de temperatura ou ventilador
B4	Ícone de dia da semana
B5	Ícone de copiar
B6	Ícone de colar
B7	Ícone de voltar



Para programar um intervalo de tempo para um dia:

- A partir do menu **PROGRAMAÇÃO**, rode a estrutura no sentido horário para selecionar o dia desejado para programar.
- Pressione uma vez a estrutura para selecionar o dia.
- Rode o seletor para selecionar a hora de início e de fim na coluna "**Time**" (**B1**) e prima-o para a selecionar.
- Rode a estrutura para escolher a hora desejada. O passo mínimo de tempo é de 15 minutos.
- Rode no sentido horário até à coluna "**T / F**" (**B2**) e pressione uma vez para selecioná-la, o passo mínimo de temperatura é de 0,5 °C.
- Rode a estrutura para definir a temperatura desejada no intervalo de tempo selecionado.
- Após definir o primeiro intervalo de tempo, é possível prosseguir com a definição do segundo intervalo de tempo no mesmo dia. Para definir o segundo intervalo de tempo, repita as mesmas operações descritas acima. É possível definir até quatro intervalos de tempo por dia.
- Uma vez definidos os intervalos de tempo, rode a estrutura até ao símbolo **VOLTAR** (**B7**).
- Pressione uma vez a estrutura no símbolo **VOLTAR** para sair da programação do dia selecionado.
- Para sair do menu **PROGRAMAÇÃO**, rode a estrutura no sentido horário até ao símbolo **VOLTAR**.
- Pressione uma vez a estrutura no símbolo de voltar para sair do menu **PROGRAMAÇÃO**.
- Para retornar à interface principal, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** e pressione uma vez para selecioná-lo.

Este procedimento é válido para programar qualquer outro dia da semana.

Para repetir os mesmos intervalos de tempo em diferentes dias da semana, é possível usar a função de copiar e colar.

- Rode a estrutura e selecione o dia da semana do qual deseja copiar a programação.
- Uma vez selecionado o dia, rode a estrutura no sentido horário até ao símbolo **COPIAR** localizado no topo da programação (**B5**).
- Pressione uma vez a estrutura para selecionar a função de copiar.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até ao símbolo **Ícone de dia** (**B4**). Pressione uma vez a estrutura para selecioná-lo.
- Rode a estrutura entre os dias da semana até chegar ao dia a ser definido e pressione a estrutura.
- Rode a estrutura até ao símbolo **COLAR** (**B6**), e pressione a estrutura para selecioná-lo. Os intervalos de tempo serão preenchidos como os intervalos copiados. Este procedimento pode ser repetido para programar mais dias.
- Para sair do menu, rode a estrutura até ao símbolo **VOLTAR** (**B7**) e pressione uma vez a estrutura para selecioná-lo.
- Para sair do menu **PROGRAMAÇÃO**, rode a estrutura no sentido horário até ao símbolo **VOLTAR**.



- Pressione uma vez a estrutura no símbolo de voltar para sair do menu **PROGRAMAÇÃO**.
- Para retornar à interface principal, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** e pressione uma vez para selecioná-lo.

A função de copiar e colar pode ser usada para definir todos os dias da semana com o mesmo procedimento descrito acima.

Para configurar a temperatura ou o ventilador (ícone B2):


- No menu **SCHEDULE**, rode o seletor no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até chegar ao ícone B2.
- Rode o seletor para selecionar T (temperatura) e F (ventilador) e prima o seletor para confirmar a escolha pretendida.

7.1.3 - FUNÇÃO T OFF

No menu **PROGRAMAÇÃO** pode ser definido um **T OFF**.

T OFF é a temperatura que a unidade do ventiloincubador mantém fora dos intervalos horários programados, seguindo o procedimento descrito anteriormente. O valor predefinido de **T OFF** é **20 °C**.

VEL OFF é a velocidade dos ventiladores que a unidade do ventiloincubador mantém fora dos horários programados.






Definir a temperatura **T OFF**:

- A partir do menu **PROGRAMAÇÃO**, rode a estrutura no sentido horário até selecionar **T OFF FUNÇÃO**.
- Pressione uma vez a estrutura para entrar na função.
- Rode a estrutura no sentido horário para chegar ao campo de temperatura e pressione uma vez para selecioná-lo.
- Rode a estrutura para ajustar a temperatura **T OFF** até ao valor desejado. O passo mínimo de temperatura é de 0,5 °C.
- Pressione uma vez a estrutura para confirmar.
- Para sair do menu da função **T OFF**, rode a estrutura até ao símbolo **VOLTAR**, e pressione uma vez a estrutura para selecioná-lo.
- Para sair do menu **PROGRAMAÇÃO**, rode a estrutura no sentido horário até ao símbolo **VOLTAR**
- Pressione uma vez a estrutura no símbolo de voltar para sair do menu **PROGRAMAÇÃO**.



7.1.4 - UTILIZAR A FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO

Durante a utilização normal do termostato, no visor principal podem ser exibidos três ícones diferentes:

	ÍCONE DE PROGRAMAÇÃO		ÍCONE DE PROGRAMAÇÃO + MANUAL
	ÍCONE MANUAL		

ÍCONE MANUAL:

Ícone exibido quando a função de programação está desativada (DESLIGADA). A unidade funciona no modo manual. O modo de operação e a temperatura definida são selecionados manualmente.

ÍCONE DE PROGRAMAÇÃO:

Ícone exibido quando a função de programação está ativada (LIGADA). A unidade funciona conforme programado nos intervalos de tempo.

ÍCONE DE PROGRAMAÇÃO + MANUAL:

Mesmo se a função de programação estiver ativada, a qualquer momento a partir da interface principal é possível alterar manualmente a temperatura definida. Neste caso, no visor é exibido o ícone de programação+manual e o termostato funciona conforme a temperatura definida manualmente até ao próximo intervalo de tempo programado, que é indicado pelo aparecimento do ícone de programação na interface principal.

7.2 - HUMIDADE

O termostato é equipado com um sensor de humidade que mede o nível de humidade. No termostato, o nível de humidade é indicado pelo símbolo **A6** na interface principal, expresso em %.

8 - INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

8.1 - TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO



Antes de realizar a instalação da aplicação, verifique a compatibilidade do dispositivo na loja utilizada.

Use apenas a aplicação OS Smart System para controlar a unidade Fancoil quando estiver emparelhada com o termostato.



- A aplicação **OS Smart System** pode ser transferida na Google Play Store e na App Store.




- A aplicação **OS Smart System** pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio, projetadas para melhorar as suas características e desempenho.

9 - GUIA DO UTILIZADOR DA APLICAÇÃO


9.1 - INÍCIO DE SESSÃO

A partir do ecrã inicial, é possível realizar duas operações para iniciar a sessão:


- Inicie a sessão clicando em “Registrar-se” e siga as instruções.



- Aceda utilizando as credenciais que já possui.




- É possível guardar suas credenciais de acesso assinalando a caixa “Lembrar-me” antes de iniciar a sessão.



9.2 - EMPARELHAMENTO DO DISPOSITIVO

Para emparelhar o primeiro dispositivo, é necessário:

- Clique em “+” e siga as instruções para configurar o seu dispositivo.




Pressione o ícone “**Bi2 Wireless Thermostat**” e siga as instruções para configurar o seu dispositivo.



Para emparelhar outros dispositivos, é necessário:

- Clique no canto superior esquerdo e faça aparecer o menu suspenso.
- Clique em “**adicionar dispositivo**”.




9.3 - UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

Selecione o dispositivo desejado no menu suspenso central.



O visor principal apresenta as seguintes informações:

1. Clima externo (onde o termostato está localizado)
2. Temperatura externa
3. Temperatura ambiente
4. Temperatura definida
5. Velocidade da ventoinha
6. Nível de humidade
7. Temporizador
8. Erros (se ocorrerem)
9. Estatísticas de utilização da unidade Fancoil
10. A seta do visor indica que a unidade está em funcionamento. Quando a seta desaparece, foi atingida a temperatura definida.




Apartir da interface principal, é possível definir as seguintes funções:


1. Velocidade da ventoinha
- 2a. Aumento de temperatura
- 2b. Diminuição de temperatura
- 3a. Ativação do modo manual
- 3b. Ativação do modo de programação
4. Modo de operação




A transmissão de dados do dispositivo para a aplicação ocorre em velocidade reduzida em relação à transmissão de dados da aplicação para o dispositivo.




Para aceder às configurações do programador, toque no ícone:




- Selecione o dia a ser programado.
- Utilize “+” para configurar até 4 faixas de tempo.




- Pressione o ícone no canto superior direito para duplicar as configurações noutro dia.



- Selecione um quarto para alterar as configurações:
 1. Temperatura desejada
 2. Hora de início
- Para confirmar as alterações, pressione (3).
- Para cancelar as alterações, pressione (4).
- Para excluir a faixa de tempo, pressione (5).



Para executar os modos de operação definidos, o terminal deve estar ligado.



9.4 - CONFIGURAÇÕES DA APLICAÇÃO

Para aceder às configurações da aplicação, clique no canto superior esquerdo e exiba o menu suspenso.



Neste menu suspenso, é possível executar as seguintes opções:

- *Adicionar dispositivo*
(consultar o par. “Emparelhamento do dispositivo”)
- *Configurações*
(consultar o ecrã seguinte)
- *Apoio*
solicitar apoio enviando um e-mail para o serviço de assistência
- *Avalie-nos*
avale a aplicação através da loja
- *Sair*
sair da aplicação

Neste menu suspenso, é possível executar as seguintes opções:

- *Nome e apelido*
indicar o nome com o qual o início de sessão foi executado
- *Endereço de e-mail*
indicar o endereço de e-mail com o qual o início de sessão foi executado
- *Nome do termostato*
apresenta o nome do seu termostato. O nome pode ser alterado
- *Rede ligada*
apresenta a rede à qual está ligado. A rede pode ser alterada.
- *Versão do software do gateway*
apresenta a versão do software
- *Versão da aplicação*

Pressione o ícone no canto superior direito para apagar o dispositivo ou a conta.





1 -ALGEMENE INFORMATIE.....	2
1.1 GARANTIE	2
1.2 - REDACTIONELE PICTOGRAMMEN	3
1.3 - WAARSCHUWINGEN	3
2 -LIJST VAN MEEGELEVERDE ONDERDELEN.....	6
3 -INSTALLATIE	6
3.1 - HOOFDONDERDELEN (FIG.2).....	6
3.2 - MONTAGE AAN DE MUUR	7
4 -GEBRUIK VAN DE RONDE THERMOSTAAT	9
4.1 - TOEGESTANE GEBRUIKERS- HANDELINGEN	9
4.2 - KOPPELING VAN DE THERMOSTAAT MET DE DRAADLOZE BI2-KIT	9
4.3 - HOOFDINTERFACE (DISPLAY PICTOGRAMMEN)	10
5 -INSTELLINGEN.....	11
5.1 - SELEZIONE DELLA LINGUA.....	11
5.2 - HUIDIGE DATUM EN TIJDINSTELLINGEN	11
5.3 - DIAGNOSTIC.....	12
6 -BASISFUNCTIE MENU.....	12
6.1 - MODUS	12
6.1.1 - UIT	13
6.1.2 - VERWARMEN	13
6.1.3 - KOELEN	13
6.2 - VENTILATORSNELHEID	13
7 -EXTRA FUNCTIEMENU.....	14
7.1 - SCHEMA	14
7.1.1 - SCHEMA FUNCTIE IN-/UITSCHAKELEN.....	14
7.1.2 - DAG SCHEMA FUNCTIE	14
7.1.3 - T UIT FUNCTIE.....	16
7.1.4 - SCHEMA FUNCTIE GEBRUIKEN	17
7.2 - VOCHTIGHEID	17
8 -INSTALLATIE VAN DE APP.....	17
8.1 - DOWNLOADEN VAN DE APP	17
9 -APP GEBRUIKERSHANDLEIDING.....	18
9.1 - INLOGGEN	18
9.2 - APPARAAT KOPPELEN	19
9.3 - APP GEBRUIK	19
9.4 - APP INSTELLINGEN	22



1 - ALGEMENE INFORMATIE

Met de **KIT B1236 - THERMOSTAAT WIRELESS Bi2** kunt u de temperatuur regelen in de kamers waar deze geïnstalleerd is.

Deze handleiding heeft betrekking op de DRAADLOZE THERMOSTAAT Bi2. De informatie en waarschuwingen in deze handleiding zijn van toepassing op het onderdeel dat hierna "thermostaat" wordt genoemd. Deze handleiding is bedoeld om u alle informatie te verschaffen die u nodig hebt om uw **kit B1236** zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u iets onderneemt (installatie, onderhoud, gebruik) en volg nauwgezet wat er in de afzonderlijke hoofdstukken is beschreven; deze handleiding moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van de installatie- en gebruiksaanwijzing die bij de FANCOIL OLIMPIA SPLENDID eenheden wordt geleverd.

Beide handleidingen moeten zorgvuldig worden bewaard en moeten **ALTIJD** bij het apparaat blijven, zelfs als het wordt overhandigd aan een andere eigenaar of gebruiker of wordt overgebracht naar een ander systeem. In geval van beschadiging of verlies kunt u een ander exemplaar aanvragen bij de dichtstbijzijnde technische dienst van OLIMPIA SPLENDID.

1.1 GARANTIE

Olimpia Splendid garandeert dit apparaat tegen defecten die te wijten zijn aan fabricagefouten in overeenstemming met het Italiaanse Wetsbesluit **D.L. 24/02 van 02/02/2002**.

De volgende omstandigheden vallen niet onder de garantie:

- Onjuiste installatie.
- Buitengewone atmosferische gebeurtenissen.
- Knoeien door onbevoegd personeel.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het gebruik waarvoor het specifiek is ontworpen. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en dus gevaarlijk. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, onjuist of onredelijk gebruik.
- Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht.
- Schakel het systeem bij een storing en/of defect uit en knoei er niet aan. Neem voor reparaties uitsluitend contact op met de erkende servicecentra van de fabrikant en vraag om het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van bovenstaande voorschriften kan de veiligheid van het systeem in gevaar brengen.
- Wanneer u het systeem demonteert, moet u de afzonderlijke onderdelen afzonderlijk afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften. Het is eveneens aanbevolen om de onderdelen van het apparaat die gevaarlijk kunnen zijn onschadelijk te maken, vooral voor kinderen die het apparaat buiten gebruik voor het spelen zouden kunnen gebruiken.



1.2 - REDACTIONELE PICTOGRAMMEN



Het informeert het betrokken personeel dat als de handeling niet in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften wordt uitgevoerd, er een risico bestaat op lichamelijk letsel.



Geeft aan dat de beschreven handeling elektrocutie kan veroorzaken als deze niet volgens de veiligheidsregels wordt uitgevoerd.



Paragrafen die met dit symbool zijn gemarkeerd, bevatten zeer belangrijke informatie en aanbevelingen, met name wat betreft veiligheid. Het niet naleven ervan kan leiden tot:

- gevaar voor letsel bij de operators
- verlies van de garantie
- afwijzing van aansprakelijkheid door de fabrikant






Verwijst naar acties die absoluut niet mogen worden uitgevoerd.

1.3 - WAARSCHUWINGEN

- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Alle aanwijzingen in deze handleiding moeten strikt worden opgevolgd.
- **DE FABRIKANT AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN PERSONEN OF VOORWERPEN ALS GEVOLG VAN HET NIET NALEVEN VAN DE VOORSCHRIFTEN IN DEZE HANDLEIDING.**
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen, zonder afbreuk te doen aan de essentiële kenmerken beschreven in deze handleiding.
- Tijdens de installatie en tijdens onderhoud moeten de voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen die in deze handleiding en in die van de Fancoil unit zijn vermeld, en moeten alle voorzorgsmaatregelen worden genomen die het gezond verstand en de veiligheidsvoorschriften die gelden op de plaats van installatie, voorschrijven.
- Controleer na het verwijderen van de verpakking de integriteit van het apparaat; het verpakkingsmateriaal mag niet binnen het bereik van kinderen worden gelaten, aangezien het een potentiële bron van gevaar is.




- Deze apparaten voldoen aan de volgende Europese richtlijnen
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- Gelijktijdig gebruik van dit apparaat in de buurt van andere radioapparaten kan de kwaliteit van het verzenden/ontvangen signaal verslechteren en de communicatie doen mislukken.
- De apparaten gebruiken een nietgeharmoniseerde frequentie en zijn ontworpen voor gebruik in Europese landen; raadpleeg de geldende landspecifieke regelgeving voor de gebruiksbeperkingen van deze apparaten.
- In EUlanden kan WLAN daarom zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar in Frankrijk is het gebruik buitenshuis niet toegestaan.
- Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke voor de naleving, kunnen de toestemming voor het gebruik van het apparaat ongeldig maken.
- Controleer de compatibiliteit van het gebruikte apparaat met de OS Smart System app in de lijst op de digitale store. OLIMPIA SPLENDID is niet verantwoordelijk voor problemen die het gevolg zijn van incompatibiliteit.
-  Bliksem, auto's in de buurt en mobiele telefoons kunnen storingen veroorzaken. Koppel de eenheid enkele seconden elektrisch los en start de thermostaat opnieuw.
-  Gebruik bij het vervangen van onderdelen alleen originele reserveonderdelen van OLIMPIA SPLENDID.
-  **BELANGRIJK!** Om elk risico op elektrocutie te voorkomen, is het van groot belang dat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt voordat u elektrische aansluitingen uitvoert en reiniging en/of onderhoud aan het apparaat uitvoert.

BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR MOETEN DE BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN ALTIJD IN ACHT WORDEN GENOMEN OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK-



KEN EN LETSEL TE BEPERKEN, WAARONDER DE VOLGENDE:


-  Gebruik geen vloeibare of agressieve reinigingsmiddelen om de apparaten schoon te maken, spuit geen water of andere vloeistoffen op het apparaat omdat deze de plastic onderdelen kunnen beschadigen of zelfs elektrische schokken kunnen veroorzaken.
- Maak de apparaten niet nat. Kortsluiting of brand kunnen optreden.
- In geval van storing (bijv. abnormaal geluid, slechte geur, rook, abnormale temperatuurstijging, elektrische lekkage, enz.) schakel het apparaat onmiddellijk uit door de stroomtoevoer af te koppelen. Neem contact op met uw plaatselijke verdeler.
-  **Raak het product (indien in werking) niet aan met natte handen. Risico op brand of elektrische schokken.**
- Plaats de verwarming of andere apparatuur niet in de buurt van het netsnoer. Risico op brand of elektrische schokken.
-  Zorg ervoor dat er geen water in elektrische onderdelen komt. Dit kan brand, defecten of elektrische schokken veroorzaken.
- Op regenachtige dagen is het raadzaam om de stroomtoevoer af te sluiten om bliksemschade te voorkomen.
- Demonteer de apparaten niet en modificeer ze niet.
- Demonteer de onderdelen van de thermostaat niet wanneer ze in werking zijn.
- Gebruik de thermostaat niet direct blootgesteld aan warmtebronnen, zonlicht of weersinvloeden.




NL - 5



2 - LIJST VAN MEEGELEVERDE ONDERDELEN

 De hieronder vermelde en in figuur 1 getoonde onderdelen zijn inbegrepen in de levering, de andere bijzonderheden die nodig zijn voor de installatie moeten worden aangeschaft.


- A. THERMOSTAAT WIRELESS Bi2
- B. Voedingskabel 5Vdc USB-C
- C. Set van schroeven (4x), pluggen (4x) en plakband (1x)
- D. "THERMOSTAAT WIRELESS Bi2" waarschuwingshandleiding
- E. Basis




3 - INSTALLATIE

3.1 - HOOFDONDERDELEN (FIG.2)

1. Rond frame en display
2. Basis
3. Voedingskabel



 **De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Alle instructies in deze handleiding en in de "THERMOSTAAT WIRELESS Bi2" WAARSCHUWINGSHANDLEIDING moeten worden opgevolgd. Het niet naleven hiervan kan leiden tot storingen van de units die niet kunnen worden toegeschreven aan hun kwaliteit en die daarom alle vormen van garantie van de fabrikant ongeldig zouden maken.**





Tijdens de installatie is het aangeraden om onderdelen met zorg te behandelen.



3.2 - MONTAGE AAN DE MUUR

De thermostaat kan direct op de muur worden gemonteerd.




Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, is het verplicht om de hoofdschakelaar uit te schakelen voordat u de elektrische aansluiting maakt.

- De basis (1) is bij levering al gescheiden in een bovenste (1a) en onderste gedeelte (1b) (afb.4).
- Om de basis direct op de muur te monteren, markeer de twee montagegaten op de gewenste positie, met de basis als sjabloon. Om de richting van de thermostaat te bepalen, is op de basis de UP richting aangegeven*. Boor de gaten in de muur met een geschikte boor en plaats twee muurankers (Fig.5).
- Sluit de voeding van de thermostaat aan op het elektriciteitsnet.




- Sluit de voedingskabel aan op de USB type C poort (X) van de thermostaat die zich op de basis (1a) bevindt (Fig.6).




- Als de basis op de muur is gemonteerd, bevestig de basis met de juiste schroeven en ringen (schroeven en ankers ref.5 worden meegeleverd met de KIT B1236) (Fig.7).
- De basis moet in een elektrische doos worden gemonteerd (voorbereiding voor 503 doos en Europese dozen met 60mm hart-op-hart afstand) gebruik schroeven en ringen en plaats ze in de bijbehorende sleuven van de elektrische doos*. Raadpleeg de paragraaf ROTATIE VAN HET DISPLAY (Fig.7).

***De basis is voorzien van een niveau voor een correcte positionering.**

- Breng het bovenste gedeelte (1a) aan op de basis (1b) (afb.7).







- Monteer het frame op de basis, let erop dat de terminals correct worden gekoppeld, zoals getoond in de afbeelding (Fig.8).
- Schakel de hoofdvoeding in om de thermostaat in te schakelen.



4 - GEBRUIK VAN DE RONDE THERMOSTAAT

4.1 - TOEGESTANE GEBRUIKERS- HANDELINGEN

ACTIE	BESCHRIJVING	FUNCTIE
	Rechtsom draaien	Draai het frame rechtsom om de temperatuur te verhogen of om tussen verschillende opties te schakelen
	Linksom draaien	Draai het frame linksom om de temperatuur te verlagen of om tussen verschillende opties te schakelen
	Eenvoudig indrukken	Om een instelling te selecteren of te bevestigen, om toegang te krijgen tot het BASISFUNCTIE MENU
	Ingedrukt houden (gedurende drie seconden)	Om toegang te krijgen tot het EXTRA FUNCTIEMENU

Het display van de thermostaat is geen touchscreen.

4.2 - KOPPELING VAN DE THERMOSTAAT MET DE DRAADLOZE BI2-KIT

Een thermostaat kan tot 8 fancoils beheren.

FANCOIL-ZIJDE:


- Stel Address 2 in op de ventilatorconvactor.
- De fancoil in de rE-modus zetten (zie de handleiding van de fancoil); de koppelingprocedure start automatisch en het display schakelt over naar de energiebesparingsmodus.
- Aan het einde van de koppeling:
 - a. Als de koppeling succesvol is, blijft de fancoil in rE-modus om een correcte werking van de communicatie te garanderen.
 - b. In het andere geval verlaat hij de rE-modus en werkt hij in stand-alone-modus waarbij de ingestelde temperatuur wordt weergegeven. In dit geval moet de koppelingprocedure worden herhaald.



THERMOSTAAT-ZIJDE:

- Het frame ingedrukt houden totdat het menu HULPFUNCTIES verschijnt.
- Het frame draaien om het menu SETTINGS te bereiken.
- Drukken om het menu SETTINGS te openen.
- Het frame draaien om het menu WIFI te bereiken. Het frame indrukken om binnen te gaan.
- Het frame draaien om het menu ADD FANCOIL te bereiken.
- Het frame indrukken om het menu ADD FANCOIL te openen.
- Het frame draaien om het veld FC1 ADD te bereiken.
- Druk op de lijst om het zoeken te beginnen. De thermostaat begint met het scannen van de WIRELESS KIT.
- Zodra de WIRELESS KIT is geïdentificeerd, het frame indrukken om deze te koppelen. De thermostaat verlaat automatisch het koppelingssubmenu.

4.3 - HOOFDINTERFA- CE (DISPLAY PIC- TOGRAMMEN)



A1	Kamertemperatuur	Gemeten temperatuur
A2	Ingestelde temperatuur	Temperatuur ingesteld op Fancoil unit
A3	Handmatig/Schema pictogram	Indicatie van de werkmodus van de unit
A4	Pictogram buitentemperatuur	Aanduiding buitentemperatuur
A5	Pictogram weersomstandigheden buiten	Aanduiding weersomstandigheden buiten
A6	Pictogram vochtigheid	Weergave vochtigheid (niet wijzigbaar)
A7	Bedrijfspictogram	Aanduiding type bedrijf



5 - INSTELLINGEN

5.1 - SELEZIONE DELLA LINGUA

Standaardtaal van de THERMOSTAAT WIRELESS Bi2 is Engels.

In de thermostaat zijn vijf mogelijke talen te selecteren: IT-EN-FR-DE-ESP.

Om taal te selecteren:

- Houd het frame ingedrukt tot **EXTRA FUNCTIE MENU** verschijnt en laat dan los.
- Draai het frame linksom om het **INSTELLINGEN** menu te bereiken.
- Druk eenvoudig om het **INSTELLINGEN** menu te openen.
- Draai het frame totdat u het Taal veld bereikt, druk eenvoudig en draai dan het frame om tussen verschillende talen te schakelen.
- Druk eenvoudig om de gewenste taal te selecteren.
- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u het **TERUG** veld en druk eenvoudig.
- Om terug te keren naar de hoofd interface, draai je het frame tegen de klok in tot je bij de **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.
- In het **INSTELLINGEN** menu, als er gedurende één minuut geen handeling plaatsvindt, zal de thermostaat het menu verlaten en de nieuwe instellingen bevestigen.

5.2 - HUIDIGE DATUM EN TIJDINSTELLINGEN

- Houd het frame ingedrukt tot **EXTRA FUNCTIE MENU** verschijnt en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het **INSTELLINGEN** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **INSTELLINGEN** menu te openen.
- Draai de lijst rechtsom om het instellingsveld **Date/Time** te selecteren, en druk erop om het te openen.
- Draai naar het urenveld en druk op het frame om het te selecteren. Draai het frame rechtsom of linksom om de uren aan te passen. Druk eenvoudig om de uren te bevestigen. Herhaal dezelfde handeling om de minuten aan te passen in het minutenveld.
- Draai en druk op het frame om het maandveld te selecteren. Draai het frame rechtsom of linksom om de maand aan te passen. Druk eenvoudig om de maand te bevestigen. Herhaal dezelfde handeling om dag en jaar aan te passen. Zodra de volledige datum is aangepast, wordt de weekdag automatisch ingesteld.
- Om de tijd- en klokinstelling te verlaten, draai het frame en druk eenvoudig op **TERUG** symbool.
- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u het **TERUG** veld en druk eenvoudig.



5.3 - DIAGNOSTIC

Via het **DIAGNOSTIC** menu is het mogelijk om algemene informatie over de apparaten te zien.

Om het **DIAGNOSTIC** menu te openen:

- Houd het frame ingedrukt totdat u het **EXTRA FUNCTIEMENU** opent en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het **INSTELLINGEN** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **INSTELLINGEN** menu te openen.
- Draai het frame totdat u het veld **DIAGNOSTIC** bereikt en druk eenvoudig om het te selecteren.
- Druk eenvoudig op het frame om informatie over het apparaat te zien.
- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u het **TERUG** veld bereikt en druk eenvoudig.




6 - BASISFUNCTIE MENU

Vanuit de hoofdinterface, druk eenvoudig op het frame om het **BASISFUNCTIE MENU** te openen. Om het menu te verlaten, draai het frame tot het **TERUG** pictogram en druk dan op het frame om het te selecteren.

In het **BASISFUNCTIE MENU** is het mogelijk om de volgende functies in te stellen:

6.1 - MODUS

In dit submenu is het mogelijk om de bedrijfsmodus van de Fancoil unit te selecteren. Bedrijfsmodi die geselecteerd kunnen worden zijn de volgende:

SYMBOOL	BEDRIJFSMODUS
	OFF
	VERWARMING
	KOELING

Voor details over elke bedrijfsmodus, raadpleeg de gebruikershandleiding van de Fancoil unit.

Druk eenvoudig op het frame om het **MODUS** menu te openen.
Draai het frame om tussen verschillende bedrijfsmodi te schakelen.



Om een bedrijfsmodus te selecteren, druk eenvoudig op het frame.

Zodra een bedrijfsmodus is geselecteerd, is het bijbehorende pictogram zichtbaar in de hoofdinterface.

Bedrijfsmodus kan in de volgende volgorde worden geselecteerd:

6.1.1 -UIT

De unit staat in stand-by modus. Om de unit AAN te zetten, ga opnieuw naar het **MODUS** submenu en selecteer een bedrijfsmodus.

6.1.2 -VERWARMEN

In verwarmingsmodus is het ingestelde temperatuurbereik van 15°C tot 30°C, minimale temperatuurstep is 0,5°C.

Draai in de hoofdinterface het frame rechtsom om de ingestelde temperatuur te verhogen of linksom om deze te verlagen (**A2**).

6.1.3 - KOELEN

In koelmodus is het ingestelde temperatuurbereik van 15°C tot 30°C, minimale temperatuurstep is 0,5°C.

Draai in de hoofdinterface het frame rechtsom om te verhogen of linksom om te verlagen om de ingestelde temperatuur te wijzigen (**A2**).

6.2 - VENTILATORSNELHEID

Ventilatorsnelheid kan worden geregeld als:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN NIGHT		FAN AUTO

Druk eenvoudig op het frame op het bijbehorende pictogram om het **VENTILATORSNELHEID** submenu te openen. Draai het frame om de gewenste ventilatorsnelheid te selecteren, druk eenvoudig op het frame om de geselecteerde modus te bevestigen.

De snelheidsinstelling van de ventilator is alleen beschikbaar in koel- en verwarmingsbedrijf.

Raadpleeg voor details over VENTILATORSNELHEID de gebruikershandleiding van de Fancoil unit.



7 - EXTRA FUNCTIEMENU

Vanuit de hoofdinterface, houd het frame ingedrukt totdat u het **EXTRA FUNCTIEMENU** opent en laat dan los.

Draai linksom om tussen functies te schakelen. Om een functie te openen, druk eenvoudig op het frame.

Om het **EXTRA FUNCTIEMENU** te verlaten, draai het frame tot het **TERUG** pictogram en druk dan op het frame om het te selecteren en terug te keren naar de hoofdinterface. Functies kunnen in de volgende volgorde worden geselecteerd:

7.1 - SCHEMA

Vanuit het **EXTRA FUNCTIEMENU**, kies het **SCHEMA** pictogram en druk eenvoudig op het frame om de functie te openen.


7.1.1 -SCHEMA FUNCTIE IN-/UITSCHAKELEN

Om de **SCHEMA** functie in of uit te schakelen, draai rechtstom totdat u het symbool **SCHEMA AAN/UIT** bereikt. Druk eenvoudig op het frame op het symbool om te schakelen tussen **SCHEMA AAN** of **UIT**.

7.1.2 -DAG SCHEMA FUNCTIE

In het **SCHEMA** menu is het mogelijk om de temperatuur in verschillende tijdslots per dag in te stellen, tot vier slots per dag.

B1	Tijdvakpictogram
B2	Pictogram instelling voor Temperatuur en Fan.
B3	Pictogram Temperatuur of Fan
B4	Weekdag pictogram
B5	Kopieer pictogram
B6	Plak pictogram
B7	Terug pictogram



Om een tijdslot voor één dag in te plannen:

- Vanuit het **SCHEMA** menu, draai het frame rechtsom om de gewenste dag te selecteren om in te plannen.
- Druk eenvoudig op het frame om de dag te selecteren.
- Draai de lijst om de begin- en eindtijd te selecteren onder de kolom "**Time**" (**B1**), druk op de lijst om dit te selecteren.
- Draai het frame om de gewenste tijd te kiezen. Minimale tijdstap is 15 minuten.
- Draai rechtsom tot de kolom "**T/F**" (**B2**) en druk eenvoudig om te selecteren, minimale temperatuurstap is 0,5°C.
- Draai het frame om de gewenste temperatuur /Fan in het geselecteerde tijdslot in te stellen.
- Na het instellen van het eerste tijdslot, is het mogelijk om verder te gaan met het instellen van het tweede tijdslot op dezelfde dag. Om het tweede tijdslot in te stellen, herhaal dezelfde handelingen als hierboven beschreven. Het is mogelijk om tot vier tijdslots per dag in te stellen.
- Zodra tijdslots zijn ingesteld, draai het frame tot het **TERUG** symbool (**B7**).
- Druk eenvoudig op het frame op het **TERUG** symbool om het schema van de geselecteerde dag te verlaten.
- Om het **SCHEMA** menu te verlaten, draai het frame rechtsom tot het **TERUG** symbool
- Druk eenvoudig op het frame op het terug symbool om het **SCHEMA** menu te verlaten.
- Om terug te keren naar de hoofdinterface, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.

Deze procedure is geldig voor het inplannen van elke andere dag van de week.

Om dezelfde tijdslots op verschillende dagen van de week te herhalen, is het mogelijk om de kopieer-plak functie te gebruiken.

- Draai het frame om de dag van de week te selecteren waarvan u het schema wilt kopiëren.
- Zodra de dag is geselecteerd, draai het frame rechtsom tot het **KOPIEER** symbool bovenaan het schema (**B5**).
- Druk eenvoudig op het frame om de kopieer functie te selecteren.
- Draai het frame linksom tot het **Dag pictogram** symbool (**B4**). Druk eenvoudig op het frame om het te selecteren.
- Draai het frame tussen weekdagen totdat u de in te stellen dag bereikt en druk op het frame.
- Draai het frame tot het **PLAK** symbool (**B6**) en druk dan op het frame om het te selecteren. Tijdslots zullen worden gevuld zoals de gekopieerde slots. Deze procedure kan worden herhaald om meer dagen in te plannen.
- Om het menu te verlaten, draai het frame tot het **TERUG** symbool (**B7**) en druk eenvoudig op het frame om het te selecteren.
- Om het **SCHEMA** menu te verlaten, draai het frame rechtsom tot het **TERUG** symbool.



- Druk eenvoudig op het frame op het terug symbool om het **SCHEMA** menu te verlaten.
- Om terug te keren naar de hoofdinterface, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.

Kopieer-plak functie kan worden gebruikt om elke dag van de week in te stellen met dezelfde procedure als hierboven beschreven.

Instelling van Temperatuur of Fan (pictogram B2):


- Draai de lijst, vanuit het menu **SCHEDULE**, linksom tot aan pictogram B2.
- Draai de lijst om T (temperatuur) en F (fan) te selecteren en druk op de lijst om de gewenste keuze te bevestigen.

7.1.3 - T UIT FUNCTIE

In het **SCHEMA** menu kan een **T UIT** worden ingesteld.

T OFF is de temperatuur die de Fancoil-unit aanhoudt buiten de geprogrammeerde tijdsvakken, volgens de eerder beschreven procedure. De standaardwaarde van **T OFF** is **20°C**.

VEL OFF is de snelheid van de ventilatoren die de fancoil-unit aanhoudt buiten de geprogrammeerde tijdsvakken.






Om **T UIT** temperatuur in te stellen:

- Vanuit het **SCHEMA** menu, draai het frame rechtsom totdat u **T UIT** selecteert functie.
- Druk eenvoudig op het frame om de functie te openen.
- Draai het frame rechtsom om het temperatuurveld te bereiken en druk eenvoudig om het te selecteren.
- Draai het frame om de **T UIT** temperatuur aan te passen tot de gewenste waarde. Minimale temperatuurstap is 0,5°C.
- Druk eenvoudig op het frame om te bevestigen.
- Om het T UIT functiemenu te verlaten, draai het frame tot het **TERUG** symbool en druk dan eenvoudig op het frame om het te selecteren.
- Om het **SCHEMA** menu te verlaten, draai het frame rechtsom tot het **TERUG** symbool
- Druk eenvoudig op het frame op het terug symbool om het **SCHEMA** menu te verlaten.



7.1.4 -SCHEMA FUNCTIE GEBRUIKEN

Tijdens normaal gebruik van de thermostaat kunnen op het hoofddisplay drie verschillende pictogrammen worden getoond:

	<p>SCHEMA PICTOGRAM</p>		<p>SCHEMA+ HANDMA- TIG PICTOGRAM</p>
	<p>HANDMATIG PICTOGRAM</p>		

HANDMATIG PICTOGRAM:

Pictogram getoond wanneer schema functie is uitgeschakeld (UIT). De unit werkt in handmatige modus. Bedrijfsmodus en ingestelde temperatuur worden handmatig geselecteerd.

SCHEMA PICTOGRAM:

Pictogram getoond wanneer schema functie is ingeschakeld (AAN). De unit werkt zoals gepland in tijdslots.

SCHEMA+HANDMATIG PICTOGRAM:


Zelfs als schema functie is ingeschakeld, is het op elk moment vanuit de hoofdinterface mogelijk om handmatig de ingestelde temperatuur te wijzigen. In dit geval wordt op het display het schema+handmatig pictogram getoond en werkt de thermostaat volgens de handmatig ingestelde temperatuur tot het volgende geplande tijdslot, wat wordt aangegeven door het verschijnen van het schema pictogram op de hoofdinterface.

7.2 - VOCHTIGHEID

De thermostaat is uitgerust met een vochtigheidssensor die het vochtigheidsniveau meet. Op de thermostaat wordt het vochtigheidsniveau aangegeven door het symbool **A6** in de hoofdinterface, uitgedrukt in %.

8 - INSTALLATIE VAN DE APP

8.1 - DOWNLOADEN VAN DE APP

 **Controleer vóór het installeren van de app de compatibiliteit van het apparaat in de gebruikte store.**

Gebruik alleen OS Smart Systeem APP om bedienen Fancoil unit wanneer wordt gekoppeld met thermostaat.



- De App **OS Smart System** kan worden gedownload van de Google Play Store en App Store.





- De App **OS Smart System** kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, ontworpen om de kenmerken en prestaties te verbeteren.

9 - APP GEBRUIKERSHANDLEIDING


9.1 - INLOGGEN

Vanaf het startscherm is het mogelijk om twee handelingen uit te voeren om in te loggen:

- Log in door op “Aanmelden” te klikken en volg de instructies.
- Toegang met de inloggegevens die u al bezit.




- Het is mogelijk om uw inloggegevens op te slaan door het vakje “Onthoud mij” aan te vinken voordat u inlogt.



9.2 - APPARAAT KOPPELEN

Om het eerste apparaat te koppelen is het nodig om:

- Klik op “+” en volg de instructies om uw apparaat te configureren.




Druk op het pictogram “**Bi2 Wireless Thermostat**” en volg de instructies om uw apparaat te configureren.



Om andere apparaten te koppelen is het nodig om:

- Klik op de linkerbovenhoek en laat het uitklapmenu verschijnen.
- Klik op “**apparaat toevoegen**”.




9.3 - APP GEBRUIK

Selecteer het gewenste apparaat uit het centrale uitklapmenu.



Het hoofddisplay toont de volgende informatie:

1. Buitenweer (waar de thermostaat zich bevindt)
2. Buitentemperatuur
3. Kamertemperatuur
4. Ingestelde temperatuur
5. Ventilatorsnelheid
6. Vochtigheidsniveau
7. Timer
8. Fouten (indien aanwezig)
9. Gebruiksstatistieken van de Fancoil unit
10. De pijl op het display geeft aan dat de unit in werking is. Als de pijl verdwijnt is de ingestelde temperatuur bereikt.




Vanuit de hoofdinterface is het mogelijk om de volgende functies in te stellen:


1. Ventilatorsnelheid
- 2a. Temperatuur verhogen
- 2b. Temperatuur verlagen
- 3a. Activering van handmatige modus
- 3b. Activering van planmodus
4. Bedrijfsmodus




De gegevensoverdracht van het apparaat naar de App verloopt met een lagere snelheid dan de gegevensoverdracht van de App naar het apparaat.




Om toegang te krijgen tot de plannerinstellingen, tik op het pictogram:



- Selecteer de dag om in te plannen.
- Gebruik “+” om tot 4 tijdsbanden in te stellen.




- Druk op het pictogram in de rechterbovenhoek om de instellingen te dupliceren naar een andere dag.



- Selecteer een kwartier om de instellingen te wijzigen:
 1. Gewenste temperatuur
 2. Starttijd
- Om de wijzigingen te bevestigen, druk op (3).
- Om de wijzigingen te annuleren, druk op (4).
- Om de tijdsband te verwijderen, druk op (5).



Om de ingestelde bedrijfsmodi uit te voeren, moet de terminal ingeschakeld zijn.




9.4 - APP INSTELLINGEN

Om toegang te krijgen tot de instellingen van de app, klik op de linkerbovenhoek en toon het uitklapmenu.

In dit uitklapmenu is het mogelijk om de volgende opties uit te voeren:


- *Apparaat toevoegen*
(zie par. "Apparaat koppelen")
- **INSTELLINGEN**
(zie het volgende scherm)
- *Ondersteuning*
ondersteuning aanvragen door een e-mail te sturen naar de assistentiedienst
- *Beoordeel ons*
beoordeel de app via de store
- *Uitloggen*
uitloggen uit de app



In dit uitklapmenu is het mogelijk om de volgende opties uit te voeren:

- *Naam en achternaam*
geef de naam aan waarmee is ingelogd
- *e-mailadres*
geef het e-mailadres aan waarmee is ingelogd
- *Thermostaatnaam*
toont de naam van uw thermostaat. Naam kan worden gewijzigd
- *Verbonden netwerk*
toont het netwerk waarmee verbonden is. Het netwerk kan worden gewijzigd.
- *Gateway softwareversie*
toont de softwareversie
- *App versie*

Druk op het pictogram in de rechterbovenhoek om het apparaat of account te verwijderen.





1 -ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	2
1.1 ΕΓΓΥΗΣΗ	2
1.2 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	3
1.3 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	3
2 -ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	6
3 -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	6
3.1 - ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ (ΕΙΚ.2)	6
3.2 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ	7
4 -ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	9
4.1 - ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ	9
4.2 - ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΙΤ ΒΙ2	9
4.3 - ΚΥΡΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ (ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΟΘΟΝΗΣ)	10
5 -ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	11
5.1 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ	11
5.2 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ	11
5.3 - DIAGNOSTIC	12
6 -ΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	12
6.1 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12
6.1.1 - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	13
6.1.2 - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	13
6.1.3 - ΨΥΞΗ	13
6.2 - ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	13
7 -ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	14
7.1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	14
7.1.1 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	14
7.1.2 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	14
7.1.3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	16
7.1.4 - ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	17
7.2 - ΥΓΡΑΣΙΑ	17
8 -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	17
8.1 - ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	17
9 -ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	18
9.1 - ΣΥΝΔΕΣΗ	18
9.2 - ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	19
9.3 - ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	19
9.4 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	22



1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το **KIT B1236 - TERMOSTATO WIRELESS Bi2** σας επιτρέπει να ελέγχετε τη θερμοκρασία στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένο.

Αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στον ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Bi2. Οι πληροφορίες και οι προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο ισχύουν για το εξάρτημα που καλείται στο εξής «θερμοστάτης». Αυτό το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε με σκοπό να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε το **kit B1236** με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια (εγκατάσταση, συντήρηση, χρήση) και ακολουθήστε σχολαστικά όσα περιγράφονται στα επιμέρους κεφάλαια. Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του εγχειριδίου οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης που παρέχεται με τις μονάδες FANCOIL OLIMPIA SPLENDID.

Και τα δύο εγχειρίδια πρέπει να φυλάσσονται προσεκτικά και πρέπει **PANTA** να συνοδεύουν τη συσκευή ακόμα και σε περίπτωση μεταφοράς της σε άλλον ιδιοκτήτη ή χρήστη ή μεταφοράς σε άλλο σύστημα. Εάν έχει καταστραφεί ή χαθεί, ζητήστε άλλο αντίγραφο από την τοπική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της OLIMPIA SPLENDID.

1.1 ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olimpia Splendid εγγυάται αυτή τη συσκευή για κατασκευαστικά ελαττώματα σύμφωνα με το **Ν.Δ. 24/02 της 02/02/2002**. Εξαιρείται από την εγγύηση οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σχετίζεται με:

- Λανθασμένη εγκατάσταση.
- Έκτακτα καιρικά φαινόμενα.
- Παραβίαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη χρήση για την οποία σχεδιάστηκε. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, εσφαλμένη ή παράλογη χρήση.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να χρησιμοποιείται από παιδιά ή ανίκανα άτομα χωρίς επίβλεψη.
- Σε περίπτωση βλάβης ή/και δυσλειτουργίας του συστήματος, απενεργοποιήστε το και μην το παραβιάζετε. Για τυχόν επισκευές, επικοινωνήστε αποκλειστικά με τα εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή κέντρα τεχνικής υποστήριξης και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του συστήματος.
- Εάν το σύστημα διαλυθεί, προχωρήστε στη χωριστή απόρριψη των μεμονωμένων εξαρτημάτων σύμφωνα με τις τοπικές νομικές διατάξεις. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά για παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή εκτός λειτουργίας για τα παιχνίδια τους.



1.2 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Ενημερώνει το εμπλεκόμενο προσωπικό ότι εάν η λειτουργία δεν εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης.



Επισημαίνει στο προσωπικό ότι η περιγραφόμενη λειτουργία θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία εάν δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.



Οι παράγραφοι που φέρουν αυτό το σύμβολο περιέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες και συστάσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να οδηγήσει σε:

- κίνδυνο τραυματισμού των χειριστών
- απώλεια της εγγύησης
- άρνηση ανάληψης ευθύνης εκ μέρους του κατασκευαστή






Αναφέρεται σε ενέργειες που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκτελούνται.

1.3 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε όλες τις έννοιες που ορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- **Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ.**
- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα μοντέλα του ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη των βασικών χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Κατά τη συναρμολόγηση και σε κάθε εργασία συντήρησης, είναι απαραίτητο να τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο και σε αυτό της μονάδας Fancoil και να λαμβάνετε κάθε προφύλαξη που προτείνεται από την κοινή λογική και από τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στον χώρο εγκατάστασης.
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να αφήνονται σε κοντινή






απόσταση από παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανές πηγές κινδύνου.

- Αυτές οι συσκευές συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- Η ταυτόχρονη χρήση αυτού του εξοπλισμού κοντά σε άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα του μεταδιδόμενου/λαμβανόμενου σήματος μέχρι και τη διακοπή της επικοινωνίας.
- Οι συσκευές χρησιμοποιούν μη εναρμονισμένη συχνότητα και έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε ευρωπαϊκές χώρες. Για περιορισμούς στη χρήση αυτών των συσκευών, ανατρέξτε στους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν για κάθε χώρα.
- Επομένως, στις χώρες της ΕΕ, το WLAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς περιορισμούς, αλλά στη Γαλλία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους.
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την πλευρά που είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την έγκριση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
- Ελέγξτε τη συμβατότητα της συσκευής που χρησιμοποιείται με την εφαρμογή OS Smart System στη λίστα που υπάρχει στα ψηφιακά καταστήματα. Η OLIMPIA SPLENDID δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν λόγω ασυμβατότητας.
-  Οι κεραυνοί, τα γεινιάζοντα αυτοκίνητα και τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα για αρκετά δευτερόλεπτα και μετά επανεκκινήστε τον θερμοστάτη.
-  Σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτημάτων, χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά OLIMPIA SPLENDID.
-  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα πριν κάνετε ηλεκτρικές συνδέσεις και πραγματοποιήσετε εργασίες καθαρισμού ή/και συντήρησης στις συσκευές.

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ




ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ:


-  Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή διαβρωτικά απορροπταντικά για να καθαρίσετε τις συσκευές, μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά στη μονάδα καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά εξαρτήματα ή ακόμη και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
- Μην βρέχετε τις συσκευές. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.
- Σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας (για παράδειγμα: μη φυσιολογικός θόρυβος, δυσοσμία, καπνός, ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας, διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.) αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος. Επικοινωνήστε με τον τοπικό μεταπωλητή.
-  **Μην αγγίζετε το προϊόν (εάν βρίσκεται σε λειτουργία) με βρεγμένα χέρια. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.**
- Μην τοποθετείτε τη θερμάστρα ή άλλο εξοπλισμό κοντά στο καλώδιο ρεύματος. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
-  Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στα ηλεκτρικά μέρη. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, βλάβη του προϊόντος ή ηλεκτροπληξία.
- Τις βροχερές μέρες καλό είναι να αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από κεραυνούς.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τις συσκευές.
- Μην αποσυναρμολογείτε τα εξαρτήματα του θερμοστάτη όταν βρίσκεται σε λειτουργία
- Μην χρησιμοποιείτε τον θερμοστάτη απευθείας εκτεθειμένο σε πηγές θερμότητας, ηλιακό φως ή ατμοσφαιρικά φαινόμενα.



2 - ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 Τα παρακάτω εξαρτήματα που απεικονίζονται στην εικόνα 1 περιλαμβάνονται στην παράδοση, τα υπόλοιπα απαραίτητα για την εγκατάσταση πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.


- A. Τερμοστάτο Wireless Bi2
- B. Καλώδιο τροφοδοσίας 5Vdc USB-C
- C. Κιτ βιδών (4x), ούπια (4x) και αυτοκόλλητη ταινία (1x)
- D. Εγχειρίδιο προειδοποιήσεων “Τερμοστάτο Wireless Bi2”
- E. Βάση




3 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1 - ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ (ΕΙΚ.2)

1. Κυκλικό πλαίσιο και οθόνη
2. Βάση
3. Καλώδιο τροφοδοσίας



 Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. Πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ “ΤΕΡΜΟΣΤΑΤΟ WIRELESS Bi2”. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία των μονάδων που δεν οφείλεται στην ποιότητά τους και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση κάθε μορφής εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή.





Κατά την εγκατάσταση συνιστάται ο προσεκτικός χειρισμός των εξαρτημάτων.



3.2 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

Ο θερμοστάτης μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στον τοίχο.




Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, είναι υποχρεωτικό να απενεργοποιήσετε τον κεντρικό διακόπτη πριν εκτελέσετε τη ηλεκτρική σύνδεση.

- Η βάση (1) παρέχεται ήδη χωρισμένη σε μια άνω βάση (1a) και μια κάτω βάση (1b) (εικ. 4).
- Για να τοποθετήσετε τη βάση απευθείας στον τοίχο, σημειώστε τις δύο οπές στερέωσης στην επιθυμητή θέση, χρησιμοποιώντας τη βάση ως πρότυπο. Για να προσδιορίσετε την κατεύθυνση του θερμοστάτη, στη βάση υποδεικνύεται η κατεύθυνση ΠΑΝΩ*. Ανοίξτε τις οπές στον τοίχο με ένα κατάλληλο τρυπάνι και τοποθετήστε δύο ούπα τοίχου (Εικ.5).
- Συνδέστε την τροφοδοσία του θερμοστάτη στο δίκτυο ρεύματος.




- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα USB τύπου C (X) του θερμοστάτη που βρίσκεται στη βάση (1a) (Εικ.6).




- Αν η βάση είναι τοποθετημένη στον τοίχο, στερεώστε τη βάση με κατάλληλες βίδες και ροδέλες (οι βίδες και τα ούπα αναφ.5 παρέχονται με το ΚΙΤ Β1236) (Εικ.7).
- Η βάση πρέπει να τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό κουτί (προδιάταξη για κουτί 503 και ευρωπαϊκά κουτιά με απόσταση κέντρου 60χιλ.) χρησιμοποιώντας βίδες και ροδέλες τοποθετώντας τις στις αντίστοιχες υποδοχές του ηλεκτρικού κουτιού*. Ο θερμοστάτης μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθετη θέση, σε αυτή την περίπτωση η οθόνη μπορεί να περιστραφεί. Ανατρέξτε στην παράγραφο ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (Εικ.7).

***Η βάση διαθέτει αλφάδι για σωστή τοποθέτηση.**

- Τοποθετήστε το άνω κάλυμμα (1a) στη βάση (1b) (εικ. 7).






- Τοποθετήστε το πλαίσιο στη βάση προσέχοντας να ταιριάζετε σωστά τους ακροδέκτες, όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικ.8).
- Ενεργοποιήστε την κεντρική τροφοδοσία για να ενεργοποιήσετε τον θερμοστάτη.



4 - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

4.1 - ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	Περιστροφή δεξιόστροφα	Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη θερμοκρασία ή για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών επιλογών
	Περιστροφή αριστερόστροφα	Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα για να μειώσετε τη θερμοκρασία ή για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών επιλογών
	Απλό πάτημα	Για επιλογή ή επιβεβαίωση μιας ρύθμισης, για πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο (για τρία δευτερόλεπτα)	Για πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Η οθόνη του θερμοστάτη δεν είναι οθόνη αφής.

4.2 - ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΙΤ ΒΙ2

Ένας θερμοστάτης μπορεί να διαχειριστεί έως 8 fan coil.

ΠΛΕΥΡΑ FAN COIL:


- Ρύθμιση Address 2 στο fan coil.
- Θέστε το fan coil σε λειτουργία rE· (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του fan coil) η διαδικασία σύζευξης ξεκινά αυτόματα και η οθόνη εισέρχεται σε λειτουργία μείωσης κατανάλωσης.
- Στο τέλος της σύζευξης:
 - a. Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, το fan coil παραμένει σε λειτουργία rE για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της επικοινωνίας.
 - b. Διαφορετικά, εξέρχεται από τη λειτουργία rE και λειτουργεί σε αυτόνομη λειτουργία εμφανίζοντας τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας σύζευξης.



ΠΛΕΥΡΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ:

- Κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να εισέλθετε στο μενού ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να φτάσετε στο μενού SETTINGS.
- Πατήστε για να εισέλθετε στο μενού SETTINGS.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να φτάσετε στο μενού WIFI. Πατήστε το πλαίσιο για είσοδο.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να φτάσετε στο μενού ADD FANCOIL.
- Πατήστε το πλαίσιο για είσοδο στο μενού ADD FANCOIL.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να φτάσετε στο πεδίο FC1 ADD.
- Πιέστε το πλαίσιο για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Ο θερμοστάτης ξεκινά τη σάρωση του KIT WIRELESS.
- Μόλις αναγνωρισθεί το KIT WIRELESS, πατήστε το πλαίσιο για σύζευξη. Ο θερμοστάτης εξέρχεται αυτόματα από το υπομενού σύζευξης.

4.3 - ΚΥΡΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ (ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΟΘΟΝΗΣ)



A1	Θερμοκρασία δωματίου	Μετρούμενη θερμοκρασία
A2	Καθορισμένη θερμοκρασία	Θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στη μονάδα Fancoil
A3	Εικονίδιο Χειροκίνητης/ Προγραμματισμένης λειτουργίας	Ένδειξη λειτουργίας της μονάδας
A4	Εικονίδιο θερμοκρασίας εξωτερική	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
A5	Εικονίδιο καιρού εξωτερικό	Ένδειξη εξωτερικού καιρού
A6	Εικονίδιο υγρασίας	Προβολή υγρασίας (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)
A7	Εικονίδιο λειτουργίας	Ένδειξη τρόπου λειτουργίας



5 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

5.1 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η προεπιλεγμένη γλώσσα του TERMOSTATO WIRELESS Bi2 είναι τα αγγλικά. Στο θερμοστάτη υπάρχουν πέντε γλώσσες που μπορείτε να επιλέξετε: IT-EN-FR-DE-ESP.

Για να επιλέξετε γλώσσα:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπειτε στο **MENΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα για να φτάσετε στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο Γλώσσα, απλό πάτημα και μετά περιστρέψτε το πλαίσιο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών γλωσσών.
- Απλό πάτημα για επιλογή της επιθυμητής γλώσσας.
- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** πεδίο και πιέστε απλά.
- Για να επιστρέψετε στη βασική διεπαφή, το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και στη συνέχεια πιέστε απλά για να το επιλέξετε.
- Στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** αν δεν γίνει καμία ενέργεια για ένα συνεχόμενο λεπτό, ο θερμοστάτης θα εξέλθει από το μενού και θα επιβεβαιώσει τις νέες ρυθμίσεις.

5.2 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπειτε στο **MENΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για να επιλέξετε το πεδίο ρύθμισης **Ημερομηνία/Ωρα** και πατήστε για είσοδο.
- Περιστρέψτε στο πεδίο ωρών και πατήστε το πλαίσιο για να το επιλέξετε. Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε τις ώρες. Απλό πάτημα για επιβεβαίωση των ωρών. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ρυθμίσετε τα λεπτά στο πεδίο λεπτών.
- Περιστρέψτε και πατήστε το πλαίσιο για να επιλέξετε το πεδίο μήνα. Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε τον μήνα. Απλό πάτημα για επιβεβαίωση του μήνα. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ρυθμίσετε την ημέρα και το έτος. Μόλις ρυθμιστεί η πλήρης ημερομηνία, η ημέρα της εβδομάδας ρυθμίζεται αυτόματα.
- Για έξοδο από τη ρύθμιση ώρας και ρολογιού, περιστρέψτε το πλαίσιο και απλό πάτημα στο **ΠΙΣΩ** σύμβολο.
- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **BACK** πεδίο και πιέστε απλά.



5.3 - DIAGNOSTIC

Μέσω του μενού **DIAGNOSTIC** είναι δυνατό να δείτε γενικές πληροφορίες για τις συσκευές.

Για είσοδο στο μενού **DIAGNOSTIC**:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπειτε στο **MENΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο Πληροφορίες και απλό πάτημα για επιλογή του.
- Απλά πιέστε το πλαίσιο για να εισέλθετε και να δείτε πληροφορίες στη συσκευή.
- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **ΠΙΣΩ** και απλό πάτημα.

6 - ΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ξεκινώντας από την κύρια διεπαφή, απλά πιέστε το πλαίσιο για να εισέλθετε στο **MENΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**. Για έξοδο από το μενού, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το εικονίδιο **ΠΙΣΩ**, και μετά πιέστε το πλαίσιο για να το επιλέξετε.

Στο **MENΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** είναι δυνατό να ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

6.1 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε αυτό το υπομενού είναι δυνατή η επιλογή του τρόπου λειτουργίας της μονάδας Fancoil. Οι Τρόποι Λειτουργίας που μπορούν να επιλεγούν είναι οι ακόλουθοι:

ΠΙΣΩ	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	OFF
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
	ΨΥΞΗ

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε τρόπο λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας Fancoil.

Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στο μενού **ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.

Περιστρέψτε το πλαίσιο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών τρόπων λειτουργίας.



Για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας, απλά πιέστε το πλαίσιο.

Μόλις επιλεγεί ένας τρόπος λειτουργίας, το αντίστοιχο εικονίδιο είναι ορατό στην κύρια διεπαφή.

Ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να επιλεγεί με την ακόλουθη σειρά:

6.1.1 -ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, μπειτέ ξανά στο υπομενού **ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** και επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας.

6.1.2 -ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σε λειτουργία θέρμανσης το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι από 15°C έως 30°C, το ελάχιστο βήμα θερμοκρασίας είναι 0,5°C.

Στην κύρια διεπαφή περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για αύξηση ή αριστερόστροφα για μείωση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας (**A2**).

6.1.3 -ΨΥΞΗ

Στη λειτουργία ψύξης, το εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης είναι από 15°C έως 30°C, με ελάχιστο βήμα θερμοκρασίας 0,5°C.

Στην κύρια διεπαφή περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για αύξηση ή αριστερόστροφα για μείωση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας (**A2**).

6.2 - ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί ως:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN NIGHT		FAN AUTO

Πιέστε απλά το πλαίσιο στο αντίστοιχο εικονίδιο για να εισέλθετε στο υπομενού **ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**. Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα, πιέστε απλά το πλαίσιο για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία.

Η ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED) ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας Fancoil.



7 - ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ξεκινώντας από την κύρια διεπαφή, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να εισέλθετε στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.

Περιστρέψτε αριστερόστροφα για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών. Για να εισέλθετε σε μια λειτουργία, πιάστε απλά το πλαίσιο. Για έξοδο από το **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το εικονίδιο **ΠΙΣΩ** και στη συνέχεια πιάστε το πλαίσιο για να το επιλέξετε και να επιστρέψετε στην κύρια διεπαφή.

Οι λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν με την ακόλουθη σειρά:

7.1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ξεκινώντας από το **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**, επιλέξτε το εικονίδιο **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** και πιάστε απλά το πλαίσιο για να εισέλθετε στη λειτουργία.


7.1.1 -ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ** περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ/ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ**. Απλά πιάστε το πλαίσιο στο σύμβολο για εναλλαγή μεταξύ **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ**.

7.1.2 -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στο μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ** είναι δυνατό να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε διαφορετικές χρονικές ζώνες για κάθε ημέρα, έως και τέσσερις ζώνες ανά ημέρα.

B1	Εικονίδιο χρονικού διαστήματος
B2	Εικονίδιο ρύθμισης για Θερμοκρασία και Ανεμιστήρα.
B3	Εικονίδιο Θερμοκρασίας και Ανεμιστήρα
B4	Εικονίδιο ημέρας
B5	Εικονίδιο αντιγραφής
B6	Εικονίδιο επικόλλησης
B7	Εικονίδιο επιστροφής



Για να προγραμματίσετε ένα χρονικό διάστημα για μία ημέρα:

- Ξεκινώντας από το μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (SCHEDULE) περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για να επιλέξετε την επιθυμητή ημέρα προς προγραμματισμό.
- Πιέστε απλά το πλαίσιο για να επιλέξετε την ημέρα.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε την ώρα έναρξης και λήξης κάτω από την στήλη “**Ωρα**” (**B1**), πατήστε το πλαίσιο για να την επιλέξετε.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα. Το ελάχιστο βήμα χρόνου είναι 15 λεπτά.
- Περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι τη στήλη “**T / F**” (**B2**) και πιέστε απλά για να την επιλέξετε, το ελάχιστο βήμα θερμοκρασίας είναι 0,5°C.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία/ανεμιστήρα στην επιλεγμένη χρονική ζώνη..
- Μετά τη ρύθμιση του πρώτου χρονικού διαστήματος, είναι δυνατή η συνέχιση με τη ρύθμιση του δεύτερου χρονικού διαστήματος την ίδια ημέρα. Για να ορίσετε το δεύτερο χρονικό διάστημα επαναλάβετε τις ίδιες λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω. Είναι δυνατός ο ορισμός έως και τεσσάρων χρονικών διαστημάτων ανά ημέρα.
- Μετά τον ορισμό των χρονικών διαστημάτων, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το σύμβολο **ΠΙΣΩ** (**B7**).
- Πιέστε απλά το πλαίσιο στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** για να βγείτε από τον προγραμματισμό της επιλεγμένης ημέρας.
- Για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι το σύμβολο **ΠΙΣΩ**
- Πιέστε απλά το πλαίσιο στο σύμβολο επιστροφής για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**.
- Για να επιστρέψετε στην κύρια διεπαφή, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ**, έπειτα πιέστε απλά για να το επιλέξετε.

Αυτή η διαδικασία ισχύει για τον προγραμματισμό οποιασδήποτε άλλης ημέρας της εβδομάδας.

Για να επαναλάβετε τις ίδιες χρονικές ζώνες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής-επικόλλησης.

- Περιστρέφοντας το πλαίσιο επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας από την οποία θέλετε να αντιγράψετε το πρόγραμμα.
- Αφού επιλέξετε την ημέρα, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι το σύμβολο **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ** που βρίσκεται στο πάνω μέρος του χρονοδιαγράμματος (**B5**).
- Πιέστε απλά το πλαίσιο για να επιλέξετε τη λειτουργία αντιγραφής.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι το σύμβολο **Εικονίδιο ημέρας** (**B4**). Πιέστε απλά το πλαίσιο για να το επιλέξετε.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μεταξύ των ημερών της εβδομάδας μέχρι να φτάσετε στην ημέρα που θέλετε να ορίσετε και πιέστε το πλαίσιο.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το σύμβολο **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ** (**B6**) και στη συνέχεια πιέστε το πλαίσιο για να το επιλέξετε. Τα χρονικά διαστήματα θα συμπληρωθούν όπως τα αντιγραφμένα διαστήματα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για τον προγραμματισμό περισσότερων ημερών.
- Για έξοδο από το μενού, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το σύμβολο **ΠΙΣΩ** (**B7**) και πιέστε απλά το πλαίσιο για να το επιλέξετε.
- Για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι

EL - 15



το σύμβολο **ΠΙΣΩ**

- Πιέστε απλά το πλαίσιο στο σύμβολο επιστροφής για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**.
- Για να επιστρέψετε στην κύρια διεπαφή, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ**, έπειτα πιέστε απλά για να το επιλέξετε.

Η λειτουργία αντιγραφής-επικόλλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό κάθε ημέρας της εβδομάδας με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

Για να ρυθμίσετε τη Θερμοκρασία ή τον Ανεμιστήρα (εικονίδιο B2):


- Ξεκινώντας από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο εικονίδιο B2.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε T (θερμοκρασία) και F (ανεμιστήρας) και πατήστε το πλαίσιο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

7.1.3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ΑΠΕΝΕΡΓΟ-ΠΟΙΗΣΗΣ

Στο μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** μπορεί να οριστεί ένα **T ΑΝΕΝΕΡΓΟ**.

Το **T OFF** είναι η θερμοκρασία που διατηρεί η μονάδα Fan coil εκτός των προγραμματισμένων χρονικών ζωνών ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Η προεπιλεγμένη τιμή **T OFF** είναι **20 °C**.

Το **VEL OFF** είναι η ταχύτητα των ανεμιστήρων που διατηρεί η μονάδα fancoil εκτός των προγραμματισμένων χρονικών ζωνών.






Για να ορίσετε τη θερμοκρασία **T ΑΝΕΝΕΡΓΟ**:

- Ξεκινώντας από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να επιλέξετε **T ΑΝΕΝΕΡΓΟ**
- Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στη λειτουργία.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για να φτάσετε στο πεδίο θερμοκρασίας και απλό πάτημα για να το επιλέξετε.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία **T ΑΝΕΝΕΡΓΟ** μέχρι την επιθυμητή τιμή. Το ελάχιστο βήμα θερμοκρασίας είναι 0,5°C.
- Πιέστε απλά το πλαίσιο για να την επιβεβαιώσετε.
- Για έξοδο από το μενού λειτουργίας **T ΑΝΕΝΕΡΓΟ**, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το σύμβολο **ΠΙΣΩ**, και μετά απλό πάτημα του πλαισίου για να το επιλέξετε.
- Για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι το σύμβολο **ΠΙΣΩ**.
- Πιέστε απλά το πλαίσιο στο σύμβολο επιστροφής για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**.



7.1.4 -ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κατά την κανονική χρήση του θερμοστάτη στην κύρια οθόνη μπορεί να εμφανίζονται τρία διαφορετικά εικονίδια:

	ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ		ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ +ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Εικονίδιο που εμφανίζεται όταν η λειτουργία προγράμματος είναι απενεργοποιημένη (OFF). Η μονάδα λειτουργεί σε χειροκίνητη λειτουργία. Ο τρόπος λειτουργίας και η θερμοκρασία ρύθμισης επιλέγονται χειροκίνητα.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:

Εικονίδιο που εμφανίζεται όταν η λειτουργία προγράμματος είναι ενεργοποιημένη (ON). Η μονάδα λειτουργεί όπως έχει προγραμματιστεί στα χρονικά διαστήματα.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ+ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:


Ακόμα και αν η λειτουργία προγράμματος είναι ενεργοποιημένη, ανά πάσα στιγμή από την κύρια διεπαφή είναι δυνατή η χειροκίνητη αλλαγή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Σε αυτή την περίπτωση, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο πρόγραμμα+χειροκίνητο και ο θερμοστάτης λειτουργεί με τη χειροκίνητα ρυθμισμένη θερμοκρασία μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη χρονική περίοδο που υποδεικνύεται από την εμφάνιση του εικονιδίου προγράμματος στην κύρια διεπαφή.

7.2 - ΥΓΡΑΣΙΑ

Ο θερμοστάτης είναι εξοπλισμένος με αισθητήρα υγρασίας που μετρά το επίπεδο υγρασίας. Στον θερμοστάτη το επίπεδο υγρασίας υποδεικνύεται από το σύμβολο **A6** στην κύρια διεπαφή, εκφρασμένο σε %.

8 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

8.1 - ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 **Πριν εκτελέσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής, ελέγξτε τη συμβατότητα της συσκευής στο χρησιμοποιούμενο κατάστημα.**

Χρησιμοποιείτε μόνο την εφαρμογή OS Smart System για τον έλεγχο της μονάδας Fancoil όταν είναι συζευγμένη με τον θερμοστάτη.



- Η εφαρμογή **OS Smart System** μπορεί να ληφθεί από το Google Play Store και το App Store.





- Η εφαρμογή **OS Smart System** μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σχεδιασμένες για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και της απόδοσής της.

9 - ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


9.1 - ΣΥΝΔΕΣΗ

Από την αρχική οθόνη είναι δυνατή η εκτέλεση δύο λειτουργιών για σύνδεση:

- Συνδεθείτε κάνοντας κλικ στο «Εγγραφή» και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- Πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που ήδη έχετε.




- Είναι δυνατή η αποθήκευση των διαπιστευτηρίων πρόσβασης επιλέγοντας το πλαίσιο «**Να με θυμάσαι**» πριν τη Σύνδεση.



9.2 - ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να συζευξέτε την πρώτη συσκευή είναι απαραίτητο να:

- Κάντε κλικ στο «+» και ακολουθήστε τις οδηγίες για να διαμορφώσετε τη συσκευή σας.




Πατήστε στο εικονίδιο «**Bi2 Wireless Thermostat**» και ακολουθήστε τις οδηγίες για να διαμορφώσετε τη συσκευή σας.



Για να συζευξέτε άλλες συσκευές είναι απαραίτητο να:

- Κάντε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία για να εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού.
- Κάντε κλικ στο «προσθήκη συσκευής».




9.3 - ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή από το κεντρικό αναπτυσσόμενο μενού.



Η κύρια οθόνη εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

1. Εξωτερικός καιρός (όπου βρίσκεται ο θερμοστάτης)
2. Εξωτερική θερμοκρασία
3. Θερμοκρασία δωματίου
4. Καθορισμένη θερμοκρασία
5. Ταχύτητα ανεμιστήρα
6. Επίπεδο υγρασίας
7. Χρονοδιακόπτης
8. Σφάλματα (αν συμβούν)
9. Στατιστικά χρήσης της μονάδας Fancoil
10. Το βέλος στην οθόνη υποδεικνύει ότι η μονάδα λειτουργεί. Όταν το βέλος εξαφανιστεί, η καθορισμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί.




Από την κύρια διεπαφή είναι δυνατή η ρύθμιση των παρακάτω λειτουργιών:


1. Ταχύτητα ανεμιστήρα
- 2a. Αύξηση θερμοκρασίας
- 2b. Μείωση θερμοκρασίας
- 3a. Ενεργοποίηση χειροκίνητης λειτουργίας
- 3b. Ενεργοποίηση λειτουργίας προγραμματισμού
4. Τρόπος λειτουργίας




Η μετάδοση δεδομένων από τη συσκευή στην εφαρμογή γίνεται με μειωμένη ταχύτητα σε σχέση με τη μετάδοση δεδομένων από την εφαρμογή στη συσκευή.




Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις προγραμματισμού, πατήστε στο εικονίδιο:



- Επιλέξτε την ημέρα για προγραμματισμό.
- Χρησιμοποιήστε το «+» για να ορίσετε έως 4 χρονικές ζώνες.




- Πατήστε στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις σε άλλη ημέρα.



- Επιλέξτε ένα τέταρτο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:
 1. Επιθυμητή θερμοκρασία
 2. Ωρα έναρξης
- Για επιβεβαίωση των αλλαγών, πατήστε (3).
- Για ακύρωση των αλλαγών, πατήστε (4).
- Για διαγραφή της χρονικής ζώνης, πατήστε (5).



Για να εκτελεστούν οι ρυθμισμένοι τρόποι λειτουργίας, το τερματικό πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.



9.4 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, κάντε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία για να εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού.




Σε αυτό το αναπτυσσόμενο μενού είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω επιλογών:

- Προσθήκη συσκευής
(βλ. παρ. «Σύζευξη συσκευής»)
- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(βλ. την παρακάτω οθόνη)
- Υποστήριξη
αίτημα υποστήριξης αποστέλλοντας e-mail στην υπηρεσία βοήθειας
- Αξιολογήστε μας
αξιολογήστε την εφαρμογή μέσω του καταστήματος
- Αποσύνδεση
αποσύνδεση από την εφαρμογή

Σε αυτό το αναπτυσσόμενο μενού είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω επιλογών:

- Όνομα και επώνυμο
υποδεικνύει το όνομα με το οποίο έχει γίνει η σύνδεση
- Διεύθυνση e-mail
υποδεικνύει τη διεύθυνση e-mail με την οποία έχει γίνει η σύνδεση
- Όνομα θερμοστάτη
εμφανίζει το όνομα του θερμοστάτη σας. Το όνομα μπορεί να αλλάξει
- Συνδεδεμένο δίκτυο
εμφανίζει το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο.
Το δίκτυο μπορεί να αλλάξει.
- Έκδοση λογισμικού πύλης
εμφανίζει την έκδοση λογισμικού
- Έκδοση εφαρμογής

Πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία για να διαγράψετε τη συσκευή ή τον λογαριασμό.





1 -INFORMACJE OGÓLNE.....	2
1.1 GWARANCJA.....	2
1.2 - PIKTOGRAMY REDAKCYJNE	3
1.3 - OSTRZEŻENIA.....	3
2 -LISTA DOSTARCZONYCH KOMPONENTÓW.....	6
3 -INSTALACJA	6
3.1 - GŁÓWNE CZĘŚCI (RYS.2).....	6
3.2 - MONTAŻ NA ŚCIANIE	7
4 -UŻYWANIE OKRĄGŁEGO TERMOSTATU	9
4.1 - DOZWOLONE OPERACJE UŻYTKOWNIKA.....	9
4.2 - PAROWANIE TERMOSTATU Z BEZPRZEWODOWYM ZESTAWEM Bi2.....	9
4.3 - GŁÓWNY INTERFEJS (IKONY NA WYŚWIETLACZU)	10
5 -USTAWIENIA.....	11
5.1 - WYBÓR JĘZYKA.....	11
5.2 - USTAWIENIA BIEŻĄCEJ DATY I ZEGARA	11
5.3 - DIAGNOSTIC.....	12
6 -MENU FUNKCJI PODSTAWOWYCH	12
6.1 - TRYB.....	12
6.1.1 - WYŁ.....	13
6.1.2 - OGRZEWANIE.....	13
6.1.3 - CHŁODZENIE.....	13
6.2 - PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA	13
7 -MENU FUNKCJI DODATKOWYCH	14
7.1 - HARMONOGRAM	14
7.1.1 - WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE FUNKCJI HARMONOGRAMU	14
7.1.2 - FUNKCJA HARMONOGRAMU DZIENNEGO	14
7.1.3 - FUNKCJA T OFF	16
7.1.4 - UŻYJ FUNKCJI HARMONOGRAMU	17
7.2 - WILGOTNOŚĆ	17
8 -INSTALACJA APLIKACJI.....	17
8.1 - POBIERANIE APLIKACJI.....	17
9 -PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI.....	18
9.1 - LOGOWANIE	18
9.2 - PAROWANIE URZĄDZENIA.....	19
9.3 - KORZYSTANIE Z APLIKACJI	19
9.4 - USTAWIENIA APLIKACJI.....	22



1 - INFORMACJE OGÓLNE

KIT B1236 - TERMOSTATU WIRELESS Bi2 umożliwia sterowanie temperaturą w pomieszczeniach, w których jest zainstalowany.

Niniejsza instrukcja dotyczy TERMOSTATU WIRELESS Bi2. Informacje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą elementu zwanego dalej „termostatem”. Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie użytkownikowi wszelkich wyjaśnień niezbędnych do jak najlepszej obsługi **kit B1236**.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności (instalacja, konserwacja, użytkowanie) należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i skrupulatnie przestrzegać zaleceń opisanych w poszczególnych rozdziałach; niniejszą instrukcję należy traktować jako integralną część instrukcji instalacji i użytkowania dostarczonej z urządzeniami FANCOIL OLIMPIA SPLENDID.

Obie instrukcje muszą być starannie przechowywane i muszą **ZAWSZE** towarzyszyć urządzeniu, nawet jeśli zostanie ono przekazane innemu właścicielowi lub użytkownikowi albo przeniesione do innej instalacji. W przypadku uszkodzenia lub utraty instrukcji należy się zwrócić o kolejny egzemplarz do lokalnego centrum obsługi technicznej OLIMPIA SPLENDID.

1.1 GWARANCJA

Olimpia Splendid obejmuje niniejsze urządzenie gwarancją na wady produkcyjne, zgodnie z włoskim Rozp. z Mocą Ustawy **nr 24/02 z dnia 02/02/2002**. Z gwarancji wyłączone są wszelkie inne problemy wynikające z następujących przyczyn:

- Błędnie przeprowadzona instalacja.
- Nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne.
- Naruszenie urządzenia przez nieupoważniony personel.
- Urządzenie można wykorzystać wyłącznie do celu, do którego zostało zaprojektowane. Jakiegokolwiek inne użycie należy uważać za niewłaściwe i w konsekwencji niebezpieczne. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym, nieprawidłowym i nieracjonalnym użytkowaniem.
- Nie zezwalać na korzystanie z urządzenia przez dzieci lub osoby niezdolne do pracy bez nadzoru.
- W przypadku usterki i/lub nieprawidłowego działania instalacji należy ją wyłączyć i nie manipulować przy niej. W przypadku jakiegokolwiek napraw należy kontaktować się wyłącznie z autoryzowanymi centrami serwisowymi producenta i prosić o wykorzystanie oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo instalacji.
- W przypadku demontażu instalacji, poszczególne elementy należy zutylizować oddzielnie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zaleca się również zabezpieczenie części urządzenia mogące stanowić zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które mogą używać urządzenia do zabawy.



1.2 - PIKTOGRAMY REDAKCYJNE



Informuje odpowiedni personel, że jeśli operacja nie zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, istnieje ryzyko doznania obrażeń fizycznych.



Sygnalizuje personelowi, że opisana operacja może spowodować porażenie prądem, jeśli nie jest wykonywana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.



Akapity oznaczone tym symbolem zawierają bardzo ważne informacje i zalecenia, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może skutkować:

- niebezpieczeństwem obrażeń operatorów
- utratą gwarancji
- zrzeczeniem się odpowiedzialności przez producenta.






Odnosi się do działań, których bezwzględnie nie wolno wykonywać..

1.3 - OSTRZEŻENIA

- Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany personel.
- Należy stosować się do wszelkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
- **PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBOWE LUB W MIENIU WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ BROSZURZE.**
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w swoich modelach, bez uszczerbku dla podstawowych cech opisanych w niniejszej instrukcji.
- Podczas instalacji oraz podczas wszelkich czynności konserwacyjnych należy przestrzegać środków ostrożności wymienionych w niniejszej instrukcji oraz w instrukcji urządzenia Fancoil, a także podjąć wszelkie środki ostrożności sugerowane przez zdrowy rozsądek i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w miejscu instalacji.
- Po usunięciu opakowania należy upewnić się co do integralności urządzenia; elementów opakowania nie wolno pozostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródło zagrożenia.






- Niniejsze urządzenia są zgodne z dyrektywami europejskimi
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- Jednoczesne korzystanie z tego urządzenia w pobliżu innych urządzeń wykorzystujących częstotliwości radiowe może pogorszyć jakość nadawanego/odbieranego sygnału, a nawet przerwanie komunikacji.
- Urządzenia wykorzystują niezharmonizowaną częstotliwość i są przeznaczone do użytku w krajach europejskich; ograniczenia dotyczące korzystania z tych urządzeń można znaleźć w obowiązujących przepisach krajowych.
- W krajach UE sieć WLAN może być używana w pomieszczeniach bez żadnych ograniczeń, zaś we Francji nie może być używana na zewnątrz.
- Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
- Należy sprawdzić kompatybilność używanego urządzenia z aplikacją OS Smart System na liście dostępnej w sklepach cyfrowych. OLIMPIA SPLENDID nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy wynikające z niekompatybilności.
-  Wyładowania elektryczne oraz przebywające w pobliżu auta i telefony komórkowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Na kilka sekund odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie ponownie uruchomić termostat.
-  W przypadku wymiany podzespołów należy stosować wyłącznie oryginalne części OLIMPIA SPLENDID.
-  WAŻNE! Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, przed przystąpieniem do wykonywania połączeń elektrycznych oraz wszelkich prac związanych z czyszczeniem i/lub konserwacją urządzenia należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od gniazda zasilania.

PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻ-




NOŚCI W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM I OBRAŻEŃ, W TYM PONIŻSZYCH:


-  Do czyszczenia urządzenia nie używać płynnych lub żrących środków czyszczących, nie rozpylać na urządzenie wody lub innych płynów, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe elementy lub nawet spowodować porażenie prądem.
- Nie dopuszczać do zamoczenia urządzeń. Może to doprowadzić do zwarcia lub pożaru.
- W przypadku nieprawidłowego działania (np. nietypowy hałas, nieprzyjemny zapach, dym, nietypowy wzrost temperatury, upływ prądu itp.) należy natychmiast odłączyć zasilanie elektryczne. Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
-  **Nie dotykać produktu mokrymi rękami (jeśli jest włączony). Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.**
- Nie umieszczać grzejnika ani innych urządzeń w pobliżu przewodu zasilającego. Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
-  Uważać, aby woda nie dostała się do części elektrycznych. Może to spowodować pożar, awarię produktu lub porażenie prądem.
- W deszczowe dni zaleca się odłączenie zasilania, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie należy demontować ani modyfikować urządzeń.
- Nie demontować elementów termostatu podczas ich działania.
- Nie użytkować termostatu w taki sposób, aby był narażony bezpośrednio na działanie źródeł ciepła, światła słonecznego lub warunków atmosferycznych.



2 - LISTA DOSTARCZONYCH KOMPONENTÓW

 Części wymienione poniżej i pokazane na rysunku 1 są dołączone do zestawu, inne elementy niezbędne do instalacji należy dokupić.


- A. TERMOSTATU WIRELESS Bi2
- B. Kabel zasilający 5Vdc USB-C
- C. Zestaw śrub (4x), kołków rozporowych (4x) i taśma klejąca (1x)
- D. Instrukcja ostrzeżeń "TERMOSTATU WIRELESS Bi2"
- E. Podstawa




3 - INSTALACJA

3.1 - GŁÓWNE CZĘŚCI (RYS.2)

1. Okrągła ramka i wyświetlacz
2. Podstawa
3. Kabel zasilający



 **Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji oraz w INSTRUKCJA OSTRZEŻEŃ "TERMOSTATU WIRELESS Bi2". Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do nieprawidłowego działania jednostek, co nie będzie uznane za wadę jakościową i w związku z tym unieważni wszelkie formy gwarancji udzielonej przez producenta.**





Podczas instalacji zaleca się ostrożne obchodzenie się z komponentami.



3.2 - MONTAŻ NA ŚCIANIE

Termostat można zamontować bezpośrednio na ścianie




Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem, przed wykonaniem połączenia elektrycznego należy obowiązkowo wyłączyć główny wyłącznik.

- Dostarczana podstawa (1) jest już podzielona na podstawę górną (1a) i podstawę dolną (1b) (rys. 4).
- Aby zamontować podstawę bezpośrednio na ścianie, zaznacz dwa otwory montażowe w żądanej pozycji, używając podstawy jako szablonu. Aby określić kierunek termostatu, na podstawie zaznaczony jest kierunek GÓRA*. Wywierć otwory w ścianie odpowiednim wiertłem i włóż dwa kołki ścienne (Rys.5).
- Podłącz zasilanie termostatu do sieci elektrycznej.




- Podłącz kabel zasilający do portu USB typu C (X) termostatu znajdującego się na podstawie (1a) (Rys.6).




- Jeśli podstawa jest zamontowana na ścianie, przymocuj podstawę odpowiednimi śrubami i podkładkami (śruby i kołki ref.5 są dołączone do ZESTAWU B1236) (Rys.7).
- Podstawa musi być zamontowana w puszcze elektrycznej (przygotowanie do puszki 503 i puszek europejskich z odległością między środkami 60mm), użyj śrub i podkładek, wkładając je w odpowiednie otwory puszki elektrycznej*. Zapoznaj się z akapitem OBRÓT WYŚWIETLACZA (Rys.7).

***La base è dotata di una livella per un posizionamento corretto.**

- Umieścić pokrywę górną (1a) na podstawie (1b) (rys. 7).







- Zamontuj ramkę na podstawie, zwracając uwagę na prawidłowe dopasowanie zacisków, jak pokazano na rysunku (Rys.8).
- Włącz główne zasilanie, aby włączyć termostat.



4 - UŻYWANIE OKRĄGŁEGO TERMOSTATU

4.1 - DOZWOLONE OPERACJE UŻYTKOWNIKA

DZIAŁANIE	OPIS	DZIENNEGO
	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara	Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć temperaturę lub przełączać między różnymi opcjami
	Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć temperaturę lub przełączać między różnymi opcjami
	Wystarczy nacisnąć	Aby wybrać lub potwierdzić ustawienie, aby uzyskać dostęp do MENU FUNKCJI PODSTAWOWYCH
	Naciśnij i przytrzymaj (przez trzy sekundy)	Aby uzyskać dostęp do MENU FUNKCJI ZAPASOWYCH

Wyświetlacz termostatu nie jest ekranem dotykowym.

4.2 - PAROWANIE TERMOSTATU Z BEZPRZEWODOWYM ZESTAWEM BI2

Termostat może obsługiwać do 8 klimakonwektorów.

STRONA FANCOIL:


- Ustawić Address 2 na klimakonwektorze.
- Ustawić klimakonwektor w trybie rE (patrz instrukcja konwektora wentylatorowego); procedura parowania rozpoczyna się automatycznie, a wyświetlacz przechodzi w tryb oszczędzania energii.
- Po zakończeniu parowania:
 - a. Jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, klimakonwektor pozostaje w trybie rE w celu zapewnienia prawidłowego działania komunikacji.
 - b. W przeciwnym razie wychodzi z trybu rE i pracuje w trybie autonomicznym, wyświetlając ustawioną temperaturę. W takim przypadku należy powtórzyć procedurę parowania.



LATO TERMOSTATO:

- Przytrzymać ramkę do momentu wejścia do menu FUNKCJE POMOCNICZE.
- Obracać ramkę, aby przejść do menu SETTINGS.
- Nacisnąć, aby wejść do menu SETTINGS.
- Obracać ramkę, aby przejść do menu WIFI. Nacisnąć ramkę, aby wejść.
- Obracać ramkę, aby przejść do menu ADD FANCOIL.
- Nacisnąć ramkę, aby wejść do menu ADD FANCOIL.
- Obracać ramkę, aby przejść do pola FC1 ADD.
- Nacisnąć na ramkę, aby uruchomić wyszukiwanie. Termostat rozpoczyna skanowanie KIT WIRELESS.
- Po zidentyfikowaniu KIT WIRELESS nacisnąć ramkę, aby sparować. Termostat automatycznie opuszcza podmenu parowania.

4.3 - GŁÓWNY INTERFEJS (IKONY NA WYŚWIETLACZU)



A1	Temperatura pomieszczenia	Zmierzona temperatura
A2	Temperatura zadana	Temperatura ustawiona na jednostce Fancoil
A3	Ikona ręczna/harmonogram	Wskazanie trybu pracy jednostki
A4	Ikona temperatury na zewnątrz	Informacja o temperaturze zewnętrznej
A5	Ikona warunków meteorologicznych na zewnątrz	Informacja o zewnętrznych warunkach meteorologicznych
A6	Ikona wilgotności	Wyświetlanie informacji o wilgotności (brak możliwości modyfikacji)
A7	Ikona działania	Informacja o trybie działania



5 - USTAWIENIA

5.1 - WYBÓR JĘZYKA

Domyślnym językiem TERMOSTATU WIRELESS Bi2 jest angielski.

W termostacie dostępnych jest pięć języków do wyboru: IT-EN-FR-DE-ESP.

Aby wybrać język:

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdiesz do menu **FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przejść do menu **USTAWIENIA**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **USTAWIENIA**.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do pola Język, pojedynczo naciśnij, a następnie obróć ramkę, aby przełączać między różnymi językami.
- Naciśnij pojedynczo, aby wybrać żądany język.
- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do pola i naciśnij pojedynczo.
- Aby powrócić do głównego interfejsu, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.
- W menu **USTAWIENIA**, jeśli przez jedną minutę ciągłą nie zostanie wykonana żadna czynność, termostat wyjdzie z menu i potwierdzi nowe ustawienia.

5.2 - USTAWIENIA BIEŻĄCEJ DATY I ZEGARA

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdiesz do menu **FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przejść do menu **USTAWIENIA**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **USTAWIENIA**.
- Obrócić ramkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać pole ustawienia **Date/Time**, a następnie nacisnąć, aby wejść.
- Obróć do pola godzin i naciśnij ramkę, aby je wybrać. Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie, aby ustawić godziny. Naciśnij pojedynczo, aby potwierdzić godziny. Powtórz tę samą operację, aby ustawić minuty w polu minut.
- Obróć i naciśnij ramkę, aby wybrać pole miesiąca. Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie, aby ustawić miesiąc. Naciśnij pojedynczo, aby potwierdzić miesiąc. Powtórz tę samą operację, aby ustawić dzień i rok. Po ustawieniu pełnej daty, dzień tygodnia ustawiany jest automatycznie.
- Aby wyjść z ustawień czasu i zegara, obróć ramkę i pojedynczo naciśnij **WSTECZ**.
- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do pola i naciśnij pojedynczo.



5.3 - DIAGNOSTIC

Poprzez menu **DIAGNOSTIC** można zobaczyć ogólne informacje o urządzeniach.

Aby wejść do menu **DIAGNOSTIC**:

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdiesz do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przejść do menu **USTAWIENIA**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **USTAWIENIA**.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do pola Info i pojedynczo naciśnij, aby je wybrać.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść i zobaczyć informacje o urządzeniu.
- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do pola **WSTECZ** i pojedynczo naciśnij.

6 - MENU FUNKCJI PODSTAWOWYCH




Zaczynając od głównego interfejsu, pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do **MENU FUNKCJI PODSTAWOWYCH**. Aby wyjść z menu, obróć ramkę, aż dojdiesz do ikony **WSTECZ**, a następnie naciśnij ramkę, aby ją wybrać.

W **MENU FUNKCJI PODSTAWOWYCH** można ustawić następujące funkcje:

6.1 - TRYB

W tym podmenu można wybrać tryb pracy jednostki Fancoil.

Tryby pracy, które można wybrać, są następujące:

WSTECZ	TRYB PRACY
	OFF
	OGRZEWANIE
	CHŁODZENIE

Szczegóły dotyczące każdego trybu pracy znajdują się w instrukcji obsługi jednostki Fancoil.

Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do menu **TRYB**.

Obróć ramkę, aby przełączać między różnymi trybami pracy.



Aby wybrać tryb pracy, pojedynczo naciśnij ramkę.

Po wybraniu trybu pracy odpowiednia ikona jest widoczna na głównym interfejsie.

Tryb pracy można wybrać w następującej kolejności:

6.1.1 -WYŁ

Jednostka jest w trybie czuwania. Aby włączyć jednostkę, ponownie wejdź do podmenu **TRYB** i wybierz tryb pracy.

6.1.2 -OGRZEWANIE

W trybie ogrzewania zakres temperatury zadanej wynosi od 15°C do 30°C, minimalny krok temperatury to 0,5°C.

Na głównym interfejsie obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć temperaturę zadaną (**A2**).




6.1.3 -CHŁODZENIE

W trybie chłodzenia zakres temperatury zadanej wynosi od 15°C do 30°C, minimalny krok temperatury to 0,5°C.

Na głównym interfejsie obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć temperaturę zadaną (**A2**).

6.2 - PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA

Prędkość wentylatora można regulować jako:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN NIGHT		FAN AUTO

Pojedynczo naciśnij ramkę na odpowiedniej ikonie, aby wejść do podmenu **PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA**. Obróć ramkę, aby wybrać żądaną prędkość wentylatora, pojedynczo naciśnij ramkę, aby potwierdzić wybrany tryb.

Ustawienie prędkości wentylatora jest dostępne tylko w trybach chłodzenia i grzania.

Szczegóły dotyczące PRĘDKOŚCI WENTYLATORA znajdują się w instrukcji obsługi jednostki Fancoil.



7 - MENU FUNKCJI DODATKOWYCH

Zaczynając od głównego interfejsu, naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdiesz do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.

Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przełączać między funkcjami. Aby wejść do funkcji, pojedynczo naciśnij ramkę.

Aby wyjść z **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, obróć ramkę, aż dojdiesz do ikony **WSTECZ**, a następnie naciśnij ramkę, aby ją wybrać i powrócić do głównego interfejsu. Funkcje można wybrać w następującej kolejności:

7.1 - HARMONOGRAM

Zaczynając od **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, wybierz ikonę **HARMONOGRAM** pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do funkcji.


7.1.1 -WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE FUNKCJI HARMONOGRAMU

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję **HARMONOGRAM**, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **HARMONOGRAM WŁ./WYŁ..** Pojedynczo naciśnij ramkę na symbolu, aby przełączać między **HARMONOGRAM WŁ.** lub **WYŁ..**

7.1.2 -FUNKCJA HARMONOGRAMU DZIENNEGO

W menu **HARMONOGRAM** można ustawić temperaturę w różnych przedziałach czasowych na każdy dzień, do czterech przedziałów na jeden dzień.

B1	Ikona przedziału czasowego
B2	Ikona ustawienia temperatury i wentylatora.
B3	Ikona temperatury lub wentylatora
B4	Ikona dnia tygodnia
B5	Ikona kopii
B6	Ikona wklejania
B7	Ikona wstecz



Aby zaplanować przedział czasowy na jeden dzień:

- Zaczynając od menu HARMONOGRAM, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać żądany dzień do zaplanowania.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wybrać dzień.
- Obrócić ramkę, aby wybrać godzinę rozpoczęcia i zakończenia pod kolumną „Time” (B1), nacisnąć ramkę, aby ją wybrać.
- Obróć ramkę, aby wybrać żądany czas. Minimalny krok czasu to 15 minut.
- Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do kolumny “T /F” (B2) i pojedynczo naciśnij, aby ją wybrać, minimalny krok temperatury to 0,5°C.
- Obróć ramkę, aby ustawić żadaną temperaturę /Fan w wybranym przedziale czasowym.
- Po ustawieniu pierwszego przedziału czasowego można przejść do ustawienia drugiego przedziału czasowego w tym samym dniu. Aby ustawić drugi przedział czasowy, powtórz te same czynności opisane powyżej. Można ustawić do czterech przedziałów czasowych na dzień.
- Po ustawieniu przedziałów czasowych obróć ramkę, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ (B7)**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę na symbolu **WSTECZ**, aby wyjść z harmonogramu wybranego dnia.
- Aby wyjść z menu **HARMONOGRAM**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**
- Pojedynczo naciśnij ramkę na symbolu wstecz, aby wyjść z menu **HARMONOGRAM**.
- Aby powrócić do głównego interfejsu, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.

Ta procedura jest ważna dla planowania każdego innego dnia tygodnia.

Aby powtórzyć te same przedziały czasowe w różnych dniach tygodnia, można użyć funkcji kopiuj-wklej.

- Obracając ramkę, wybierz dzień tygodnia, z którego chcesz skopiować harmonogram.
- Po wybraniu dnia obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **KOPIUJ** znajdującego się na górze harmonogramu (B5).
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wybrać funkcję kopiowania.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **Ikona dnia (B4)**. Pojedynczo naciśnij ramkę, aby go wybrać.
- Obracaj ramkę między dniami tygodnia, aż dojdiesz do dnia do ustawienia i naciśnij ramkę.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do symbolu **WKLEJ (B6)**, a następnie naciśnij ramkę, aby go wybrać. Przedziały czasowe zostaną wypełnione jak skopiowane przedziały. Tę procedurę można powtórzyć, aby zaplanować więcej dni.
- Aby wyjść z menu, obróć ramkę, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ (B6)** i pojedynczo naciśnij ramkę, aby go wybrać.
- Aby wyjść z menu **HARMONOGRAM**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**.



- Pojedynczo naciśnij ramkę na symbolu wstecz, aby wyjść z menu **HARMONOGRAM**.
- Aby powrócić do głównego interfejsu, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.

Funkcji kopiuj-wklej można użyć do ustawienia każdego dnia tygodnia zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Aby ustawić temperaturę lub wentylator (ikona B2):


- Wejść do menu **SCHEDULE**, obrócić ramkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby dość do ikony B2.
- Obrócić ramkę, aby wybrać T (temperatura) oraz F (wentylator), a następnie nacisnąć na ramkę, aby potwierdzić dokonany wybór.

7.1.3 - FUNKCJA T OFF

W menu **HARMONOGRAM** można ustawić **T WYŁ.**

T OFF to temperatura, którą konwektor wentylatorowy utrzymuje poza przedziałami czasowymi zaprogramowanymi zgodnie z wcześniej opisaną procedurą. Fabryczna wartość **T OFF** to **20°C**.

VEL OFF to prędkość wentylatorów, którą konwektor wentylatorowy utrzymuje poza zaprogramowanymi przedziałami czasowymi.






Aby ustawić temperaturę **T WYŁ.:**

- Zaczynając od menu **HARMONOGRAM**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wybierzesz **T WYŁ.**
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do funkcji.
- Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przejść do pola temperatury i pojedynczo naciśnij, aby je wybrać.
- Obróć ramkę, aby ustawić temperaturę **T WYŁ.** do żądanej wartości. Minimalny krok temperatury to 0,5°C.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby potwierdzić.
- Aby wyjść z menu funkcji **T WYŁ.**, obróć ramkę, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij ramkę, aby go wybrać.
- Aby wyjść z menu **HARMONOGRAM**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę na symbolu wstecz, aby wyjść z menu **HARMONOGRAM**.



7.1.4 - UŻYJ FUNKCJI HARMONOGRAMU

Podczas normalnego użytkowania termostatu na głównym wyświetlaczu mogą być pokazane trzy różne ikony:

	IKONA HARMONOGRAMU		IKONA HARMONOGRAM+RĘCZNA
	IKONA RĘCZNA		

IKONA RĘCZNA:

Ikona wyświetlana, gdy funkcja harmonogramu jest wyłączona (WYŁ.). Jednostka pracuje w trybie ręcznym. Tryb pracy i temperatura zadana są wybierane ręcznie.

IKONA HARMONOGRAMU:

Ikona wyświetlana, gdy funkcja harmonogramu jest włączona (WŁ.). Jednostka pracuje zgodnie z harmonogramem w przedziałach czasowych.

IKONA HARMONOGRAM+RĘCZNA:

Nawet jeśli funkcja harmonogramu jest włączona, w dowolnym momencie z głównego interfejsu można ręcznie zmienić temperaturę zadaną. W takim przypadku na wyświetlaczu pokazana jest ikona harmonogram+ręczna i termostat pracuje zgodnie z ręcznie ustawioną temperaturą do następnego zaplanowanego przedziału czasowego, co jest sygnalizowane pojawieniem się ikony harmonogramu na głównym interfejsie.

7.2 - WILGOTNOŚĆ

Termostat jest wyposażony w czujnik wilgotności, który mierzy poziom wilgotności. Na termostacie poziom wilgotności wskazywany jest przez symbol **A6** na głównym interfejsie, wyrażony w %.

8 - INSTALACJA APLIKACJI

8.1 - POBIERANIE APLIKACJI



Przed przystąpieniem do instalacji aplikacji sprawdź kompatybilność urządzenia w używanym sklepie.

Używaj tylko aplikacji OS Smart System do sterowania jednostką Fancoil, gdy jest sparowana z termostatem.



- Aplikację **OS Smart System** można pobrać ze sklepu Google Play i App Store.



iOS



Android



- Aplikacja **OS Smart System** może ulec zmianom bez uprzedzenia w celu poprawy jej funkcji i wydajności.

9 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI


9.1 - LOGOWANIE

Z ekranu startowego można wykonać dwie operacje w celu zalogowania się:

- Zaloguj się, klikając „Zarejestruj się” i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Uzyskaj dostęp za pomocą posiadanych już danych logowania.




- Można zapisać dane logowania, zaznaczając pole „Zapamiętaj mnie” przed zalogowaniem się.



9.2 - PAROWANIE URZĄDZENIA

Aby sparować pierwsze urządzenie, należy:

- Kliknij „+” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować



Naciśnij ikonę „**Bi2 Wireless Termostat**” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować urządzenie.



Aby połączyć inne urządzenia, należy:

- Kliknąć w lewym górnym rogu i rozwinąć menu.



- Kliknąć „**dodaj urządzenie**”.




9.3 - KORZYSTANIE Z APLIKACJI

Wybrać żądane urządzenie z rozwijanego menu środkowego.



Główny wyświetlacz pokazuje następujące informacje:

1. Pogoda na zewnątrz (gdzie znajduje się termostat)
2. Temperatura zewnętrzna
3. Temperatura pomieszczenia
4. Temperatura zadana
5. Prędkość wentylatora
6. Poziom wilgotności
7. Timer
8. Błędy (jeśli wystąpią)
9. Statystyki użytkowania jednostki Fancoil
10. Strzałka na wyświetlaczu oznacza, że jednostka działa. Kiedy strzałka znika, oznacza to, że osiągnięto ustawioną temperaturę.




Z głównego interfejsu można ustawić następujące funkcje:


1. Prędkość wentylatora
- 2a. Zwiększenie temperatury
- 2b. Zmniejszenie temperatury
- 3a. Aktywacja trybu ręcznego
- 3b. Aktywacja trybu harmonogramu
4. Tryb pracy




Transmisja danych z urządzenia do aplikacji odbywa się z mniejszą prędkością niż transmisja danych z aplikacji do urządzenia.




Aby uzyskać dostęp do ustawień harmonogramu, dotknij ikony:



- Wybierz dzień do zaplanowania.
- Użyj „+”, aby ustawić do 4 przedziałów czasowych.




- Naciśnij ikonę w prawym górnym rogu, aby powielić ustawienia na inny dzień.



- Wybierz kwadrans, aby zmienić ustawienia:
 1. Żądana temperatura
 2. Czas rozpoczęcia
- Aby potwierdzić zmiany, naciśnij (3).
- Aby anulować zmiany, naciśnij (4).
- Aby usunąć przedział czasowy, naciśnij (5).



Aby wykonać ustawione tryby pracy, terminal musi być włączony.




9.4 - USTAWIENIA APLIKACJI

Aby uzyskać dostęp do ustawień aplikacji, kliknij w lewym górnym rogu i wyświetl menu rozwijane.

W tym menu rozwijanym można wykonać następujące opcje:


- *Dodaj urządzenie*
(patrz par. „Parowanie urządzeń”)
- *Ustawienia*
(patrz następny ekran)
- *Wsparcie*
poproś o wsparcie, wysyłając e-mail do serwisu pomocy
- *Oceń nas*
oceń aplikację w sklepie
- *Wyloguj*
wyloguj się z aplikacji



W tym menu rozwijanym można wykonać następujące opcje:

- *Imię i nazwisko*
Błąd przetłacznika Multibus
- *Adres e-mail*
wskazuje adres e-mail, na który zostało wykonane logowanie
- *Nazwa termostatu*
pokazuje nazwę Twojego termostatu. Nazwę można zmienić
- *Podłączona sieć*
pokazuje sieć, do której jest podłączony. Sieć można zmienić.
- *Wersja oprogramowania bramki*
pokazuje wersję oprogramowania
- *Wersja aplikacji*

Naciśnij ikonę w prawym górnym rogu, aby usunąć urządzenie lub konto.





1 -ALLMÄN INFORMATION	2
1.1 GARANTI	2
1.2 - REDAKTIONELLA PIKTOGRAM.....	3
1.3 - OBSERVERA.....	3
2 -LISTA ÖVER MEDFÖLJANDE KOMPONENTER	6
3 -INSTALLATION	6
3.1 - HUVUDELAR (BILD.2)	6
3.2 - VÄGGMONTERING	7
4 -ANVÄNDA DEN RUNDA TERMOSTATEN	9
4.1 - TILLÄTNA ANVÄNDARÄTGÄRDER.....	9
4.2 - PARKOPPLING AV TERMOSTATEN MED Bi2 TRÄDLÖST KIT.....	9
4.3 - HUVUDGRÄNSSNITT (DISPLAYIKONER)	10
5 -INSTÄLLNINGAR	11
5.1 - SPRÅKVAL.....	11
5.2 - AKTUELLA DATUM- OCH KLOCKINSTÄLLNINGAR.....	11
5.3 - DIAGNOSTIC.....	12
6 -MENY FÖR GRUNDFUNKTION	12
6.1 - LÄGE.....	12
6.1.1 - AV	13
6.1.2 - UPPVÄRMNING	13
6.1.3 - KYLNING.....	13
6.2 - FLÄKTHASTIGHET.....	13
7 -MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER	14
7.1 - SCHEMA	14
7.1.1 - AKTIVERA/INAKTIVERA SCHEMAFUNKTION	14
7.1.2 - DAGSCHEMAFUNKTION	14
7.1.3 - T AV-FUNKTION	16
7.1.4 - ANVÄNDA SCHEMAFUNKTIONEN	17
7.2 - FUKTIGHET	17
8 -INSTALLATION AV APPEN	17
8.1 - NEDLADDNING AV APPEN.....	17
9 -ANVÄNDARGUIDE FÖR APPEN	18
9.1 - INLOGGNING	18
9.2 - PARKOPPLING AV ENHET	19
9.3 - APPANVÄNDNING	19
9.4 - APPINSTÄLLNINGAR.....	22



1 - ALLMÄN INFORMATION

KIT B1236 - TERMOSTATEN WIRELESS Bi2 används för att reglera temperaturen i rummen där den är installerad.

Denna handbok avser den TRÅDLÖSA TERMOSTATEN Bi2. Le informazioni e le avvertenze contenute nel presente manuale sono valide per il componente di seguito denominato "termostato". Denna handboken har tagits fram med syftet att ge dig alla nödvändiga beskrivningar för att kunna hantera din **kit B1236** på bästa möjliga sätt.

Läs denna handbok noggrant innan du utför något ingrepp (installation, underhåll, användning) och följ noggrant vad som beskrivs i de enskilda kapitlen. Denna handbok ska betraktas som en integrerad del av installations- och användningshandboken som följer med FANCOIL OLIMPIA SPLENDID enheterna.

Båda handböckerna ska förvaras med omsorg och måste ALLTID följa med apparaten även om den överläts till en annan ägare eller användare, eller om förflyttas till ett annat system. Om handboken är skadad eller har försvunnit, begär ett nytt exemplar från OLIMPIA SPLENDID:s tekniska assistansavdelning.

1.1 GARANTI

Olimpia Splendid garanterar denna enhet är fri från defekter som kan hänföras till tillverkningsfel i enlighet med **D.L. 24/02 den 02/02/2002**.

Garantin täcker inte fel som kan härröras till:

- Felaktig installation.
- Extraordinära väderhändelser.
- Ingrepp av obehörig personal.
- Denna apparat får endast användas för det användningsområde för vilken den är avsedd. All annan användning betraktas som olämplig och därmed farlig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommer till följd av olämplig, felaktig eller orimlig användning.
- Låt inte apparaten användas av barn eller oerfarna personer utan uppsikt.
- I händelse av funktionsfel och/eller fel i systemet, stäng av apparaten och utför inga ingrepp. För eventuella reparationer, kontakta endast de serviceverkstäder som har auktoriserats av tillverkaren och begär att originalreservdelar används. Om detta försummas kan systemets säkerhet äventyras.
- Vid nedmontering av systemet ska de enskilda komponenterna sorteras och kasseras i enlighet med lokala bestämmelser. Det rekommenderas även att oskadliggöra de delar på apparaten som kan utgöra en fara. Detta gäller i synnerhet för barn som kan använda den som leksak.



1.2 - REDAKTIONELLA PIKTOGRAM



Den informerar berörd personal om att operationen måste utföras i enlighet med säkerhetsföreskrifterna, annars finns en risk för fysiska skador.



Informerar personalen om att den beskrivna operationen kan medföra risk för elstötar om den inte utförs i enlighet med säkerhetsreglerna.



Stycken som är markerade med denna symbol innehåller viktig information och rekommendationer, särskilt när det gäller säkerhet. Om dessa inte följs kan det leda till:

- risk för skador på operatörerna
- förlust av garantin
- tillverkarens ansvarsfriskrivning






Avser handlingar som absolut inte får utföras.

1.3 - OBSERVERA


- Installationen ska utföras av kvalificerad personal.
- Det är viktigt att tillämpa alla anvisningar som anges i denna handbok.
- **TILLVERKAREN TAR INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSONER ELLER SAKER SOM BEROR PÅ UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA REGLERNA I DENNA HANDBOK.**
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar på deras modeller när som helst utan att det påverkar de väsentliga egenskaper som beskrivs i denna handbok.
- Under monteringen och vid varje underhållsinsgrepp är det nödvändigt att följa de försiktighetsåtgärder som nämns i denna handbok och i Fancoil-enhetens handbok, samt vidta alla försiktighetsåtgärder i enlighet med sunt förnuft och säkerhetsföreskrifterna som gäller på installationsplatsen.
- Efter att ha tagit bort emballaget, se till att apparaten är intakt. Förpackningsmaterialet får inte lämnas inom räckhåll för barn eftersom de är en potentiell källa till fara.
- Dessa anordningar överensstämmer med tillämpningsbara europeiska direktiv
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020



ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019


- Användning av denna utrustning i närheten av andra radiofrekvenser kan äventyra kvaliteten på den sända/mottagna signalen samt leda till kommunikationsavbrott.
- Enheterna använder en icke-harmoniserad frekvens och är konstruerad för att användas i europeiska länder. För användningsbegränsningar för dessa enheter hänvisas till de specifika bestämmelser som gäller för varje land.
- I EU-länder kan WLAN användas inomhus utan några begränsningar, men i Frankrike får det inte användas utomhus.
- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad av standarder kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.
- Kontrollera kompatibiliteten för enheten som används med OS Smart System-appen i listan i de digitala butikerna. OLIMPIA SPLENDID ansvarar inte för några problem som uppstår på grund av inkompatibilitet.
-  Blixtar, bilar som befinner sig i närheten och mobiltelefoner kan orsaka felfunktion. Koppla från enheten i flera sekunder och starta sedan om termostaten.
-  Om du byter ut komponenter, använd endast OLIMPIASPLENDID:s originalreservdelar.
-  VIKTIGT! För att undvika risk för elstötar är det viktigt att dra ur kontakten ur vägguttaget innan elektriska anslutningar eller rengörings- och/ eller underhållsinsgrepp utförs på apparaterna.

NÄRELEKTRISK UTRUSTNING ANVÄNDS BÖR DU ALLTID FÖLJA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK STÖT OCH PERSONSKADOR, SE NEDAN:

-  Använd inte flytande eller frätande rengöringsmedel för att rengöra enheterna. Spreja inte vatten eller andra vätskor på enheten eftersom de kan skada plastkomponenterna och orsaka elektriska stötar.



- Blöt inte enheterna. Kortslutning eller brand kan uppstå.
- Vid funktionsfel (t.ex. onormalt ljud, dålig lukt, rök, onormal temperaturhöjning, elläckage o.s.v.), ska strömförsörjningen kopplas från omedelbart. Kontakta din lokala återförsäljare.
-  **Vidrör inte produkten (om den är i drift) med våta händer. Risk för brand eller elstötar.**
- Placera inte värmaren eller annan utrustning nära nätsladden. Risk för brand eller elstötar.
-  Se till att vatten inte tränger in i de elektriska delarna. Det kan orsaka brand, fel på produkten eller elektriska stötar.
- Vid regnväder rekommenderas att koppla från strömförsörjningen för att undvika skador orsakade av blixtnedslag.
- Ta inte isär eller modifiera enheterna.
- Demontera inte termostatsens komponenter när de är i drift.
- Använd inte termostaten direkt utsatt för värmekällor, solljus eller väderpåverkan.




2 - LISTA ÖVER MEDFÖLJANDE KOMPONENTER



Delarna som listas nedan och visas i bild 1 ingår i leveransen, övriga detaljer som krävs för installationen måste köpas separat.


- A. TERMOSTATEN WIRELESS Bi2
- B. Strömförsörjning kabel 5Vdc USB-C
- C. Sats med skruvar (4x), pluggar (4x) och dubbelhäftande tejp (1x)
- D. "TERMOSTATEN WIRELESS Bi2" warnings manual
- E. Bas



3 - INSTALLATION

3.1 - HUVUDELAR (BILD.2)

1. Rund ram och display
2. Bas
3. Strömförsörjning kabel



Installationen måste utföras av kvalificerad personal. Alla instruktioner i denna manual och i "TERMOSTATEN WIRELESS Bi2" WARNINGS MANUAL måste följas. Underlåtenhet att göra det kan leda till felfunktion hos enheterna som inte kan hänföras till deras kvalitet och som därför skulle upphäva alla former av garanti från tillverkaren..





Under installation är det rekommenderat att hantera komponenter med varsamhet.



3.2 - VÄGGMONTERING

Termostaten kan monteras direkt på väggen




För att förhindra risken för elektriska stötar är det obligatoriskt att stänga av huvudströmbrytaren innan den elektriska anslutningen utförs.

- Basen (1) levereras redan uppdelad i övre bas (1a) och undre bas (1b) (fig. 4).
- För att montera basen direkt på väggen, markera de två monteringshål i önskat läge med basen som mall. För att bestämma termostatsens riktning finns en UPPrikning* angiven på basen. Borra hålen i väggen med en lämplig borrhög och sätt in två väggankare (Bild.5).
- Anslut termostatsens strömförsörjning till elnätet.




- Anslut strömkabeln till USB-Cporten (X) på termostaten som finns på basen (1a) (Bild.6).




- Om basen är monterad på väggen, fäst basen med lämpliga skruvar och brickor (skruvar och ankare ref.5 medföljer KIT B1236) (Bild.7).
- Basen måste monteras i en eldos (förberedelse för 503-dosa och europeiska dosor med 60 mm centrumavstånd), använd skruvar och brickor och sätt in dem i motsvarande spår i eldosan*. Se stycket ROTATION AV DISPLAYEN (Bild.7).

***Basen är utrustad med ett vattenpass för korrekt placering.**

- Placera den övre kåpan (1a) på basen (1b) (fig. 7).







- Montera ramen på basen och se till att terminalerna har parkopplats korrekt, som visas på bilden (Bild.8).
- Slå på huvudströmmen för att starta termostaten.



4 - ANVÄNDA DEN RUNDA TERMOSTATEN

4.1 - TILLÅTNA ANVÄNDARÅTGÄRDER

ÅTGÄRD	BESKRIVNING	FUNKTION
	Vrid medurs	Vrid ramen medurs för att öka temperaturen eller för att växla mellan olika alternativ
	Vrid moturs	Vrid ramen moturs för att minska temperaturen eller för att växla mellan olika alternativ
	Tryck en gång	För att välja eller bekräfta en inställning, för att komma åt MENYN GRUNDFUNKTIONER
	Tryck och håll in (i tre sekunder)	För att komma åt MENYN EXTRA FUNKTIONER

Termostatens display är inte pekskärm.

4.2 - PARKOPPLING AV TERMOSTATEN MED B12 TRÅDLÖST KIT

En termostat kan hantera upp till 8 fläktkonvektorer.

FANCOIL-SIDA:


- Ställ in Address 2 på fläktkonvektorn.
- Sätt fläktkonvektorn i rE-läge (se handboken för fancoil); parkopplingsproceduren startar automatiskt och displayen går in i energisparläge.
- Vid slutet av parkopplingen:
 - a. Om åtgärden lyckas förblir fläktkonvektorn i rE-läge för att säkerställa korrekt kommunikation.
 - b. Annars lämnar den rE-läget och fungerar i fristående läge med visning av inställd temperatur. I detta fall måste parkopplingsproceduren upprepas.



TERMOSTAT-SIDA:

- Håll ramen intryckt tills menyn HJÄLPFUNKTIONER visas.
- Vrid ramen för att nå menyn SETTINGS.
- Tryck för att öppna menyn SETTINGS.
- Vrid ramen för att nå menyn WIFI. Tryck på ramen för att gå in.
- Vrid ramen för att nå menyn ADD FANCOIL.
- Tryck på ramen för att gå in i menyn ADD FANCOIL.
- Vrid ramen för att nå fältet FC1 ADD.
- Tryck på ramen för att starta sökningen. Termostaten börjar skanna WIRELESS KIT.
- När WIRELESS KIT har identifierats tryck på ramen för att para. Termostaten lämnar automatiskt parkopplingsundermenyn.

4.3 - HUVUDGRÄNS-SNITT (DISPLAY- IKONER)



A1	Rumstemperatur	Uppmätt temperatur
A2	Inställd temperatur	Inställd temperatur på Fancoil-enheten
A3	Ikön för manuell/schemalagd	Indikation på enhetens driftläge
A4	Ikön utomhustemperatur	Utomstemperaturindikator
A5	Ikön utomhusväder	Utomhusväderindikator
A6	Fuktighetsikon	Visning av fuktighet (kan inte ändras)
A7	Funktionsikon	Indikation av funktionsläge



5 - INSTÄLLNINGAR

5.1 - SPRÅKVAL

Standardspråket för THERMOSTATEN WIRELESS Bi2 är engelska.
I termostaten finns fem språk att välja mellan: IT-EN-FR-DE-ESP.

För att välja språk:

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs för att nå menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Vrid ramen tills du når fältet **LANGUAGE**, tryck en gång och vrid sedan ramen för att växla mellan olika språk.
- Tryck en gång för att välja önskat språk.
- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når symbolen **TILLBAKA** fält och tryck en gång.
- För att återgå till huvudgränssnittet, vrid ramen moturs tills du når **TILLBAKA**, tryck sedan en gång för att välja den.
- I menyn **INSTÄLLNINGAR**, om ingen åtgärd utförs under en kontinuerlig minut, lämnar termostaten menyn och bekräftar de nya inställningarna.

5.2 - AKTUELLA DATUM- OCH KLOCKINSTÄLLNINGAR

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Vrid ramen medurs för att välja inställningsfältet **Date/Time** och tryck för att öppna.
- Vrid till timfältet och tryck på ramen för att välja det. Vrid ramen medurs eller moturs för att justera timmarna. Tryck en gång för att bekräfta timmarna. Upprepa samma åtgärd för att justera minuterna i minutfältet.
- Vrid och tryck på ramen för att välja månadsfältet. Vrid ramen medurs eller moturs för att justera månaden. Tryck en gång för att bekräfta månaden. Upprepa samma åtgärd för att justera dag och år. När hela datumet är justerat ställs veckodagen in automatiskt.
- För att lämna inställningen av tid och klocka, vrid ramen och tryck en gång på **TILLBAKA**.
- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når symbolen **TILLBAKA** fält och tryck en gång.



5.3 - DIAGNOSTIC

Genom menyn **DIAGNOSTIC** är det möjligt att se allmän information om enheterna.

För att gå in i menyn **DIAGNOSTIC**:

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Vrid ramen tills du når fältet **DIAGNOSTIC** och tryck en gång för att välja det.
- Tryck en gång på ramen för att gå in och se information om enheten.
- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når fältet **TILLBAKA** och tryck en gång.

6 - MENY FÖR GRUNDFUNKTION




Från huvudgränssnittet, tryck en gång på ramen för att gå in i **MENYN GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER**. För att lämna menyn, vrid ramen tills ikonen **TILLBAKA** och tryck sedan på ramen för att välja den.

I **MENYN GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER** är det möjligt att ställa in följande funktioner:

6.1 - LÄGE

I denna undermeny är det möjligt att välja driftläge för Fancoil-enheten.

Driftlägena som kan väljas är följande:

TILLBAKA	DRIFTLÄGE
	OFF
	UPPVÄRMNING
	KYLNING

För detaljer om varje driftläge, se bruksanvisningen för Fancoil-enheten.

Tryck en gång på ramen för att gå in i menyn **LÄGE**.

Vrid ramen för att växla mellan olika driftlägen.



För att välja ett driftläge, tryck en gång på ramen.

När ett driftläge har valts visas motsvarande ikon i huvudgränssnittet.

Driftläge kan väljas i följande ordning:

6.1.1 -AV

Enheten är i standby-läge. För att slå PÅ enheten, gå in i undermenyn **LÄGE** igen och välj ett driftläge.

6.1.2 -UPPVÄRMNING

I uppvärmningsläge är inställningsområdet för temperatur från 15°C till 30°C, minsta temperatursteg är 0,5°C.

I huvudgränssnittet, vrid ramen medurs för att öka eller moturs för att minska den inställda temperaturen (**A2**).





6.1.3 -KYLNING

I kylningsläge är inställningsområdet för temperatur från 15°C till 30°C, minsta temperatursteg är 0,5°C.

I huvudgränssnittet, vrid ramen medurs för att öka eller moturs för att minska den inställda temperaturen (**A2**).

6.2 - FLÄKTHASTIGHET

Fläkthastigheten kan regleras som:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN NIGHT		FAN AUTO

Tryck en gång på ramen på motsvarande ikon för att gå in i undermenyn **FLÄKTHASTIGHET**. Vrid ramen för att välja önskad fläkthastighet, tryck en gång på ramen för att bekräfta valt läge.

Inställningen av fläkthastigheten är endast tillgänglig i kylnings- och uppvärmningslägena.

För detaljer om FLÄKTHASTIGHET, se bruksanvisningen för Fancoil-enheten.



7 - MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER

Från huvudgränssnittet, tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.

Vrid moturs för att växla mellan funktioner. För att gå in i en funktion, tryck en gång på ramen.

För att lämna **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER**, vrid ramen tills ikonen **TILLBAKA**, tryck sedan på ramen för att välja den och återgå till huvudgränssnittet.

Funktioner kan väljas i följande ordning:

7.1 - SCHEMA

Från **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER**, välj ikonen **SCHEMA** och tryck en gång på ramen för att gå in i funktionen.


7.1.1 -AKTIVERA/INAKTIVERA SCHEMAFUNKTION

För att aktivera eller inaktivera funktionen **SCHEMA**, vrid medurs tills du når symbolen **SCHEMA PÅ/AV**. Tryck en gång på ramen på symbolen för att växla mellan **SCHEMA PÅ** eller **AV**.

7.1.2 -DAGSCHEMAFUNKTION

I menyn **SCHEMA** är det möjligt att ställa in temperatur i olika tidsluckor per dag, upp till fyra luckor per enskild dag.

B1	Ikön för tidsintervall
B2	Ikön för inställning av temperatur och fläkt.
B3	Ikön Temperatur eller Fläkt
B4	Veckodagsikon
B5	Kopieringsikon
B6	Klistringsikon
B7	Tillbakaikon



För att schemalägga en tidslucka för en dag:

- Från menyn **SCHEMA**, vrid ramen medurs för att välja önskad dag att schemalägga.
- Tryck en gång på ramen för att välja dagen.
- Vrid ramen för att välja start- och sluttid under kolumnen "Time" (**B1**) och tryck på ramen för att välja.
- Vrid ramen för att välja önskad tid. Minsta tidssteg är 15 minuter.
- Vrid medurs till kolumnen "T / F" (**B2**) och tryck en gång för att välja den, minsta temperatursteg är 0,5°C.
- Vrid ramen för att ställa in önskad temperatúra/Fan i vald tidslucka.
- Efter att ha ställt in den första tidsluckan är det möjligt att fortsätta ställa in den andra tidsluckan samma dag. För att ställa in den andra tidsluckan, upprepa samma åtgärder som beskrivs ovan. Det är möjligt att ställa in upp till fyra tidsluckor per dag.
- När tidsluckorna är inställda, vrid ramen tills symbolen **TILLBAKA** (**B7**).
- Tryck en gång på ramen på symbolen **TILLBAKA** för att lämna schemat för vald dag.
- För att lämna menyn **SCHEMA**, vrid ramen medurs tills symbolen **TILLBAKA**
- Tryck en gång på ramen på **TILLBAKA** symbolen för att lämna menyn **SCHEMA**.
- För att återgå till huvudgränssnittet, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.

Denna procedur gäller för schemaläggning av vilken annan veckodag som helst.

För att upprepa samma tidsluckor på olika veckodagar är det möjligt att använda kopiera-klistra in-funktionen.

- Vrid ramen för att välja den veckodag du vill kopiera schemat från.
- När du har valt dag, vrid ramen medurs tills symbolen **KOPIERA** som finns högst upp i schemat (**B5**).
- Tryck en gång på ramen för att välja kopieringsfunktionen.
- Vrid ramen moturs tills symbolen **Dagsikon** (**B4**). Tryck en gång på ramen för att välja den.
- Vrid ramen till symbolen **KLISTRA** (**B6**), tryck sedan på ramen för att välja den. Tidsluckorna fylls i som de kopierade luckorna. Denna procedur kan upprepas för att schemalägga fler dagar.
- För att lämna menyn, vrid ramen tills symbolen **TILLBAKA** (**B7**) och tryck en gång på ramen för att välja den.



- Tryck en gång på ramen på **TILLBAKA** symbolen för att lämna menyn **SCHEMA**.
- För att återgå till huvudgränssnittet, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.

Kopiera-klistra-funktionen kan användas för att ställa in varje veckodag med samma procedur som beskrivs ovan.

För att ställa in Temperatur eller Fläkt (ikon B2):


- Från menyn **SCHEDULE** vrid du ramen moturs till ikonen B2.
- Vrid ramen för att välja T (temperatur) och F (fläkt) och tryck på ramen för att bekräfta valet.

7.1.3 - T AV-FUNKTION

I menyn **SCHEMA** kan en **T AV** ställas in.

T OFF är den temperatur som fancoil-enheten håller utanför de programmerade tidsintervallen enligt den tidigare beskrivna proceduren. Standardvärdet för **T OFF** är **20 °C**.

VEL OFF är fläktarnas hastighet som fancoil-enheten håller utanför de programmerade tidsintervallen.





För att ställa in temperaturen för **T AV**:

- Från menyn **SCHEMA**, vrid ramen medurs tills du väljer **T AV FUNKTION**
- Tryck en gång på ramen för att gå in i funktionen.
- Vrid ramen medurs för att nå temperaturfältet och tryck en gång för att välja det.
- Vrid ramen för att justera temperaturen för **T AV** till önskat värde. Minsta temperatursteg är 0,5°C.
- Tryck en gång på ramen för att bekräfta den.
- För att lämna funktionsmenyn **T AV**, vrid ramen tills symbolen **TILLBAKA**, tryck sedan en gång på ramen för att välja den.
- För att lämna menyn **SCHEMA**, vrid ramen medurs tills symbolen **TILLBAKA**.
- Tryck en gång på ramen på **TILLBAKA** symbolen för att lämna menyn **SCHEMA**.



7.1.4 -ANVÄNDA SCHEMAFUNKTIONEN

Under normal användning av termostaten kan tre olika ikoner visas på huvudskärmen

	SCHEMAIKON		SCHEMA+MANUELL IKON
	MANUELL IKON		

MANUELL IKON:

Ikon som visas när schemafunktionen är inaktiverad (AV). Enheten arbetar i manuellt läge. Driftläge och inställd temperatur väljs manuellt.

SCHEMAIKON:

Ikon som visas när schemafunktionen är aktiverad (PÅ). Enheten arbetar enligt schemat i tidsluckorna.

SCHEMA+MANUELL IKON:

Även om schemafunktionen är aktiverad är det när som helst möjligt att manuellt ändra inställd temperatur från huvudgränssnittet. I detta fall visas ikonerna schema+manuell på displayen och termostaten arbetar enligt den manuellt inställda temperaturen tills nästa schemalagda tidslucka, vilket indikeras av att schemaikonen visas på huvudgränssnittet.

7.2 - FUKTIGHET

Termostaten är utrustad med en fuktighetssensor som mäter fuktighetsnivån. På termostaten indikeras fuktighetsnivån av symbolen **A6** i huvudgränssnittet, uttryckt i %.

8 - INSTALLATION AV APPEN

8.1 - NEDLADDNING AV APPEN

 ***Innan du installerar appen, kontrollera kompatibiliteten för enheten i den använda butiken.***

Använd endast appen OS Smart System för att styra Fancoil-enheten när den är parkopplad med termostaten.



- Appen **OS Smart System** kan laddas ner från Google Play Store och App Store.



iOS



Android



- Appen **OS Smart System** kan ändras utan föregående meddelande, ut-format för att förbättra dess egenskaper och prestanda.

9 - ANVÄNDARGUIDE FÖR APPEN


9.1 - INLOGGNING

Från startskärmen är det möjligt att utföra två åtgärder för att logga in:

- Logga in genom att klicka på "Regist-rera" och följ instruktionerna.
- Få åtkomst med inloggningsuppgifter du redan har.




- Det är möjligt att spara dina inloggnings-uppgifter genom att markera rutan "Kom ihåg mig" innan du loggar in.



9.2 - PARKOPPLING AV ENHET

För att koppla ihop den första enheten måste du:

- Klicka på ”+” och följ instruktionerna för att konfigurera din enhet.




Tryck på ikonen ”**Bi2 Wireless Thermostat**” och följ instruktionerna för att konfigurera din enhet.



För att koppla ihop andra enheter måste du:

- Klicka i övre vänstra hörnet och visa rullgardinsmenyn.
- Klicka på ”**lägg till enhet**”.




9.3 - APPANVÄNDNING

Välj önskad enhet från den centrala rullgardinsmenyn.



Huvudskärmen visar följande information:

1. Väder utomhus (där termostaten är placerad)
2. Utomhustemperatur
3. Rumstemperatur
4. Inställd temperatur
5. Fläkthastighet
6. Fuktighetsnivå
7. Timer
8. Fel (om de inträffar)
9. Användningsstatistik för Fancoil-enheten
10. Pilen på displayen indikerar att enheten är i funktion. När pilen försvinner har den inställda temperaturen uppnåtts.





Från huvudgränssnittet är det möjligt att ställa in följande funktioner:


1. Fläkthastighet
- 2a. Temperaturökning
- 2b. Temperaturminskning
- 3a. Aktivering av manuellt läge
- 3b. Aktivering av schemaläggningsläge
4. Driftläge




Dataöverföringen från enheten till appen sker med reducerad hastighet jämfört med dataöverföringen från appen till enheten.




För att komma åt schemalägningsinställningarna, tryck på ikonen:



- Välj dag att schemalägga.
- Använd ”+” för att ställa in upp till 4 tidsband.




- Tryck på ikonen i övre högra hörnet för att duplicera inställningarna till en annan dag.



- Välj en kvart för att ändra inställningarna:
 1. Önskad temperatur
 2. Starttid
- För att bekräfta ändringarna, tryck på (3).
- För att avbryta ändringarna, tryck på (4).
- För att ta bort tidsbandet, tryck på (5).



För att utföra de inställda driftlägena måste terminalen vara på.




9.4 - APPINSTÄLLNINGAR

För att komma åt inställningarna för appen, klicka i övre vänstra hörnet och visa rullgardinsmenyn.

I denna rullgardinsmeny är det möjligt att utföra följande alternativ:


- **Lägg till enhet**
(se stycket "Parkoppling av enhet")
- **Inställningar**
(se följande skärm)
- **Support**
begär support genom att skicka ett epost-meddelande till assistanstjänsten
- **Betygsätt oss**
betygsätt appen via butiken
- **Logga ut**
logga ut från appen



I denna rullgardinsmeny är det möjligt att utföra följande alternativ:

- **För- och efternamn**
indikerar namnet som inloggningen har utförts med
- **E-postadress**
indikerar e-postadressen som inloggningen har utförts med
- **Termostatnamn**
visar namnet på din termostat. Namnet kan ändras
- **Anslutet nätverk**
visar nätverket som den är ansluten till. Nätverket kan ändras.
- **Gateway-programvaruversion**
visar programvaruversionen
- **App-version**

Tryck på ikonen i övre högra hörnet för att ta bort enheten eller kontot.





1 -ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	2
1.1 - GARANCIA	2
1.2 - SZERKESZTŐSÉGI PIKTOGRAMOK.....	3
1.3 - FIGYELMEZTETÉSEK	3
2 -A MELLÉKELT ALKATRÉSZEK LISTÁJA.....	6
3 -FELSZERELÉS	6
3.1 - FŐ ALKATRÉSZEK (2. ÁBRA).....	6
3.2 - FALRA SZERELÉS	7
4 -A KERÉK TERMOSZTÁT HASZNÁLATA	9
4.1 - FELHASZNÁLÓI MŰVELETEK ENGEDÉLYEZVE.....	9
4.2 - A TERMOSZTÁT PÁROSÍTÁSA A Bi2 VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLETTEL.....	9
4.3 - FŐ INTERFÉSZ (KIJELEZŐIKONOK)	10
5 -BEÁLLÍTÁSOK.....	11
5.1 - NYELVVÁLASZTÁS	11
5.2 - AZ AKTUÁLIS DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA	11
5.3 - DIAGNOSTIC.....	12
6 -ALAPFUNKCIÓ MENÜ	12
6.1 - MÓD.....	12
6.1.1 - KI.....	13
6.1.2 - FŰTÉS	13
6.1.3 - HŰTÉS.....	13
6.2 - VENTILÁTOR SEBESSÉGE.....	13
7 -KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜ	14
7.1 - ÜTEMEZÉS	14
7.1.1 - AZ ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA.....	14
7.1.2 - NAPI ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ	14
7.1.3 - T OFF funkció	16
7.1.4 - AZ ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA	17
7.2 - PÁRATARTALOM	17
8 -AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE	17
8.1 - AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE.....	17
9 -AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA.....	18
9.1 - BEJELENTKEZÉS	18
9.2 - AZ ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA	19
9.3 - AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA	19
9.4 - ALKALMAZÁSBEÁLLÍTÁSOK	22



1 - ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

KIT B1236 - TERMOSTÁTRA WIRELESS Bi2 lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását azokban a helyiségekben, ahol telepítve van.

Ez a kézikönyv a Bi2 VÉGZETLEN TERMOSTÁTRA vonatkozik. Az ebben a kézikönyvben szereplő információk és figyelmeztetések az alábbiakban „termostátnak” nevezett alkatrészeire vonatkoznak. A kézikönyvet úgy állítottuk össze, hogy minden magyarázatot megadjunk Önnek, amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy **B1236 Kit** a lehető legjobban kezelni tudja.

Bármely művelet (telepítés, karbantartás, használat) **megkezdése előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet**, és pontosan tartsa be az egyes fejezetekben leírtakat; ez a kézikönyv az OLIMPIA SPLENDID FANCOIL egységekhez mellékelt telepítési és üzemeltetési útmutató szerves részének tekintendő.

Mindkét kézikönyvet gondosan meg kell őrizni, és MINDIG a berendezéssel együtt kell tartani, még akkor is, ha a készülékek új tulajdonoshoz vagy felhasználóhoz, illetve egy másik létesítménybe kerülnek. Ha a kézikönyv megsérül vagy eltűnik, kérjen egy másik példányt a helyi OLIMPIA SPLENDID műszaki ügyfélszolgálattól.

1.1 - GARANCIA

Az Olimpia Splendid a készülék gyártási hibára visszavezethető meghibásodásaira vonatkozóan a **2002.02.02-i 24/02** törvényerejű rendeletnek megfelelően garanciát vállal. A garancia nem terjed ki az alábbiakból eredő problémákra:

- Helytelen telepítés.
- Rendkívüli időjárási események.
- Illetéktelen személyek általi módosítás.
- Ezt a készüléket csak arra a célra szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték. Bármely más jellegű alkalmazás nem rendeltetésszerűnek tekintendő és mint ilyen, veszélyes. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű, helytelen vagy ésszerűtlen használatból eredő károkért.
- Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül használják.
- A rendszer meghibásodása és/vagy üzemzavara esetén kapcsolja ki, és ne próbálja megjavítani. Bármilyen javítást csak a gyártó által felhatalmazott szervizközpont végezhetnek, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni. Ennek elmulasztása veszélyeztetheti a rendszer biztonságát.
- A rendszer leszerelésekor az egyes alkatrészeket a helyi előírásoknak megfelelően külön-külön kell ártalmatlanítani. Javasoljuk továbbá a készülék azon részeinek ártalmatlanná tételét, amelyek veszélyt jelenthetnek, különösen a gyermekek számára, akik a használaton kívüli készüléket saját játékuhoz használhatják.



1.2 - SZERKESZTŐSÉGI PIKTOGRAMOK



Tájékoztatja az érintett személyzetet, hogy ha a műveletet nem a biztonsági előírásoknak megfelelően hajtják végre, fennáll a fizikai sérülés kockázata.



Jelzi a személyzetnek, hogy a leírt művelet áramütést okozhat, ha nem a biztonsági szabályoknak megfelelően végzik.



Az ezzel a szimbólummal megjelölt bekezdések nagyon fontos információkat és ajánlásokat tartalmaznak, különösen a biztonságra vonatkozóan. Az előírások be nem tartása a következőkkel járhat:

- a kezelőszemélyzet sérülésének veszélye
- a garancia elvesztése
- a gyártó elutasítja a felelősséget.



Olyan cselekményekre utal, amelyeket egyáltalán nem szabad elvégezni.




1.3 - FIGYELMEZTETÉSEK

- A telepítést szakembernek kell elvégeznie.
- A jelen kézikönyvben meghatározott összes információt kötelező alkalmazni.
- **A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN KÉZIKÖNYVBEN FOGLALT ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ SZEMÉLYI VAGY ANYAGI KÁROKÉRT.**
- A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor változtatásokat eszközöljön a modelljein, a jelen kézikönyvben leírt alapvető jellemzők betartásával.
- A telepítés során és minden karbantartási műveletnél be kell tartani a jelen kézikönyvben, valamint az Unico egység kézikönyvében említett óvintézkedéseket, valamint a józan ész, és a telepítés helyén érvényes biztonsági előírások szerinti óvintézkedéseket.
- Kicsomagolás után győződjön meg a készülék épségéről; a csomagolóanyagot nem szabad gyermekek számára elérhető helyen hagyni, mivel azok potenciális veszélyforrást jelentenek.



- A készülékek megfelelnek az alábbi európai szabványoknak
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- A készülék más rádiófrekvenciás berendezésekkel való egyidejű használata ronthatja a jelátvitel minőségét, és akár a kommunikáció megszakadását is okozhatja.
- Akészülékek nem harmonizált frekvenciát használnak, és az európai országokban történő használatra készültek; a készülékek használatára vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban kérjük, olvassa el a hatályos országspecifikus előírásokat.


Az uniós országokban a WLAN beltérben korlátozások nélkül használható, míg Franciaországban azonban kültéren nem.


- A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék használatára vonatkozó jogosultságát.
- Ellenőrizze a használt eszköz kompatibilitását az OS Smart System alkalmazással az online áruházak listáján. Az OLIMPIA SPLENDID nem felelős az inkompatibilitásból eredő problémákért.
-  A villámás, a közelben lévő gépjárművek és a mobiltelefonok meghibásodást okozhatnak. Néhány másodpercre áramtalanítsa a készüléket, majd indítsa újra a termosztátot.
-  Alkatrészcsere esetén csak eredeti OLIMPIA SPLENDID pótalkatrészeket használjon.
-  **FONTOS!** Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében az elektromos csatlakoztatások, valamint a tisztítási és/vagy karbantartási munkálatok elvégzése előtt minden esetben ki kell húzni a készülék csatlakozóját a konnektorból.

AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATAKOR MINDIG BE KELL TARTANI AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET A TŰZ, AZ ÁRAMÜTÉS ÉS A SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK



CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, BELEÉRTVE A KÖVETKEZŐKET:


-  Ne használjon folyékony vagy maró hatású tisztítószerket a készülékek tisztításához, és ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a készülékre, mivel ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket, vagy akár áramütést is okozhatnak.
- Ne merítse vízbe a készülékeket. Rövidzárlat vagy tűz keletkezhet.
- Meghibásodás esetén (pl. rendellenes zaj, rossz szag, füst, rendellenes hőmérsékletemelkedés, elektromos szivárgás stb.) azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról. Ezután forduljon a helyi forgalmazóhoz.
-  **Ne érintse meg a terméket (működés közben) nedves kézzel. Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.**
- Ne helyezze a fűtőberendezést vagy más berendezéseket a tápkábel közelébe. Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
-  Vigyázzon, hogy az elektromos alkatrészeket ne érje víz. Tűzet, a termék meghibásodását vagy áramütést okozhat.
- Esős napokon célszerű a villámcsapás okozta károk elkerülése érdekében a készüléket az áramellátásról leválasztani.
- Ne szedje szét és ne változtasson semmit a készülékeken.
- Ne szerelje szét a termosztát alkatrészeit, amikor azok működésben vannak.
- Ne használja a termosztátot közvetlen hőforrások, napfény vagy időjárás hatásokról kitéve.




HU - 5



2 - A MELLÉKELT ALKATRÉSZEK LISTÁJA

 Az alábbiakban felsorolt és az 1. ábrán látható alkatrészek a csomag részét képezik, a telepítéshez szükséges egyéb alkatrészeket külön kell megvásárolni.


- A. TERMOSTÁTRA WIRELESS Bi2
- B. Tápkábel 5Vdc USB-C
- C. Csavarkészlet (4 db), tipli (4 db) és ragasztószalag (1 db)
- D. Figyelmeztető kézikönyv "TERMOSTÁTRA WIRELESS Bi2"
- E. Alap




3 - FELSZERELÉS

3.1 - FŐ ALKATRÉSZEK (2. ÁBRA)

1. Kerek keret és kijelző
2. Alap
3. Tápkábel



 A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti. Be kell tartani a jelen kézikönyvben és az FIGYELMEZTETŐ KÉZIKÖNYV "TERMOSTÁTRA WIRELESS Bi2" található összes utasítást. Ennek elmulasztása az egységek hibás működéséhez vezethet, amely nem a minőségüknek tudható be, és ezért a gyártó által biztosított minden garanciát érvénytelenít.





A telepítés során ajánlott az alkatrészeket óvatosan kezelni.



3.2 - FALRA SZERELÉS

A termosztát közvetlenül a falra szerelhető.




Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kötelező a főkapcsoló lekapcsolása az elektromos csatlakoztatás elvégzése előtt.

- Az alap (1) már szállításkor fel van osztva egy felső alagra (1a) és egy alsó alagra (1b) (4. ábra).
- Az alap közvetlenül a falra történő felszereléséhez jelölje meg a két rögzítőfuratot a kívánt pozícióban, az alapot sablonként használva. A termosztát irányának meghatározásához az alapon jelölve van a FEL irány*[†]. Fúrja ki a furatokat a falban a megfelelő fúrószárral, és helyezzen be két fali tiplit (5. ábra).
- Csatlakoztassa a termosztát tápkábelét az elektromos hálózathoz.




- Csatlakoztassa a tápkábelét a termosztát USB C típusú portjához (X), amely az alapon (1a) található (6. ábra).




- Ha az alap a falra van szerelve, rögzítse az alapot a megfelelő csavarokkal és alátétekkel (az 5. hivatkozás szerinti csavarok és tiplik a B1236 készlethez vannak mellékelve) (7. ábra).
- Az alapot egy elektromos dobozba kell szerelni (503-as dobozhoz és 60 mm-es középtávolságú európai dobozokhoz előkészítve). A szereléshez használjon csavarokat és alátéteket, és helyezze azokat az elektromos doboz megfelelő nyílásaiba*. Kérjük, olvassa el A KIJELZŐ ELFORGATÁSA bekezdést (7. ábra).

***Az alap szintezővel van ellátva a helyes pozicionálás érdekében.**

- Helyezze a felső fedelet (1a) az alapra (1b) (7. ábra).







- Szerelje fel a keretet az alapra, és ügyeljen a csatlakozók helyes illesztésére, az ábrán látható módon (8. ábra).
- Kapcsolja be a fő tápellátást a termosztát bekapcsolásához.



4 - A KEREK TERMOSZTÁT HASZNÁLATA

4.1 - FELHASZNÁLÓI MŰVELETEK ENGEDÉLYEZVE

MŰVELET	LEÍRÁS	FUNKCIÓ
	Forgatás az óramutató járásával megegyező irányba	Forgassa a keret az óramutató járásával megegyező irányba a hőmérséklet növeléséhez vagy a különböző opciók közötti váltáshoz
	Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba	A keret elforgatása az óramutató járásával ellentétes irányba a hőmérséklet csökkentéséhez vagy a különböző opciók közötti váltáshoz
	Egyszeri megnyomás	Beállítás kiválasztásához vagy megerősítéséhez, az ALAPFUNKCIÓ MENÜBE való belépéshez
	Nyomva tartás (három másodpercig)	A KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE való belépéshez

A termosztát kijelzője nem érintőképernyő.

4.2 - A TERMOSZTÁT PÁROSÍTÁSA A BI2 VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLETTEL

Egy termosztát legfeljebb 8 fan-coilt képes kezelni.

FANCOIL OLDAL:


- Az Address 2 beállítása a fan-coilon.
- Állítsa a fan-coilt rE üzemmódba (lásd a fancoil kézikönyvét); a párosítási eljárás automatikusan elindul, és a kijelző energiatakarékos módba lép.
- A párosítás végén:
 - a. Sikeres művelet esetén a fan-coil rE üzemmódban marad a megfelelő kommunikáció biztosítása érdekében.
 - b. Ellenkező esetben kilép az rE üzemmódból, és önálló üzemmódban működik a beállított hőmérséklet megjelenítésével. Ebben az esetben meg kell ismételni a párosítási eljárást.



TERMOSTÁT OLDAL:

- Tartsa lenyomva a keretet, amíg belép a SEGÉDFUNKCIÓK menübe.
- Forgassa a keretet a SETTINGS menü eléréséhez.
- Nyomja meg a SETTINGS menü megnyitásához.
- Forgassa a keretet a WIFI menü eléréséhez. Nyomja meg a keretet a belépéshez.
- Forgassa a keretet az ADD FANCOIL menü eléréséhez.
- Nyomja meg a keretet az ADD FANCOIL menü megnyitásához.
- Forgassa a keretet az FC1 ADD mező eléréséhez.
- Nyomja meg a keretet a keresés elindításához. A termosztát megkezdi a WIRELESS KIT keresését.
- Amikor a WIRELESS KIT azonosításra kerül, nyomja meg a keretet a párosításhoz. A termosztát automatikusan kilép a párosítási almenüből.

4.3 - FŐ INTERFÉSZ (KIJELEZŐIKONOK)



A1	Szobahőmérséklet	Mért hőmérséklet
A2	Beállított hőmérséklet	Az Unico egységen beállított hőmérséklet
A3	Kézi/ütemezés ikon	Az egység üzemmódjának jelzése
A4	Külső hőmérséklet ikon	Külső hőmérséklet kijelzése
A5	Külső időjárás ikon	Külső időjárás-kijelző
A6	Páratartalom ikon	Nedvesség kijelzése (nem módosítható)
A7	Működési ikon	Működési módok jelzése



5 - BEÁLLÍTÁSOK

5.1 - NYELVVÁLASZTÁS

Az TERMOSTÁTRA WIRELESS Bi2 alapértelmezett nyelve az angol. A termosztátban öt nyelv közül lehet választani.: IT-EN-FR-DE-ESP.

A nyelv kiválasztása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **BEÁLLÍTÁSOK** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet, amíg el nem éri a **Nyelv** mezőt, nyomja meg egyszer, majd forgassa a keretet a különböző nyelvek közötti váltáshoz.
- Nyomja meg egyszer a kívánt nyelv kiválasztásához.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.
- A fő interfészre való visszatéréshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Ha a **BEÁLLÍTÁSOK** menüben egy percre semmilyen műveletet nem végez, a termosztát kilép a menüből, és elmenti az új beállításokat.

5.2 - AZ AKTUÁLIS DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **BEÁLLÍTÁSOK** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez.
- Forgassa el a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, hogy kiválassza a **Date/Time** (Dátum/Idő) beállítási mezőt, majd nyomja meg a gombot a belépéshez.
- Forgassa az óra mezőhöz, és nyomja meg a keretet a kiválasztáshoz. Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba az óra beállításához. Nyomja meg egyszer az idő megerősítéséhez. Ismétlje meg ugyanezt a műveletet a perc mezőben látható érték beállításához.
- Forgassa el és nyomja meg a keretet a hónap mező kiválasztásához. Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba a hónap beállításához. Nyomja meg egyszer a hónap megerősítéséhez. Ismétlje meg ugyanezt a műveletet a nap és az év beállításához. A teljes dátum beállítása után a hét napja automatikusan beállításra kerül.
- Az idő és az óra beállításából való kilépéshez forgassa a keretet, és nyomja meg egyszer a **VISSZA** szimbólumot.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.

HU - 11



5.3 - DIAGNOSTIC

Az **DIAGNOSTIC** menüben megtekinthetők az eszközökre vonatkozó általános információk.

Az **DIAGNOSTIC** menübe való belépéshez:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **BEÁLLÍTÁSOK** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet, amíg el nem éri az **DIAGNOSTIC** mezőt, és nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Nyomja meg egyszer a keretet a belépéshez és az eszközre vonatkozó információk megtekintéséhez.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.

6 - ALAPFUNKCIÓ MENÜ




A fő interfészről indulva nyomja meg egyszer a keretet az **ALAPFUNKCIÓ MENÜBE** való belépéshez. A menüből való kilépéshez forgassa a keretet a **VISSZA** ikonig, majd nyomja meg a keretet a kiválasztáshoz.

Az **ALAPFUNKCIÓ MENÜBEN** a következő funkciók állíthatók be:

6.1 - MÓD

Ebben az almenüben kiválasztható az Fancoil egység üzemmódja.

A következő üzemmódok választhatók ki:

SZIMBÓLUM	ÜZEMMÓD
	OFF
	FŰTÉS
	HŰTÉS

Az egyes üzemmódokra vonatkozó részletekért olvassa el az Fancoil egység használati útmutatóját.

Nyomja meg egyszer a keretet az **ÜZEMMÓD** menübe való belépéshez.



Forgassa a keretet a különböző üzemmódok közötti váltáshoz.
Egy üzemmód kiválasztásához nyomja meg egyszer a keretet.

Miután kiválasztott egy üzemmódot, a megfelelő ikon látható a fő interfészen.

Az üzemmód a következő sorrendben választható ki:

6.1.1 -KI

Az egység készenléti üzemmódban van. Az egység bekapcsolásához lépjen be újra az **ÜZEMMÓD** almenübe, és válasszon ki egy üzemmódot.

6.1.2 -FŰTÉS

A fűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet tartománya 15 °C és 30 °C között van, a minimális hőmérsékleti lépésköz 0,5 °C.

A fő interfészen forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a növeléshez vagy az óramutató járásával ellentétes irányba a csökkentéshez (**A2**).





6.1.3 -HŰTÉS

Hűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet tartománya 15 °C és 30 °C között van, a minimális hőmérsékleti lépésköz 0,5 °C.

A fő interfészen forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a növeléshez vagy az óramutató járásával ellentétes irányba a csökkentéshez (**A2**).

6.2 - VENTILÁTOR SEBESSÉGE

A ventilátorsebesség a következőképpen szabályozható:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN NIGHT		FAN AUTO

Nyomja meg egyszer a keretet a megfelelő ikonon a **VENT SEBESSÉG** almenübe való belépéshez. Forgassa a keretet a kívánt ventilátorsebesség kiválasztásához, és nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztott üzemmód megerősítéséhez.

A ventilátor sebességének beállítása csak hűtés és fűtés üzemmódban érhető el.

A működési mód részleteiről lásd a ventilátoros konvektor készülék használati útmutatóját.



7 - KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜ

A fő interfészről indulva nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.

Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a funkciók közötti váltáshoz. Egy adott funkcióba való belépéshez nyomja meg egyszer a keretet.

A **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBŐL** való kilépéshez forgassa a keretet a **VISSZA** ikonig, majd nyomja meg a keretet a kiválasztáshoz és a fő interfészre való visszatéréshez. A funkciók a következő sorrendben választhatók ki:

7.1 - ÜTEMEZÉS

A **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBŐL** indulva válassza az **ÜTEMEZÉS** ikont, és nyomja meg egyszer a keretet a funkcióba való belépéshez.


7.1.1 -AZ ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

Az **ÜTEMEZÉS** funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri az **ÜTEMEZÉS BE/KI** szimbólumot. Nyomja meg egyszer a keretet a szimbólumon az **ÜTEMEZÉS BE** vagy **KI** közötti váltáshoz.

7.1.2 -NAPI ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ

Az **ÜTEMEZÉS** menüben lehetőség van a hőmérséklet beállítására különböző időintervallumokban minden napra, napi maximum négy intervallumig.

B1	Időzóna ikon
B2	Hőmérséklet és ventilátor beállítás ikon.
B3	Hőmérséklet vagy ventilátor ikon
B4	Hét napja ikon
B5	Másolás ikon
B6	Beillesztés ikon
B7	Vissza ikon



Ütemezés egy napra:

- Az ÜTEMEZÉS menüből indulva forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba az adott nap kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer a keretet a nap kiválasztásához.
- RÜresítse a keretet, hogy kiválassza a kezdési és befejezési időt a „Time” (B1) oszlop alatt, majd nyomja meg a keretet a kiválasztáshoz.
- Forgassa a keretet a kívánt idő kiválasztásához. A minimális lépésköz 15 perc.
- Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a „T/F” (B2) oszlopig, és nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz, a minimális hőmérsékleti lépésköz 0,5 °C.
- Forgassa el a keretet a kívánt hőmérséklet/ventilátor beállításához a kiválasztott időintervallumban.
- Az első időintervallum beállítása után lehetőség van a második időintervallum beállítására ugyanazon a napon. A második időintervallum beállításához ismételje meg a fent leírt műveleteket. Naponta maximum négy időintervallum állítható be.
- Az időintervallumok beállítása után forgassa a keretet a **VISSZA** szimbólumig (B6).
- Nyomja meg egyszer a keretet a **VISSZA** szimbólumon a kiválasztott nap elhagyásához.
- Az ÜTEMEZÉS menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a **VISSZA** szimbólumig
- Nyomja meg egyszer a keretet a vissza szimbólumon az ÜTEMEZÉS menüből való kilépéshez.
- A fő interfészre való visszatéréshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.

Ez az eljárás érvényes a hét bármely más napjának ütemezésére.

Ugyanazon időintervallumok ismétléséhez a hét különböző napjain használható a másolás-beillesztés funkció.

- A keretet forgatva válassza ki azt a napot, amelyről másolni szeretné az ütemezést.
- A nap kiválasztása után forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri az ütemezés tetején található **MÁSOLÁS** szimbólumot (B5).
- Nyomja meg egyszer a keretet a másolás funkció kiválasztásához.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba a **Nap ikon** szimbólumig (B4). Nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztáshoz.
- Forgassa a keretet a hét napjai között, amíg el nem éri a beállítani kívánt napot, és nyomja meg a keretet.
- Forgassa a keretet a **BEILLESZTÉS** szimbólumig (B6), majd nyomja meg a keretet a kiválasztáshoz. Az időintervallumok a másolt intervallumokhoz hasonlóan kerülnek kitöltésre. Ez az eljárás több nap ütemezésének beállításához is megismételhető.
- A menüből való kilépéshez forgassa a keretet a **VISSZA** szimbólumig (B7), és nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztáshoz.
- Az ÜTEMEZÉS menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a **VISSZA** szimbólumig
- Nyomja meg egyszer a keretet a vissza szimbólumon az ÜTEMEZÉS menüből való



kilépéshez.

- A fő interfészre való visszatéréshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.

A másolás-beillesztés funkció a fent leírt eljárással használható a hét bármely napjának beállításához.

A hőmérséklet vagy a ventilátor beállítása (B2 ikon):


- A **SCHEDULE** menüből indulva forgassa el a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a B2 ikont.
- Forgassa el a keretet, hogy kiválassza a **T** (hőmérséklet) és **F** (ventilátor) opciót, majd nyomja meg a keretet a kívánt választás megerősítéséhez.

7.1.3 - T OFF funkció

A **SCHEDULE** menüben beállítható egy **T OFF**.

A **T OFF** az a hőmérséklet, amelyet a ventilátoros konvektor a fent leírt eljárás szerint a beprogramozott időintervallumokon kívül tart. A **T OFF** alapértelmezett értéke 20 °C.

VEL OFF a ventilátorok sebessége, amelyet a ventilátoros egység a beprogramozott időintervallumokon kívül tart.



A **T KI** hőmérséklet beállítása:

- Az **ÜTEMEZÉS** menüből indulva forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **T KI** opciót.
- Nyomja meg egyszer a keretet a funkcióba való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a hőmérséklet mező eléréséhez, és nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Forgassa a keretet a kívánt értékig a **T KI** hőmérsékletének beállításához. A minimális hőmérsékleti lépésköz 0,5 °C.
- Nyomja meg egyszer a keretet a megerősítéshez.
- A **T KI** funkció menüből való kilépéshez forgassa a keretet a **VISSZA** szimbólumig, majd nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztáshoz.
- Az **ÜTEMEZÉS** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a **VISSZA** szimbólumig
- Nyomja meg egyszer a keretet a vissza szimbólumon az **ÜTEMEZÉS** menüből való kilépéshez.



7.1.4 -AZ ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

A termosztát normál használata során a fő kijelzőn három különböző ikon jelenhet meg:

	ÜTEMEZÉS IKON		ÜTEMEZÉS+ KÉZI IKON
	KÉZI IKON		

KÉZI IKON:

Ikon, amely akkor jelenik meg, amikor az ütemezés funkció le van tiltva (KI). Az egység kézi üzemmódban működik. Az üzemmód és a beállított hőmérséklet manuálisan van kiválasztva.

ÜTEMEZÉS IKON:

Ikon, amely akkor jelenik meg, amikor az ütemezés funkció engedélyezve van (BE). Az egység az időintervallumokban ütemezették szerint működik.

ÜTEMEZÉS+KÉZI IKON:


Még ha az ütemezés funkció engedélyezve is van, a fő interfészről bármikor lehetőség van a beállított hőmérséklet manuális módosítására. Ebben az esetben a kijelzőn az ütemezés+kézi ikon látható, és a termosztát a manuálisan beállított hőmérséklet szerint működik a következő ütemezett időintervallumig, amelyet az ütemezés ikon megjelenése jelez a fő interfészen.

7.2 - PÁRATARTALOM

A termosztát egy páratartalom-érzékelővel van felszerelve, amely méri a páratartalom szintjét. A termosztáton a páratartalom szintjét a fő interfészen az **A6** szimbólum jelzi, %-ban kifejezve.

8 - AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

8.1 - AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

 ***Az alkalmazás telepítése előtt ellenőrizze az eszköz kompatibilitását a használt áruházban.***

Csak az OS Smart System APP alkalmazást használja az Fancoil egység vezérléséhez, amikor az párosítva van a termosztáttal.



- Az **OS Smart System** alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból és az App Store-ból.



iOS



Android



- Az **OS Smart System** alkalmazás a jellemzők és a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés nélkül változhat.

9 - AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA


9.1 - BEJELENTKEZÉS

A kezdőképernyőről két művelet végezhető el a bejelentkezéshez:

- Jelentkezzen be a Regisztráció gombra kattintva, és kövesse az utasításokat.
- Hozzáférés a már birtokában lévő hitelesítő adatokkal.




- A hozzáférési adatok elmenthetők az **Emlékezzen rám** jelölőnégyzet bejelölésével a bejelentkezés előtt.



9.2 - AZ ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA

Az első eszköz párosításához a következőket kell tenni:

- Kattintson a + gombra, és kövesse az utasításokat az eszköz konfigurálásához.




Nyomja meg a „**Bi2 Wireless Thermostat**“ ikont, és kövesse az utasításokat az eszköz konfigurálásához.



További eszközök párosításához a következőket kell tenni:

- Kattintson a bal felső sarokba, és jelenítse meg a legördülő menüt.
- Kattintson az **Eszköz hozzáadása** gombra.




9.3 - AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Válassza ki a kívánt eszközt a középső legördülő menüből.



A fő kijelző a következő információkat jeleníti meg:

1. Kültéri időjárás (ahol a termosztát található)
2. Kültéri hőmérséklet
3. Szobahőmérséklet
4. Beállított hőmérséklet
5. Ventilátor sebesség
6. Páratartalomszint
7. Időzítő
8. Hibák (ha előfordulnak)
9. Fancoil egység használatának statisztikái
10. A kijelzőn megjelenő nyíl jelzi, hogy a készülék működik. Amikor a nyíl eltűnik, az beállított hőmérséklet elérte a kívánt értéket..




A fő interfészről a következő funkciók használhatók:


1. Ventilátor sebesség
- 2a. Hőmérséklet növelése
- 2b. Hőmérséklet csökkentése
- 3a. Kézi üzemmód aktiválása
- 3b. Ütemezés üzemmód aktiválása
4. Üzem mód




Az eszközről az alkalmazásra történő adatátvitel lassabb, mint az alkalmazásról az eszközre történő adatátvitel.




Az ütemező beállításainak eléréséhez koppintson az ikonra:




- Válassza ki a napot az ütemezés beállításához.
- Használja a + gombot maximum 4 időszak beállításához.




- Nyomja meg a jobb felső sarokban található ikont a beállítások másolásához egy másik napra.



- Válasszon ki egy negyedet a beállítások módosításához:
 1. Kívánt hőmérséklet
 2. Kezdési idő
- A módosítások megerősítéséhez nyomja meg a (3) gombot.
- A módosítások törléséhez nyomja meg a (4) gombot.
- Az időszak törléséhez nyomja meg az (5) gombot.



A beállított üzemmódok végrehajtásához a terminálnak bekapcsolt állapotban kell lennie.





9.4 - ALKALMAZÁSBEÁLLÍTÁSOK

Az alkalmazás beállításainak eléréséhez kattintson a bal felső sarokba, és jelenítse meg a legördülő menüt.

Ebben a legördülő menüben a következő lehetőségek érhetők el:


- **Eszköz hozzáadása**
(olvassa el az Eszköz párosítása bekezdés)
- **Beállítások**
(tekintse meg a következő képernyőt)
- **Támogatás**
támogatás kérése e-mail küldésével az ügyfélszolgálatnak
- **Értékeljen minket**
értékelje az alkalmazást az áruházon keresztül
- **Kijelentkezés**
kijelentkezés az alkalmazásból



Ebben a legördülő menüben a következő lehetőségek érhetők el:

- **Vezetéknév és keresztnév**
a bejelentkezéshez használt név megadása
- **E-mail cím**
a bejelentkezéshez használt e-mail cím megadása
- **Termostát neve**
a termostát nevét mutatja. A név módosítható
- **Csatlakoztatott hálózat**
a csatlakoztatott hálózatot mutatja. A hálózat módosítható.
- **Átjáró szoftver verziója**
a szoftververziót mutatja
- **Alkalmazásverzió**

Nyomja meg a jobb felső sarokban található ikont az eszköz vagy a fiók törléséhez.



OLIMPIA SPLENDID spa
via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
www.olimpiasplesndid.it
info@olimpiasplesndid.it

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.